


Danfoss FC-051. Регистр обратной связи.
В качестве обратной связи датчик давления 0-6 бар.
автор - @djmrak

20:11 LTE 10

ManushkinoH2000+ -

< 20:11  ✕

Устройства Modbus •

Danfoss FC-051

Название

Pressure

Адрес регистра

16519

Функция регистра ?

Holding register (3/6) ▼

Разрядность переменной

32 бит

Тип сигнала

Параметр типа int32 ▼

Количество переменных

1

Период повторения переменных

32 бит

Смещение от начала регистра

0 бит

20:11

LTE 10

ManushkinoH2000+ -



20:11



Устройства Modbus •

Danfoss FC-051

Период повторения переменных

32

бит

Смещение от начала регистра

0

бит

Тип доступа к регистру



Чтение



Запись

Делитель



1



10



100



1000



Произвольное

1000