


Типквартиры	Номер пом.	Наименование	Площадь	
20.01.10.00111	A-1-1	Тамбур	7,06	
	A-1-2	Зал кафе с барной стойкой	81,35	
	A-1-3	Санузел МГН	7,61	
	A-1-4	Санузел	1,54	
	A-1-5	Коридор	16,94	
	A-1-6	Гардероб персонала с душевой	3,20	
	A-1-7	Гардероб персонала с душевой	3,12	
	A-1-8	Санузел персонала	2,11	
	A-1-9	Тамбур	2,35	
	A-1-10	Моечная столовой посуды	9,16	
	A-1-11	Коридор с зоной расстановки холодильных камер	25,19	
	A-1-12	Горячий цех	27,00	
	A-1-13	Холодный цех	7,68	
	A-1-14	Доготовочный цех	7,05	
	A-1-15	Кладовая сухих продуктов	5,22	
	A-1-16	ПЧИ	3,55	
	A-1-17	Коридор с зоной хранения тары	11,37	
	A-1-18	Помещение хранения отходов	4,94	
			226,44	
26.01.10.002H				
	A-2-1	Помещение загрузочной	29,49	
			29,49	
26.01.10.003H				
	A-3-1	Тамбур	9,14	
	A-3-2	Офис	53,82	
	A-3-3	Санузел МГН	5,18	
	A-3-4	NPN	2,81	
	A-3-5	Антресоль	27,99	
			98,94	

		Площадь		
1	Жилое помещение	18,88		
2	Кухня	12,17		
3	Холл	6,46		
4	Γαρдероδ	4,46		
5	Санузел	4,99		
		46,96		
	Жилое помещение	15,66		
	Кухня	11,45		
3	Холл	9,79		
4	Санузел	5,00		
		41,90		
ь квартир н	а этаже	88,86		
Тирквартири				
A-1	Лифтовой холл	12,55		
A-2	Вестибюль	116,36		
A-3	Мусорокамера	1,62		
A-3	Тамбур	6,30		
A-4	Тамбур	6,91		
A-5	Коридор	10,60		
A-6	Помещение консьержа	14,57		
A-7	Санузел	4,20		
A-8	ПЭИ	5,10		
	Колясочная	18,65		
A-9	intermited interm	,		
A-9 A-10	Лестничная клетка	10,61		
	2 3 4 5 1 2 3 4 Экспликаци Номер пом. A-1 A-2 A-3 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7	2 Кухня 3 Холл 4 Гардероб 5 Санузел 1 Жилое помещение 2 Кухня 3 Холл 4 Санузел 5 Квартир на этаже Экспликация помещений МОП 1 этажа Номер пом. Наименование А-1 Лифтовой холл А-2 Вестибюль А-3 Мусорокамера А-3 Тамбур А-4 Тамбур А-5 Коридор А-6 Помещение консьержа А-7 Санузел		

Спецификация

спецификиция					
Поз.	Графическое обозначение	Наименование	Кол-во		
1	•	SOON 07 BL/BL D45 3000K (with driver), 9 Bm	16		
2	•	SOON 07 WH/BL D45 3000K (with driver), 9 Bm	18		
3		Светодиодная лента LED STRIP Flexline 60/350 3000K/4,8Вт	14		
4	∞ — > -	Драйвер LED 50W 24V (TRQ Q8H 24V 50Bm)	4		
5	•	FARO 18 WH D45 3000K (with driver), 20Bm	38		
6		PROFILE 30H S LED 2400 4000K, 56 Bm	1		
7		BAT UNI LED 600 4000K, 12Bm	5		
8	0	STAR NBT LED 18 EM 4000K, 17 Bm	2		
9	·	OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K, 18 Bm	3		
10	~	OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K, 18 Bm	2		
11	D	Датчик движения и освещенности, MS-773 230B, IP20	6		
12	8	Выключатель скрытой установки, IP20	6		

Блок А



								1901	P-30M1A	
						«Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой, очередь «2Б» корпус 10» по адресу∶ е.Москва, ул.Золоторожский вал, вл.11, з/у 3, ЮВАО				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал Проверил				as	11.19	Электроснабжение и освещение. Блок А	Стадия	Лист	Листов	
				5yganu	11.19		Р	30		
ГИП		Корнаков 🖟		180-17	11.19	План электроосвещения				
Н.контроль		Мацулёва		llf	11.19	на 1 этаже	Ф			

Формат А1