

Примечание.

* Автоматический выключатель QF1.2 устанавливается на период строительства, на одну фазу, две остальные фазы изолируются, до получения акта допуска в эксплуатацию электроустановки квартиры.

								1901	'P-30M1A
						«Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой, очередь «2Б» корпус 10» по адресу: г.Москва, ул.Золоторожский вал, вл.11, з/у 3, ЮВАО			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	по аоресу. г.москва, ул.золоторожско	и вал, вл. гт, з/у з, ЮВАО		
Разра	Разработал		сова	ars	12.19	Электроснаδжение и освещение. Блок А	Стадия	Лист	Листов
				_			D	23	
Прове	Проверил		арин	5ygarun	12.19			2.7	
ГИП	ГИП		ακοβ	100	12.19	УЭРМ. Схема электрическая принципиальная	фода		
Н.кон	Н.контроль		лёва	llf	12.19				
		Бударин Корнаков Мацулёва		480-1-1	12.19	УЗРМ. Схема электрическая		23] [

Формат АЗ