Сводная таблица физических свойств грунтов

№ п/п	№ скв.	Глубина от-до	Гранулометрический состав %								Естественная влажность W,%	Плотность			Пористость n, %	Коэффициент пористости, e	Степень влажности, Sr	Влажность				Относительное содержание органического вещества Iom,%	Параметры динамического зондирования	
			более 10	10 - 5	5 - 2	2 - 1	1.0 - 0.5	0.5 - 0.25	0.25 - 0.1	< 0.1		грунта ρ,г\см^3	сухого грунта ρ_d,г\см^3	частиц грунта ρ_s,г\см^3				предел текучести, W_L, %	предел раскатывания Wp,%	число пластичности Ip, %	консистенция, I_L			Рд, МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Нерасчлененный комплекс аллювиальных, озерных и болотных отложений поозерского и голоценового горизонтов (a,l,b III-IV)																								
ИГЭ-1. Сильнозаторфованный грунт																								
1	1	0,6-0,8									174,0	1,18	0,43	1,66	74,1	2,86	0,9					46,3		
2	3	0,4-0,6									208,1	1,04	0,23	1,81	87,3	6,87	0,9					44,8		
										n	2	2				2	2					3	2,6	
										min	174,0	1,04				2,86						44,8	0,4	
										max	208,1	1,18				6,87						46,3	0,9	
										x	191,0	1,11				4,86	0,9					45,5	0,7	
										S													0,09	
										V													0,14	
ИГЭ-2. Песок пылеватый средней прочности																								
1	1	1,0-1,5		0,6	0,7	0,9	2,7	8,2	40,7	46,2														
2	3	2,5-3,0		0,6	0,6	2,4	4,6	17,8	38,6	35,4														
										n													2,4	
										min													3,2	
										max													4,7	
										x						0,68*							3,6	
										S													0,25	
										V													0,07	
ИГЭ-3. Песок мелкий средней прочности																								
1	2	3,0-3,5		0,1	0,6	2,7	6,2	25,4	45,0	20,0														
2	4	0,4-0,9		0,2	2,1	2,5	7,7	36,9	39,1	11,5	6,6													
3	5	0,5-1,0			0,4	2,9	4,3	26,7	44,8	20,9	7,1													
										n	2												3,2	
										min	6,6												4,3	
										max	7,1												4,7	
										x	6,8					0,66*							4,5	
										S													0,05	
										V													0,01	
ИГЭ-4. Песок средний средней прочности																								
1	1	3,5-4,0		1,0	1,7	7,7	14,3	43,7	23,6	8,0														
2	2	4,0-4,5		1,5	3,5	11,1	16,2	37,4	19,9	10,4														
3	3	3,5-4,0		1,6	3,9	10,2	14,1	39,7	21,8	8,7														
4	5	3,5-4,0		1,0	3,0	15,2	23,6	32,6	16,2	8,4														
										n													7,8	
										min													5,2	
										max													5,4	
										x						0,65*							5,3	
										S													0,02	
										V													0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ИГЭ-5. Супесь пылеватая пластичная																							
1	2	1,4-16									22,0	1,97	1,61	2,70	40,4	0,68	0,9	25,6	18,9	6,7	0,46		
2	2	2,0-2,2									22,4	1,98	1,62	2,70	40,0	0,67	0,9	26,8	20,2	6,4	0,34		
3	3	1,2-1,4									22,1	1,96	1,61	2,70	40,4	0,68	0,9	25,6	19,4	6,2	0,43		
4	5	1,6-1,8									22,0	1,98	1,62	2,70	40,0	0,67	0,9	25,7	18,8	6,9	0,46		
										n	4	4				4	4	4	4	4	4		6,0
										min	22,0	1,96				0,67		25,6	18,8	6,2	0,34		1,9
										max	22,4	1,98				0,68		26,8	20,2	6,9	0,46		2,0
										x	22,1	1,97				0,67	0,9	25,9	19,3	6,5	0,42		2,0
										S													0,01
										V													0,01
Сожский горизонт. Конечно-моренные отложения (gt II sz)																							
ИГЭ-6. Супесь моренная средней прочности																							
1	4	2,4-2,6									11,2	2,17	1,95	2,70	27,8	0,38	0,8	16,6	9,4	6,8	0,26		
2	4	4,0-4,2									12,8	2,14	1,90	2,70	29,6	0,42	0,8	16,7	10,4	6,3	0,38		
										n	2	2				2	2	2	2	2	2		3,0
										min	11,2	2,14				0,38		16,6	9,4	6,3	0,26		
										max	12,8	2,17				0,42		16,7	10,4	6,8	0,38		
										x	12,0	2,15				0,40	0,8	16,6	9,9	6,5	0,32		2,2
										S													
										V													

Примечание: n-число определений, min- max- экстремальные значения, x-среднее значение, S-статистическое отклонение,V-коэффициент вариации (в графе параметры зондирования : n-количество метров, x-средневзвешенное значение), 0,68*-коэффициент пористости, полученный аналитическим путем

Составил геолог М.Л.Шалабода