



CUT: 146432-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0258-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de septiembre de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 146432-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 30.07.2026, presentado por el **CONSORCIO LP SET PMO** con **RUC N° 20615125092**, sobre autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, para el proyecto denominado *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. [...]. La aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda.

SEGUNDO.- Que, conforme establecen los numerales 212.1 y 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de estudios y la ejecución de obras de proyectos de infraestructura hidráulica que se proyecten en las fuentes naturales de agua. Asimismo, las obras se ejecutan conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y deben contar con la certificación ambiental.

TERCERO.- Que, el artículo 36 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, señala que la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública multisectorial faculta a su titular para

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 09/09/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 09/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13750C61

instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes en fuentes naturales de agua o en infraestructura hidráulica pública multisectorial.

CUARTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial para el proyecto denominado *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: copia de la Resolución Directoral Regional N° 068-2026-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 15.07.2026, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*; copia de la Resolución de Conformidad de Proyecto N° GP-48-2025-CP/SD de fecha 11.04.2025, que resuelve dar conformidad técnica al proyecto en mención; Memoria descriptiva de las obras a ejecutarse, recibo de pago por derecho de trámite por autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua.

QUINTO.- Que, de acuerdo con el Acta de Verificación Técnica de Campo N.º 0098-2026-ANAAAA.MDD-ALA.TMD/RLH, durante la inspección realizada al proyecto denominado *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las localidades de Alerta, San Lorenzo del distrito de Tahuamanu e Iberia del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios”*, se efectuó la constatación de los puntos de intervención ubicados en bienes naturales asociados al agua, verificándose la localización de las estructuras proyectadas para el tendido de la red eléctrica en los cruces de cuerpos de agua considerados en el expediente técnico. Durante la diligencia se verificaron las intervenciones proyectadas en la quebrada Floresta, ubicada aproximadamente en; 467208 metros (m)-Este (E) y 8728148 metro (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), así como en el río Tahuamanu, en el entorno a la ubicación geográfica; 466586 m-E y 8732753 m-N en coordenadas UTM. Asimismo, se constató la presencia de estructuras proyectadas en los cruces correspondientes al puente La Abeja, ubicado en; 445597 m-E y 8738626 m-N, y al puente María Cristina, ubicado en; 436365 m-E y 8737731 m-N, mediante coordenadas UTM, verificándose las características físicas de los cauces, las condiciones del terreno y la ubicación de los postes proyectados respecto de las fajas marginales y demás bienes asociados al agua. Asimismo, conforme al anexo técnico y a lo constatado en campo, se identificó que las obras proyectadas comprenden la instalación de postes, retenidas y sistemas de puesta a tierra asociados a la línea eléctrica, cuyas ubicaciones guardan relación con los cruces sobre la quebrada Floresta, el río Tahuamanu, la quebrada La Abeja y la quebrada María Cristina. La verificación permitió corroborar la correspondencia entre las coordenadas, planos y diseños presentados por el administrado con las condiciones reales del área de intervención, determinándose que las estructuras proyectadas se emplazarán en bienes asociados al agua para garantizar la continuidad de la infraestructura energética prevista en el proyecto.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0212-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 03.09.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, informó que el proyecto *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*, tiene como finalidad la implementación de infraestructura para la red de distribución eléctrica, destinada a garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de energía en el ámbito de influencia del proyecto. En tal sentido, se proyecta la



instalación de postes, retenidas y sistemas de puesta a tierra asociados a la línea primaria, estructuras que forman parte de la red eléctrica y que serán emplazadas en determinados sectores vinculados a bienes naturales asociados al agua. De acuerdo con la memoria descriptiva, los planos del proyecto y lo verificado durante la inspección técnica de campo, se han identificado cuatro (4) cruces de fuentes de agua, correspondientes a la quebrada Floresta, río Tahuamanu, quebrada Abeja y quebrada María Cristina, donde se prevé la instalación de las estructuras antes indicadas. La ubicación de dichas estructuras ha sido establecida en función de las características topográficas y las condiciones propias de cada cruce, a fin de garantizar la estabilidad y operatividad de la infraestructura eléctrica proyectada. Por último, el proyecto *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*, contempla un plazo de **un (1) año**, para la ejecución de las obras contempladas en el expediente administrativo.

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0129-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 04.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que de la revisión del expediente administrativo se colige que el presente procedimiento cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde amparar la solicitud de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR al **CONSORCIO LP SET PMO** con **RUC N° 20615125092**, la ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”*, conforme a las especificaciones técnicas del referido proyecto y al siguiente detalle:

Cuadro N° 01. Datos del Administrado

DATOS DEL ADMINISTRADO		
Titular del Proyecto:		Representante Legal:
CONSORCIO LP SET PMO		Carlos Ladrón de Guevara Bendezú
RUC:		Domicilio:
20615125092		Calle Loreto S/N – Cusco
INSTRUCCIÓN TRAMITE		
Nombre de la Obra:		Nombre del procedimiento administrativo:
“Construcción de Línea Primaria; en el (la) Alimentador de la SET Puerto Maldonado y Adecuación a la Nueva SET Iberia en las Localidades de Alerta, San Lorenzo del Distrito de Tahuamanu e Iberia del Distrito de Iberia, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios”		AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS BIENES NATURALES ASOCIADOS AL AGUA Y EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MULTISECTORIAL.
Fecha de inicio del procedimiento:		Lugar de inicio del procedimiento:
30 de julio del 2026		Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios
UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO		
Departamento y Región:	Provincia:	Distrito:
Madre de Dios	Tahuamanu	Tahuamanu
CODIFICACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA		
UH -01:	Cuenca:	Código U.H.
Región Hidrográfica del Amazonas	Cuenca Orthon	Unidad Hidrográfica – 4662



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13750C61

Cuadro N° 02. Detalles de Ubicación y Obras a Ejecutarse

N°	Poste N°	Fuente de Agua		Ubicación Geográfica (Coordenada UTM)		Descripción
		Tipo	Nombre	Este (m)	Norte (m)	
1	234	Quebrada	Floresta	467208	8728148	Margen derecha
2	235	Quebrada	Floresta	467170	8728225	Margen Izquierda
3	313	Rio	Tahuamanu	466573	8732661	Margen derecha
4	314	Rio	Tahuamanu	466574	8732866	Margen Izquierda
5	489	Quebrada	Abeja	456037	8738618	Margen Izquierda
6	490	Quebrada	Abeja	455995	8738653	Margen derecha
7	559	Quebrada	Maria Cristina	448364	8738797	Margen Izquierda
8	665	Quebrada	Maria Cristina	448373	8738783	Margen Izquierda
9	666	Quebrada	Maria Cristina	448320	8738758	Margen derecha
10	600	Quebrada	Maria Cristina	448320	8738758	Margen derecha

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tendrá una vigencia de un **(1) año**, la misma que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución al **CONSORCIO LP SET PMO en su domicilio**; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto Plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13750C61