A bu			MAJ:	_																	
							"	CICCIBICITE				0.87				PLOMBERIE	BERIE				
			-				u	TEC INCIDE				15			ALIMENTATION				EVACUATION		TYPE DE
				+	1/220 V / 50Hz + T	Hz + T		3/380 V / 50Hz +T+N	N+L+							EF	EC D	Débits		VID.	PLOTS
					P. (KW)	(A)			P. (KW)	_		P. (KW)								EXTRA	
REP Q16	é. DESIGNATION	CODE	DIMENSIONS (LxPxH) PC/Cable	PC/Câble	Unit.	Total Ht./Sol	Şol	PC/Cable	Unit.	Total	Ht/Sol Ur	Unit. Total	Ht/So	Sol	PRESC.	Diam. Dia	Diam.	Dec	PRESC.	Diam.	ETANCHEITE
	CUISINE																				
CU01	TABLE ADOSSE AVEC BAC	BCINOX	1200 x 700 x 900											Var	Vanne d'arrêt 1/4 tour raccord mâle, à 0,30m du sol fini sur plot étanchéité	15/21 15	15/21	0,15	Vidange à 0,20m du sol fini sur plot d'étanchéité	40	
CU02 1	LAVEUSE FRONTALE	COMENDA	600 x 600 x 820				Câble	Câble en attente + 3,00m de mou	5,45 5	5,45 0,	09'0			Var	Vanne d'arrêt 1/4 tour raccord mâle, à 0,30m du sol fini sur plot étanchéité	20/27 20	20/27	0,25	Vidange à 0,20m du sol fini sur plot d'étanchéité	40	
CU03 2	TABLE AVEC ETAGERE BASSE	BCINOX	400 x 730 x 900																		
CU04 1	FRITEUSE 2 X 8L	FAGOR	800 X 730 X 900				Câble	Câble en attente + 3,00m de mou	12,00	12,00 0,	09'0										
CU05 1	DESSUS NEUTRE	FAGOR	600 x 730 x 900																		
CU06 1	FOURNEAU 4 FEUX VIFS SUR FOUR	FAGOR	800 x 730 x 900				Cable	Câble en attente + 3,00m de mou	6,00 6	6,00 0,	09'0	32 32	0,1	1							
CU07 1	DESSUS NEUTRE	FRIOTEKNO	200 x 730 x 900																		
	EXTRACTION																				
EX01 1	HOTTE STATIQUE	ALVENE	127 × 140 × 125	3m de mou 1,00		1,00 Plafond	fond for														
EX02 1	CAISSON EXTRACTION	ALVENE	850 x 775 x 754				Câble	Câble en attente + 3,00m de mou	5,50 5	5,50 Plaf	Plafond										
EX03 1	CAISSON DE COMPENSATION + CHAUFFAGE	ALVENE	850 x 775 x 754				Cáble	Câble en attente + 3,00m de mou	24,00 22	24,00 Plaf	Plafond										