

SERVIDOR PC
SUPERVISOR DE RED CON ACCESO HTML
ALMACENAMIENTO DE DATOS. MODELO: WEB-S-AX-DVD

OS Windows 7 con procesador Intel Dual Core, 4GB RAM, 350 GB HDD, Quad Monitor de 27".

1

IP 192.168.x.x

INTERNET FIREWALL ROUTER
PARA MONITOREO REMOTO

LAN 100 /1000 Mbps Ethernet

ACCESO PARA OPERADOR VIA WEB BROWSER E INTEGRACION CON SOFTWARE SUPERVISOR DE LA PLANTA

3

CONTROL DE RED CON SERVIDOR WEB 700

WEB–1 700

ESTANDAR: FTT-10

SEC–H 600

WEB–2 700

@ FUTURO

ILUMINACION

GRUPO ELECTROGENO

POTABILIZADORA DE AGUA

PROCESOS

MISCELANEOS

CONTROL ACCESO

INCENDIO

CCTV

2

LONWORK BUS

4

MODBUS RTU

CIRCUITO –5

+40 | UMA 1 | UMA 2 | UMA 3 | UMA 4 | UMA 5 | UMA 6 | FANCOIL | CONTROL DE BOMBAS CHILLER

A B C D E F G H I

PANELES DE CONTROL LOCALES

CAVA 1 | CAVA 2 | CAVA 3 | CAVA 4 | CAVA 5 | CAVA 6 | CAVA 6A | CAVA 8 | CAVA 9

LEYENDA

A	**Tablero De Control Circuito +40**
B	**Tablero De Control Proceso FundidMAo 1**
C	**Tablero De Control Proceso Fundido 2**
D	**Tablero De Control De Empaque**
E	**Tablero De Control De Cocina**
F	**Tablero De Control Proceso Mozzarella**
G	**Tablero De Control Para Procesos Naturales**
H	**Tablero De Control Para Control De Fan Coil**

OBRA:
GENICA - DALVI

PROPIETARIO:
NICOLAS D' ALESSANDRO.

AREA:
CIRCUITO +40.

CONTENIDO:
ARQUITECTURA DEL SISTEMA +5, -5, +40.

REV.	FECHA	DESCRIPCION	ELABORADO	APROBADO
A	AGOSTO. 2.012		H.HENAO	W. HUNGUERS

DPTO. DE PROYECTO	DIBUJADO: R. ROUVIER	DISEÑADO: H.HENAO	FECHA: AGOSTO. 2012
	APROBADO: WILLY HUNGERS	REVISADO: WILLY HUNGERS	ESCALA: S/E
PROYECTO No.	PLANO No.	ARCHIVO No.	HOJA: C&A 06