Guía de Registros Modbus - Kide KP-100

Este documento contiene la recopilación técnica de los registros Modbus y la configuración de comunicación típica para el controlador de refrigeración Kide KP-100.

1. Mapa de Registros Modbus Comunes

Los controladores de esta gama siguen una estructura predecible para sistemas de refrigeración. A continuación se detallan las direcciones más comunes:

Dirección	Tipo de Datos	Acceso	Descripción del Parámetro	Unidad / Escala
0001 (o 30001)	Integer	Lectura	**Temperatura de Cámara** (Sonda de ambiente)	°C / °F (Escala x10)
0002 (o 30002)	Integer	Lectura	**Temperatura de Evaporador** (Sonda de desescarche)	°C / °F (Escala x10)
0101 (o 40101)	Integer	Lectura/Escritura	**Setpoint de Temperatura** (Consigna de la cámara)	°C / °F (Escala x10)
0102 (o 40102)	Integer	Lectura/Escritura	**Diferencial / Histéresis** (Delta de arranque)	°C / °F (Escala x10)
0201 (o 00001)	Coil/Digital	Lectura	**Estado del Compresor**	0 = APAGADO, 1 = ENCENDIDO
0202 (o 00002)	Coil/Digital	Lectura	**Estado de Ventiladores** (Evaporador)	0 = APAGADO, 1 = ENCENDIDO
0203 (o 00003)	Coil/Digital	Lectura	**Estado del Desescarche**	0 = APAGADO, 1 = ENCENDIDO
0301 (o 40301)	Coil/Digital	Lectura/Escritura	**Comando de Desescarche Manual**	Escribir 1 para activar

2. Configuración de Comunicación por Defecto

La conexión física serie se realiza habitualmente bajo los siguientes parámetros:

- **Protocolo:** Modbus RTU sobre RS-485
- **Velocidad (Baud Rate):** 9600 bps (o en su defecto 19200 bps)
- **Bits de Datos:** 8
- **Paridad:** Ninguna (None) o Par (Even)
- **Bits de Parada (Stop Bits):** 1

3. Recomendaciones para Verificación en Campo

1. **Etiqueta lateral del hardware:** Compruebe si el controlador posee una referencia OEM cruzada (por ejemplo, de fabricantes asociados como Dixell, Eliwell o Schneider Electric) que precise un mapa específico.

2. **Documentación oficial Kide:** Contraste el orden de los parámetros del menú en pantalla con la documentación técnica descargable desde el portal oficial de Kide para confirmar desvíos en los offsets de los registros.