

PROC_03 – Anomalie vitesse de rotation (RPM)

Société	Site	Code doc	Version	Date	Statut
(à compléter)	(à compléter)	PROC_03_RPM	1.0	07/01/2026	Interne

1. Objet

Qualifier une anomalie de vitesse liée à la commande moteur, au variateur ou à la charge process.

2. Déclencheurs (quand appliquer)

- signals contient 'rpm_anomaly'
- Oscillations vitesse ou dérive constatée

3. Risques / impacts

- Vibrations / bruit
- Qualité instable
- Usure accélérée composants mécaniques

4. Sécurité & prérequis

- Appliquer les règles HSE du site (consignation/LOTO si nécessaire).
- Vérifier l'arrêt sécurisé avant toute intervention mécanique.
- Port des EPI adaptés (gants, lunettes, protection auditive selon zone).

5. Outils / pièces

- Accès interface variateur (si disponible)
- Capteur vitesse (contrôle)
- Outil mesure vibrations (si disponible)

6. Procédure – actions

P1 (priorité haute)

- Vérifier capteur vitesse et connectique (fixation, câble, signal).
- Vérifier paramètres variateur/commande (consigne, rampes).
- Test à vide puis à charge légère (validation production).

P2 (priorité moyenne)

- Contrôler vibrations/équilibrage si bruit/vibration.
- Comparer rpm à une plage de fonctionnement connue (si disponible interne).

P3 (priorité basse)

- Planifier maintenance variateur/moteur si anomalies récurrentes.
- Mettre en place surveillance quotidienne rpm sur lignes critiques.

7. Contrôles fin d'intervention

- RPM stable sur tests (à vide et charge légère).
- Absence d'alarme variateur.

- rpm_anomaly non récurrent sur 3 cycles.

8. Enregistrements / traçabilité

- Ticket GMAO: paramètres variateur consultés, actions, résultat tests.

9. Références internes

- PROC_05_MACHINE_FAILURE (si panne)
- POLICY_RISK_LEVELS