

Procédure – Température process anormale

Référence	PROC-04	Version	1.1
Titre	Procédure – Température process anormale	Date	07/01/2026
Propriétaire	Maintenance / Méthodes	Approbation	Resp. Maintenance
Statut	Interne	Périmètre	Atelier / Parc machines

1. Objet

Conduite à tenir en cas de signal process_temp_anomaly. Objectif : vérifier refroidissement/ventilation et capteurs avant ajustements process.

2. Déclencheurs

- signals contient process_temp_anomaly.
- Échauffement constaté ou défaut qualité (si disponible).
- Combinaison avec torque_anomaly (friction) ou machine_failure.

3. Actions (P1/P2/P3)

P1 : contrôler refroidissement/ventilation et filtres ; vérifier capteur température (fixation, connectique).

P2 : noter conditions ambiantes, charge machine, cycles ; calibration capteur si possible.

P3 : ajuster consignes après validation technique ; planifier maintenance si répétition.

4. Checklist

#	Point de contrôle	OK	NOK	Commentaire
1	Refroidissement/ventilation contrôlés	■	■	
2	Filtres vérifiés	■	■	
3	Capteur température vérifié	■	■	
4	Conditions ambiantes notées	■	■	
5	Test après action réalisé	■	■	
6	Traçabilité complétée	■	■	