



Abregelung mit Funkrundsteuerempfänger (FRE) und Begrenzung auf 60% Wirkleistungseinspeisung

Für Anlagen im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) mit einer Generatorgesamtleistung ab 25kWp und bis kleiner 100 kWp und Inbetriebnahme ab 25.02.2025, besteht die Verpflichtung einer dauerhaften Absenkung auf 60% der installierten Generatorleistung bezogen auf die maximale Wirkleistungseinspeisung am Netzverknüpfungspunkt. Hiervon betroffen sind auch Anlagen, für die ein Mieterstromzuschlag nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG beansprucht wird. Von der Verpflichtung ausgenommen sind:

- Anlagen in der Direktvermarktung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG, sofern kein Mieterstromzuschlag nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG beansprucht wird.

Unabhängig von der dauerhaften Wirkleistungsreduzierung ist der Einbau einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Wirkleistungseinspeisung bei Ihrer Einspeiseanlage umzusetzen. Die vorstehenden Anforderungen gelten bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und zur erstmaligen erfolgreichen Testung der Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber.

Auf Grundlage Ihrer Angebotsdaten übersenden wir Ihnen Informationen zum gesetzlich geforderten Abregelungsverfahren Ihrer Einspeiseanlage im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

1 Beschaffung und Installation Ihres Funkrundsteuerempfängers (FRE)

Ihre Anlage benötigt für den Empfang des Abregelsignals und somit zur Einbindung des Einspeisemanagements in das Fernsteuerungssystem der Avacon Netz GmbH zusätzlich einen FRE. Ihr Anlagenerrichter beschafft und installiert Ihr Gerät. Sie selbst können das Gerät nicht direkt vom Hersteller erwerben. Machen Sie Ihren Anlagenerrichter unbedingt dahingehend aufmerksam. Alle erforderlichen Informationen zur Beschaffung und Installation sowie Formulare sind für den Anlagenerrichter auf unserer Internetseite bereitgestellt.

Falls Sie einen Funkrundsteuerempfänger von der Avacon Netz GmbH beziehen möchten, melden Sie sich gern bei uns.

Neben den Kosten für die Beschaffung kommen Betriebsgebühren für die Nutzung der Abregelsignale hinzu. Die Betriebsgebühren belaufen sich auf 154,46 € (inkl. MwSt.), die wir Ihnen in Rechnung stellen werden.

2 Parametrierung

Im Rahmen der Installation des Empfangsgerätes muss der Anlagenerrichter das Gerät parametrieren. Mit der Parametrierung bekommt der FRE seine Adresse und Aufgabe. Die Ihnen mitgeteilte Parameterkennung ist das Kennzeichen des Parameterdatensatzes, den Ihr Anlagenerrichter aus unserer Datensatz-Datei in den FRE laden muss. Zu diesem Zweck müssen Sie Ihrem Anlagenerrichter den individuellen **Parametrierungscode FAEB7C01** mitteilen.

3 Funktionsbestätigung

Nach der Funktionsprüfung des FRE muss der Anlagenerrichter die Funktion des FRE unbedingt bestätigen, da sonst Ihre Vergütung nicht erfolgen kann. Bei der Anlagenfertigmeldung wird der Einbau des FREs und die Funktionsprüfung durch den Anlagenerrichter dokumentiert.

4 Anlagenfertigmeldung (Anmeldung) für den Netzparallelbetrieb

Vor dem Zählereinbau und der Inbetriebsetzung der Anlage meldet der Anlagenerrichter, sofern er auch selbst eingetragener Installateur ist oder der für Ihre Anlage zusätzlich beauftragte eingetragene Installateur, die Erzeugungsanlage für den Netzparallelbetrieb fertig. Dieser Vorgang wird vom Installateur in unserem Installateursportal (mAP) durchgeführt. Hier fügt der Installateur auch die Dokumentation der FRE-Funktionsbestätigung bei.

Beachten Sie bitte, dass die Vergütung der installierten Anlage erst nach Erfüllung der genannten Punkte möglich ist. Weitere, ergänzende Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Avacon Netz GmbH.