

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000026 | Tarih: 09.05.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Antalya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-C
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-44217
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		982,75	3.931,00
Filtre	1	176,39	176,39
Filtre	1	558,59	558,59

Ara Toplam: 4.665,98

KDV (%20): 933,20

Genel Toplam: 5.599,18