

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000027 | Tarih: 29.09.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-58754
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		638,46	957,69
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 957,69

KDV (%20): 191,54

Genel Toplam: 1.149,23