

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000048 | Tarih: 02.04.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Adana | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-96495
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		551,08	1.653,24
Filtre	2	597,61	1.195,22

Ara Toplam: 2.848,46

KDV (%20): 569,69

Genel Toplam: 3.418,15