

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000082 | Tarih: 23.11.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-95809
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		473,99	947,98
Filtre	2	194,95	389,90
Hidrolik Hortum	1	3.671,38	3.671,38

Ara Toplam: 5.009,26

KDV (%20): 1.001,85

Genel Toplam: 6.011,11