

# NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000150 | Tarih: 17.11.2024 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Nilüfer/Gaziantep | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-62336

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

## Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

## Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

## Maliyet Özeti

| Kalem              | Miktar | Birim Fiyat | Tutar    |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| İşçilik (2.5 saat) |        | 993,17      | 2.482,92 |
| Sensör             | 1      | 723,59      | 723,59   |

Ara Toplam: 3.206,51

KDV (%20): 641,30

**Genel Toplam: 3.847,81**