

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000158 | Tarih: 13.09.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Konya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-24505
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		849,93	5.099,58
Termostat	1	889,92	889,92

Ara Toplam: 5.989,50

KDV (%20): 1.197,90

Genel Toplam: 7.187,40