

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000163 | Tarih: 06.07.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-A
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-73237
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.002,67	3.008,01
Rulman Seti	1	1.041,67	1.041,67
Hidrolik Hortum	1	849,53	849,53

Ara Toplam: 4.899,21

KDV (%20): 979,84

Genel Toplam: 5.879,05