

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000166 | Tarih: 05.05.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Çankaya/İstanbul | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-C

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-43038

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		655,69	1.639,23
Hidrolik Hortum	2	3.582,90	7.165,80
Sensör	1	1.101,77	1.101,77

Ara Toplam: 9.906,80

KDV (%20): 1.981,36

Genel Toplam: 11.888,16