

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000173 | Tarih: 26.03.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Çankaya/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-33883
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		829,52	2.073,80
Termostat	1	893,68	893,68

Ara Toplam: 2.967,48

KDV (%20): 593,50

Genel Toplam: 3.560,98