

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000177 | Tarih: 28.10.2024 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-91166

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		870,78	1.306,17
Hidrolik Hortum	1	2.959,37	2.959,37
Termostat	1	1.455,93	1.455,93

Ara Toplam: 5.721,47

KDV (%20): 1.144,29

Genel Toplam: 6.865,76