

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000195 | Tarih: 30.06.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Samsun | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-60144
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		487,70	731,55
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 731,55

KDV (%20): 146,31

Genel Toplam: 877,86