

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000200 | Tarih: 24.01.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-22369
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		509,18	1.272,95
Termostat	1	1.408,28	1.408,28
Filtre	1	271,66	271,66
Sensör	1	1.668,69	1.668,69

Ara Toplam: 4.621,58

KDV (%20): 924,32

Genel Toplam: 5.545,90