

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000201 | Tarih: 18.04.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-21916
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.195,03	2.987,57
Rulman Seti	2	669,12	1.338,24
Termostat	2	1.507,63	3.015,26

Ara Toplam: 7.341,07

KDV (%20): 1.468,21

Genel Toplam: 8.809,28