

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000210 | Tarih: 30.10.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-10147
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		848,16	848,16
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 848,16

KDV (%20): 169,63

Genel Toplam: 1.017,79