

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000226 | Tarih: 08.09.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Kocaeli | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-62220
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		781,86	4.691,16
Filtre	2	428,88	857,76
Filtre	1	410,13	410,13

Ara Toplam: 5.959,05

KDV (%20): 1.191,81

Genel Toplam: 7.150,86