

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000232 | Tarih: 06.06.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Antalya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-65423
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		718,58	718,58
Filtre	1	357,31	357,31
Filtre	2	205,13	410,26
Hidrolik Hortum	1	3.365,98	3.365,98

Ara Toplam: 4.852,13

KDV (%20): 970,43

Genel Toplam: 5.822,56