



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

iluminação adotado, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar de reles fotoelétricos para operação desses pontos.

d. Do sistema de telegestão

O sistema de telegestão é uma ferramenta que será utilizada com o intuito de gerir, controlar e monitorar as redes de iluminação pública individualmente ou em grupo remotamente. Com esse sistema é possível ter acesso à dados da condição de cada ponto de iluminação, como informações de consumo, tempo de funcionamento e ocorrência de falhas e defeitos. Além disso, permitem atuar diretamente no funcionamento do ponto de iluminação, acionando, desligando a luminária ou dimerizando o fluxo luminoso, ajudando na eficiência do sistema de iluminação.

A CONCESSIONÁRIA deverá integrar o sistema de telegestão ao CCO para auxiliar na operação e manutenção da IP do PODER CONCEDENTE, assim como realizar a operação e manutenção das demais soluções tecnológicas que compõem o OBJETO da CONCESSÃO.

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar o sistema de telegestão em todos os pontos do município, totalizando 23.615 (vinte e três mil seiscentos e quinze) pontos. Isso é justificado por que o município demanda índices de luminância mais elevados, devendo ser adotadas luminárias de potência maior, e que consequentemente, consomem mais energia. Sendo assim, o sistema de telegestão possibilita a sua dimerização, contribuindo para o aumento da eficiência energética da iluminação pública do PODER CONCEDENTE.

e. Da iluminação de destaque

A iluminação de destaque de edificações, monumentos e locais do PODER CONCEDENTE tem como objetivo: (i) criação de um ambiente seguro e agradável; (ii) promoção de locais e atividades ligadas ao turismo local; (iii) estabelecer marcos visuais de orientação para turistas e visitantes; e (iv) tornar esses locais mais atraentes para atividades turísticas, comerciais e de lazer. O quadro 3 apresenta a lista de edificações e o quantitativo de pontos de referência.

Quadro 3 – Edificações e monumentos com iluminação de destaque

Edificações e monumentos com iluminação de destaque	Quantidade (unid.)
---	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

1	Igreja de N Senhora Aparecida	12
2	Recinto Paulo de Lima Corrêa	3
3	Museu Ruy Menezes	12
4	Praça Nossa Senhora de Guadalupe	34
5	Praça Conselheiro Antônio Prado	31
6	Praça da Primavera	21
7	Casas da Estação Cultural	8
8	CCI	2
9	Praça Francisco Barreto	5
10	Marco Zero	3
11	Praça João Orloviks	2
12	Capela São Sebastião (Alberto Moreira)	32
13	Entrada Nº 4 - Liga a Via das Comitivas	112
14	Rodovia Brigadeiro Faria Lima	14
15	Estrada Luiz Carlos Arutim / rotatória de entrada	5
16	Entrada Nº 8 - Saída para São José do Rio Preto	4
17	Catedral Divino Espírito Santo	4
18	Paróquia Bom Jesus	8
19	Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica)	2
20	Paróquia Santa Ana e São Joaquim	14
21	Paróquia Santo Antônio de Pádua	8
22	Paróquia Santuário Nossa Senhora do Rosário	4
23	Paróquia São Benedito	27
24	Paróquia São João Batista	10
25	Paróquia São Luís Gonzaga	8
26	Capela Barras	14
27	Capela Contendas	5
28	Capela Água limpa	3
29	Capela Adolfo Pinto	10
30	Mesquita	11
31	Praça São Sebastião	8
32	Capela Cachoeirinha	19
33	Capela São Sebastião (IBITU)	12
34	Jardim Japonês – Região dos Lagos	61
35	Pórtico da Entrada da Cidade	5
36	Monumento “Amo Barretos”	2
TOTAL		535

Fonte: IPGC, 2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

Neste ANTEPROJETO foram considerados 528 (quinhentos e vinte e oito) pontos de iluminação de referência, mas é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a avaliação de cada local individualmente para elaboração e execução do projeto luminotécnico de destaque.

Para efficientização e valorização desses locais, foi considerada a adoção de lâmpadas de LED de potências: 200W (duzentos watts) e 9W (nove watts); luminárias de LED de potências: 50W (cinquenta watts), 80W (oitenta watts), 100W (cem watts), 120W (cento e vinte watts), e 150W (cento e cinquenta watts); postes de luz com globo externo 216cm (duzentos e dezesseis centímetros) de aço e poliestileno; poste cilíndrico metálico de 3 m (três metros); refletores de LED de potências: 55W (cinquenta e cinco watts), 100W (cem watts), 110W (cento e dez watts), 150W (cento e cinquenta watts) e 200W (duzentos watts); Spot de chão LED de 95W (noventa e cinco watts), e refletores Spot de LED - IP68 (Subaquático). Esses refletores possuem uma boa eficiência luminosa e são capazes de projetar diversas cores além da cor branca. A iluminação de destaque desses locais deverá obedecer às orientações do Manual 3670 – Projetos de Iluminação Pública 11 de abril de 2017, elaborado e revisado pela CPFL.

É parte integrante deste TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de transcrição, todas as Normas (NBR) da ABNT e INMETRO, bem como normas internacionais que certificam os equipamentos que não tenham certificação nacional.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidade para emprego no empreendimento, bem como facilitar sua inspeção. A CONCESSIONÁRIA deverá observar as orientações dos fabricantes e as boas práticas, garantir o correto armazenamento dos materiais e equipamentos.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e armazenamento dos materiais a serem utilizados no empreendimento.