MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua 30, nº 0506, Bairro Marilia, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 – Tel. **(17) – 3612-2720**
email.: secretariaobras@barretos.sp.gov.br, elétrica.obras@barretos.sp.gov.br

Ofício nº 390/2.026/S.M.O.S.U.

Barretos, 06 de agosto de 2026

AO COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO – CMOG

ASSUNTO: Manifestação técnica acerca da implantação de estruturas metálicas tipo carport para suporte de módulos fotovoltaicos no Centro Municipal de Reabilitação, na UPA e no ARE I (Postão).

I – RELATÓRIO

O presente processo administrativo foi instaurado a partir de requerimento formulado pela IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente S/A, visando à implantação de estruturas metálicas tipo carport para suporte de módulos fotovoltaicos em três unidades públicas municipais: Centro Municipal de Reabilitação, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Ambulatório de Referência em Especialidades – ARE I (Postão), no bojo do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

A Procuradoria Geral do Município, em parecer exarado em 20 de julho de 2026, opinou pelo saneamento da instrução processual, recomendando, na alínea "a", a apresentação de manifestação técnica circunstanciada desta Secretaria Municipal de Obras, acompanhada de laudo, estudo ou relatório subscrito por profissional habilitado, demonstrando, para cada unidade, a inviabilidade da instalação dos módulos fotovoltaicos sobre as coberturas das edificações, bem como a necessidade da implantação das estruturas metálicas do tipo carport.

O Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, em manifestação de 04 de agosto de 2026, reconheceu que a implantação das estruturas tipo carport constitui solução técnica apta a viabilizar a execução do objeto originalmente contratado, consignando que a verificação das condições estruturais dos imóveis públicos municipais e a emissão de laudo técnico conclusivo inserem-se na competência técnica desta Secretaria Municipal de Obras.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO ADOTADA

No exercício das atribuições desta Secretaria Municipal de Obras, enquanto Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, e em atendimento às recomendações do parecer jurídico e da manifestação do CMOG, esta Secretaria manifesta-se tecnicamente acerca da adoção das estruturas metálicas do tipo carport como solução de suporte dos módulos fotovoltaicos nas unidades referidas.

Registre-se, desde logo, que a opção pela instalação dos módulos fotovoltaicos em estruturas metálicas do tipo carport não decorre de alegada inviabilidade estrutural das coberturas das edificações, mas sim de decisão técnica fundada na vantajosidade da solução, considerados aspectos de segurança, operacionalidade, manutenibilidade e aproveitamento dos espaços existentes.

Primeiro fundamento – manutenção: a instalação dos módulos em estruturas do tipo carport confere acesso facilitado e seguro aos equipamentos de geração, permitindo manutenções preventivas e corretivas, limpeza dos módulos e substituição de componentes em condições adequadas de segurança, sem exposição dos colaboradores aos riscos inerentes às intervenções realizadas em coberturas elevadas, reduzindo o risco de acidentes de trabalho e os custos futuros de manutenção.

Segundo fundamento – preservação das estruturas: a solução adotada evita o comprometimento das estruturas das coberturas dos telhados das edificações públicas, que permanecem íntegras e livres de intervenções que possam afetar sua estanqueidade, estabilidade e vida útil, preservando o patrimônio público e evitando riscos decorrentes de perfurações, fixações e sobrecargas adicionais sobre os telhados.

Terceiro fundamento – aproveitamento como estacionamento coberto: a implantação das estruturas do tipo carport atende também às necessidades de estacionamento dos prédios contemplados, criando áreas de estacionamento cobertas para os usuários dos equipamentos públicos e para os profissionais que neles atuam, com proteção contra intempéries, melhor aproveitamento dos espaços existentes e valorização do patrimônio público, em benefício direto da população atendida pelas unidades.

A solução proposta apresenta-se, portanto, tecnicamente adequada, segura e vantajosa ao interesse público, não implicando prejuízo patrimonial ao Município, mas sim maior segurança operacional, facilidade de manutenção e maior eficiência na execução do objeto contratual, em consonância com a manifestação do CMOG.

No que tange à emissão de laudo técnico com ART ou RRT acerca de inviabilidade estrutural das coberturas, esclarece-se que tal documento não se mostra pertinente ao caso, porquanto a decisão pela adoção das estruturas tipo carport não se fundamenta em limitação estrutural das edificações, mas sim nos critérios de vantajosidade técnica e operacional acima expostos, integralmente demonstrados na presente manifestação e nos elementos técnicos constantes dos autos.

Ressalta-se que os quantitativos, especificações técnicas e demais parâmetros do projeto executivo elaborado para o empreendimento, bem como a composição dos custos de CAPEX e OPEX e seus reflexos na Parcela Remuneratória Mensal, permanecem sujeitos à análise especializada do Verificador Independente, nos termos do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, sem prejuízo do reconhecimento, por esta Secretaria, da adequação técnica da solução proposta.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Secretaria Municipal de Obras, no âmbito de suas atribuições técnicas e contratuais, manifesta-se favoravelmente à implantação das estruturas metálicas do tipo carport destinadas ao suporte dos módulos fotovoltaicos no Centro Municipal de Reabilitação, na UPA e no ARE I (Postão), nos termos da proposta apresentada pela Concessionária, por entender que a solução: (i) viabiliza a efetiva implantação da geração de energia fotovoltaica prevista no Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023; (ii) assegura condições seguras e adequadas de manutenção e operação do sistema; (iii) preserva a integridade das estruturas das coberturas das edificações; e (iv) proporciona estacionamentos cobertos a usuários e profissionais das unidades, em benefício do interesse público.

MUNICÍPIO DA **E**STÂNCIA **T**URÍSTICA DE **B**ARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria **M**unicipal **d**e **O**bras **e** **S**erviços **U**rbanos
Rua 30, nº 0506, Bairro Marilia, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 – Tel. **(17) – 3612-2720**
email.: **secretariaobras@barretos.sp.gov.br**, **elétrica.obras@barretos.sp.gov.br**

Encaminha-se a presente manifestação ao Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, para ciência e prosseguimento da instrução processual, permanecendo esta Secretaria à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS:31244492825

Assinado de forma digital por THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS:31244492825
Dados: 2026.08.06 15:47:50 -03'00'

Thiago Silvestre Vasconcelos
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Engenheiro Civil