CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD

Route de Lille à La Bassée

DESCRIPTIF SOMMAIRE

LOT 12/13 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE et PLOMBERIE SANITAIRES


PRO – Annexe Fiche Techniques

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes - 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

1. CHAUFFAGE

1.1.1. Panneaux Rayonnant lisses :

- Panneaux rayonnants, de marque Zehnder type Carboline ou équivalent approuvé



1.1.2. Radiateurs eau chaude :

- Radiateurs sans ailettes, de marque Finimetal, ou équivalent approuvé pour les radiateurs horizontaux
- Radiateurs verticaux, , marque sans ailettes, type Reggane 3000 ou équivalent approuvé





1.1.3. Rideaux d'air chaud

- Rideaux d'air chaud , de marque BIDDEL, ou équivalent approuvé





2. VENTILLARTION

2.1.1. Bouches et diffuseur des chambres

- Diffuseurs seront de type double déflexion, de marque VIM type GADD F ou équivalent approuvé
- Bouche des reprises, de marque VIM type ALYZE S ou équivalent approuvé





2.1.2. Grilles de reprise et diffuseurs des communs


- Diffuseurs seront de type double déflexion, de marque VIM type DCFD - F ou équivalent approuvé
- Grilles des reprises, de marque VIM type DATP ou équivalent approuvé





2.1.3. Grilles de désenfumage des circulations

- Grille de désenfumage verticale , de marque VIM type GFE 007 ou équivalent approuvé
- Grilles des reprises 600x600mm, de marque VIM type GRSC AB ou équivalent approuvé





3. CLIMATISARTION

3.1.1. Locaux informatiques climatisation

- Unité murale de climatisation






4. PLOMBERIE SANITAIRES

4.1.1. WC suspendu hébergement



Cuvette suspendue rallongée Marque Allia type Paracelsus



* cotes pour une assise à 45 cm du sol, hors abattant.



4.1.2. WC suspendu autre qu'hébergement

Dito W1 ci-avant

4.1.3. WC suspendu Obèse (repère W3)




Cuvette à poser au sol Geberit Renova

4.1.4. Plan de toilette simple vasque et colonne de rangement

Plan de toilette en résine moulée marque VARICOR type MONACO (PMR)





4.1.5. Lave-mains (LM)

Lave-mains Linéa



4.1.6. Lavabo standard (L2 et L3)

Lavabo marque DURAVIT type Starck 3 lavabo avec mitigeur de lavabo à bec fix





4.1.7. Lavabo standard

Lavabo marque DURAVIT type Starck 3 lavabo avec mitigeur de lavabo à bec fix





4.1.8. Lavabo personnels soignant

Lavabo marque DURAVIT type Starck 3 lavabo avec mitigeur électronique de lavabo à bec fix





4.1.9. Douche sans receveur (D2)

Kit douche SECURITHERM thermostatique avec isolation thermique anti-brûlure



4.1.10. Vidoir Ménager

Vidoir ménager de Marque Allia Mitigeur mural





4.1.11. Évier à poser

Evier de cusine Marque Franke MAN



