

Мероприятия по пожарной безопасности

Общие указания.
Документация разработана в соответствии с заданием на проектирование.
Отметка 0.000 соответствует уровню чистого пола первого этажа.
Все размеры указаны в миллиметрах, если не оговорено иное.

Шифр: СК2-П-ПБ Стадия: PD Ред.: 1 Статус: APPROVED	
Мероприятия по пожарной безопасности Дата: 2025-03-10	Лист 1 Листов 3

Основные показатели

Предел огнестойкости противопожарных дверей	мин	EI 60
Ширина эвакуационного выхода	м	1,20
Ширина эвакуационного коридора	м	1,50

Шифр: СК2-П-ПБ
Стадия: PD Ред.: 1 Статус: APPROVED

Мероприятия по пожарной безопасности
Дата: 2025-03-10

Лист 2
Листов 3

Примечания: изменения вносятся только через согласованное изменение документации.

Шифр: СК2-П-ПБ Стадия: PD Ред.: 1 Статус: APPROVED	
Мероприятия по пожарной безопасности Дата: 2025-03-10	Лист 3 Листов 3