การประกอบเลขที่ 4603
ASSEMBLY NO. 5603

D — 3





กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟฟ.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ข้อต่อแบบบอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1	1	03140005 (0486)
2	ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (แบบ52-3) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TYPE C (CLASS 52-3) TIS. 354	5	7	10	03020001 (0416)
3	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต – เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1	1	03140006 (0487)
4	แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดียว สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR AI CONDUCTOR	1	1	1	02430000- 02430002
5	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR AI CONDUCTOR	1	1	1	[redacted]

JAPANESE EXPERT TO PEA.

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ........
ผู้เขียน....... ลอกลาย....... ตรวจ....... หัวหน้าแผนก....... ผู้อำนวยการกอง.......	ผู้ว่าการ.......	ถูกแทนโดยแบบ........ เขียนเสร็จวันที่ 17 มี.ค. 19 แก้แบบวันที่ 24 มี.ค. 23
	รายละเอียดที่ 3 การประกอบลูกถ้วยแขวน	มิติเป็น........ มาตราส่วน........
รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรม	DETAIL NO.3 SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	แบบเลขที่ 902-015/8029 แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 1 แผ่น