การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5665


ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION
1,000
500
500
600
1,000
600
คอนกรีต
CONCRETE
1 : 2 : 4
ระดับดินต่ำสุด
MINIMUM GROUND LEVEL
2,300
1,000
1,300
300
2,200
1,000

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับกรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ขึ้นไปเท่านั้น
2. ใช้ในกรณีทางโค้งที่มีสายยึดโยง
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบ เลขที่ IBI–017/23033 (การประกอบเลขที่ 5904)

NOTES

1. USED ONLY IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY IS MORE THAN 10 TON/m^2
2. USED FOR ANGLE LINE WITH GUY.
3. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI–017/23033 (ASSEMBLY NO. 5904)

กองโยธาและสถาปัตย์
ฝ่ายแผนการ และงานโยธา

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ๖ ต.ค.๒๓

รายละเอียด 10 A
ฐานรากเสา (แบบที่ 4)

DETAIL 10 A
POLE FOUNDATION (TYPE 4)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.ย.23
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 40

แบบเลขที่ IBI–015/23072
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น