การประกอบเลขที่ ASSAMBLY NO.	0308

ข้อแนะนำการใช้งาน

1 เสาคอนกรีต ขนาด 6 ม. ให้ใช้เป็นเสาบริการสำหรับผู้ใช้ไฟเท่านั้น คือ

ใช้เป็นเสาที่ปักใช้งานอยู่ในบริเวณของผู้ใช้ไฟเพื่อรับสายหลังมิเตอรไปยังตัวอาคารของผู้ใช้ไฟที่อยู่ฝั่งถนนเดียวกับแนวสายระบบจำหน่ายของ กฟภ. หรือใช้เป็นเสาพาดสายแรงต่ำภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ โดยให้มีระยะช่วงเสาปกติไม่เกิน 30 เมตร และระยะหย่อนยานของสายไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

ถ้าเป็นระบบจำหน่าย 1 เฟส 2 สาย ไม่ต้องมีการยึดโยงที่เสาต้นสุดท้าย หรือต้นทางโค้ง แต่ให้มีระยะช่วงเสาสูงสุดไม่เกินค่าที่กำหนดตามตารางข้างล่างนี้

APPLICATION

1 6 m. CONCRETE POLE CAN BE USED ONLY AS SERVICE POLE FOR CUSTOMER

USE AS SERVICE POLE IN CUSTOMER AREA FOR SUPPORTING THE SECONDARY SERVICE DROP CONDUCTOR WHERE EXISTED ON THE SAME ROADSIDE AS PEA. LT. DISTRIBUTION LINE, AND ALSO USE FOR LT. LINE CONSTRUCTION THE RULING SPAN SHALL NOT BE EXCEEDED 30 m. AND THE MINIMUM STRING SAG SHALL BE 0.50 m .

FOR 1-PHASE 2-WIRE LINE, THE GUY SHALL BE OMITTED BUT THE RULING SPAN SHALL NOT BE EXCEEDED THE VALUE AS SHOWN IN THE FOLLOWING TABLE.

สายทองแดง ต.มม. Cu CONDUCTOR mm^2	ช่วงเสาสูงสุด เมตร MAXIMUM SPAN m	สายอะลูมิเนียม ต.มม. Al CONDUCTOR mm^2	ช่วงเสาสูงสุด เมตร MAXIMUM SPAN m
2.5	10	10–35	20
4	25		
10 – 16	20		

2 บัญชีวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง แร็ค พาดสายแรงต่ำ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับแบบการติดตั้งที่เสาคอนกรีต ขนาด 8 และ 9 เมตร

2 BILL OF MATERIAL FOR SECONDARY RACK INSTALLATION IS THE SAME AS INSTALLATION ON 8 AND 9 m CONCRETE POLE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ในทางแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วจันที่ 10 มิ.ย. 23 แก้แบบวันที่ 21 มิ.ค. 27 มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ข้อแนะนำการใช้เสาคอนกรีต ขนาด 6.00 ม. (เสาบริการ) APPLICATION OF 6.00 m CONCRETE POLE (SERVICE POLE)	แบบเลขที่ SAI–015/23069 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น

17 มิ.ย. 2523