การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0812

แบบที่ 1
TYPE 1



แบบที่ 2
TYPE 2



แบบที่ 3
TYPE 3



แบบที่ 4
TYPE 4



แบบที่ 5
TYPE 5



สำเนา

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphalit Boonmang
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ 25 มี.ค. 2543 (ทน)

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ (แทน)
25 มี.ค. 2543

แบบ "ตัวอย่างโคมไฟถนน"

EXAMPLE OF STREET LIGHTING LUMINAIRES

ใช้แทนแบบ S02-015/17009.
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 7 ม.ค. 2543
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA4-015/43001
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

อดิวิทย์ ทองลา พชก.3 หบป. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0812





แบบที่ 6 โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์
TYPE 6 LUMINAIRE FOR FLUORESCENT LAMP, 2x36 WATTS



แบบที่ 7 โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วัตต์
TYPE 7 LUMINAIRE FOR FLUORESCENT LAMP, 2x18 WATTS

หมายเหตุ :

1. แบบที่ 1-2 สำหรับโคมหลอดแสงจันทร์ขนาด 1x80 หรือ 1x125 วัตต์
2. แบบที่ 3-4 สำหรับโคมหลอดแสงจันทร์ขนาด 1x250 วัตต์ หรือโคมหลอดโซเดียมความดันสูง ขนาด 1x70 หรือ 1x250 วัตต์
3. แบบที่ 5 สำหรับโคมหลอดโซเดียมความดันต่ำ ขนาด 1x135 หรือ 1x180 วัตต์

NOTE :

1. TYPE 1-2 FOR MERCURY VAPOUR LAMP 1x80 OR 1x125 WATTS.
2. TYPE 3-4 FOR MERCURY VAPOUR LAMP 1x250 WATTS OR HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 1x70 OR 1x250 WATTS.
3. TYPE 5 FOR LOW PRESSURE SODIUM LAMP 1x135 OR 1x180 WATTS.

สำเนา.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ S02-015/17009.
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน Supphalit Boonrueng
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ .... 25 มี.ค. 2543

เขียนเสร็จวันที่ 7 ม.ค. 2543
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน ....

แบบ "ตัวอย่างโคมไฟถนน"

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
....

EXAMPLE OF STREET LIGHTING LUMINAIRES

แบบเลขที่ SA4-015/43001
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

[illegible] พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟจ. [illegible] 2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA