การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0202

ตารางขนาดพื้นที่หน้าตัดสำหรับสายนิวทรัล ซึ่งใช้วัสดุเช่นเดียวกันกับสายเฟส สำหรับระบบแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย

TABLE FOR SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA FOR NEUTRAL CONDUCTORS OF THE SAME MATERIAL AS THE PHASE CONDUCTORS, FOR 3-PHASE, 4-WIRE, L.V. SYSTEM.

ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายเฟส (ตร.มม.) SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA OF PHASE CONDUCTORS (mm^2)	ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายนิวทรัล (ตร.มม.) SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA OF NEUTRAL CONDUCTORS (mm^2)	
	เดินในท่อร้อยสาย และ สายเคเบิลหลายแกน IN CONDUIT, CABLE AND MULTICORE CABLE	เดินในอากาศ/เดินภายนอก และภายในอาคาร IN OVERHEAD LINE IN EXPOSED WIRING OUTDOOR AND IN BUILDINGS
1.5	1.5	-
2.5	2.5	-
4	4	4
6	6	6
10	10	10
16	16	16
25	25	25
35	35	35
50	50	50
70	70	70
95	95	95
120	120	120
150	150	150
185	185	185
240	240	240
300	300	300
400	400	400

หมายเหตุ สายเฟสและสายนิวทรัลต้องเป็นสายหุ้มฉนวน

NOTE PHASE CONDUCTORS AND NEUTRAL CONDUCTORS SHALL BE INSULATED CONDUCTOR.

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/16033
ผู้เขียน ทิวา ผู้สำรวจ วิศวกร ทิวา หัวหน้าแผนก ทิวา ผู้อำนวยการกอง ทิวา ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 8 ก.ย. 255[illegible]	ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 2 ก.ย. 2551 แก้แบบวันที่ มิติเป็น - มาตรตราส่วน -
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 9 ก.ย. 255[illegible]	ขนาดพื้นที่หน้าตัดสำหรับสายนิวทรัลระบบแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA FOR NEUTRAL CONDUCTORS, 3-PHASE, 4-WIRE, L.V. SYSTEM.	แบบเลขที่ SA2-015/51017 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น