การประกอบเลขที่ 4603
ASSEMBLY NO. 5603

D — 3



กฟน. 2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D			วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		A	B	C	
1	ข้อต่อแบบบอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1	1	03140005 (0486)
2	ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (แบบ52-3) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TYPE C (CLASS 52-3) TIS. 354	5	7	10	03020001 (0416)
3	ข้อต่อแบบ ซ็อกเก็ต – เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET-CLEVIS, ANSI, TYPE B	1	1	1	03140006 (0487)
4	แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดี่ยว สำหรับสายอะลูมิเนียม CLAMP, DEAD END, COMPRESSION, SINGLE LUG, FOR Al CONDUCTOR	1	1	1	02430000- 02430002
5	หางปลาแบบ 15° เจาะรูตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอะลูมิเนียม TERMINAL, COMPRESSION, 15° PAD, NEMA HOLE, FOR Al CONDUCTOR	1	1	1	[redacted]

JAPANESE EXPERT TO PEA.

กองวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รายละเอียดที่ 3
การประกอบลูกถ้วยแขวน

DETAIL NO.3
SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เริ่มเขียนวันที่ 17 มิ.ค.19
แก้แบบวันที่ 24 มี.ค.23
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ 902-015/[illegible]029
แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น