การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5251**



@PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 24 มี.ค. 23

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับทางตรง
แบบ SD-TG-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE
TYPE SD-TG-1

ใช้แทนแบบ........
ถูกแทนโดยแบบ........
เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค.23
แก้แบบวันที่........
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1:125
แบบเลขที่ SAI-015/23005
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

[illegible] ธ.ค. 25[illegible]

การประกอบเลขที่ **5251**
ASSEMBLY NO.


7
11
9
9
D-5A
8
2,500
200
2
3
5 9
D-17C
2,500
1
4 9
500
2,500
2,000
500
6 10
5 9

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน.......... ผู้ตรวจ.......... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.......... หัวหน้ากอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......... 24 มี.ค. 23 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ SD-TG-1	เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค. 23 แก้แบบวันที่.......... มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-1	แบบเลขที่ SAI-015/23005 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5251

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.	
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m. LONG	1	00010011 (0041)	
2	คอนสายแบบเหล็ก ขนาด 100 X 50 X 3.2 มม. ยาว 4.20 ม. CROSSARM, STEEL 100 X 50 X 3.2 mm, 4.20 m LONG	3	00120001 (0116)	
3	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50 X 50 X 6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL, 50 X 50 X 6 mm, 1,800 mm. WIDE 450 mm. DROP	3	01200007 (0119)	
4	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	6	01110200 (0220)	*
5	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	5	01110205 (0225)	
6	สลักเกลียว M 20 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 400 mm.	3	01110301 (0233)	
7	สลักห่วงโอแวล M 16 X 150 มม. BOLT, OVAL EYE M 16 X 150 mm.	3	01150000 (0257)	
8	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ยาว 2.50 ม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 2.50 m. LONG	1	01010004 (0135)	
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm, TIS 258	17	01180100 (0355)	
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 62 X 62 X 6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	01180101 (0356)	
11	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	01180301 (0365)	

รายละเอียด
DETAIL

D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มี.ค. 23

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับทางตรง
แบบ SD-TG-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE
TYPE SD-TG-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 2 ม.ค. 23
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/23005
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

1 ๔ มี.ค. [illegible]