การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0201

ตารางขนาดพื้นที่หน้าตัดสำหรับสายนิวทรัล ซึ่งใช้วัสดุเช่นเดียวกันกับสายเฟส สำหรับระบบแรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และ 1 เฟส 3 สาย

TABLE FOR SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA FOR NEUTRAL CONDUCTORS OF THE SAME MATERIAL AS THE PHASE CONDUCTORS, FOR 1-PHASE, 2-WIRE AND 1-PHASE, 3-WIRE, L.V. SYSTEM.

ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายเฟส (ตร.มม.) SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA OF PHASE CONDUCTORS (mm^2)	ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายนิวทรัล (ตร.มม.) SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA OF NEUTRAL CONDUCTORS (mm^2)	
	เดินในท่อร้อยสาย และ สายเคเบิลหลายแกน IN CONDUIT, CABLE AND MULTICORE CABLE	เดินในอากาศ เดินภายนอก และภายในอาคาร IN OVERHEAD LINE IN EXPOSED WIRING OUTDOOR AND IN BUILDINGS
1.5	1.5	-
2.5	2.5	-
4	4	4
6	6	6
10	10	10
16	16	16
25	25	25
35	35	35
50	50	50
70	70	70
95	95	95
120	120	120

หมายเหตุ สายเฟสและสายนิวทรัลต้องเป็นสายหุ้มฉนวน

NOTE PHASE CONDUCTORS AND NEUTRAL CONDUCTORS SHALL BE INSULATED CONDUCTOR.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/16036
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ขนาดพื้นที่หน้าตัดสำหรับสายนิวทรัลระบบแรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และ 1 เฟส 3 สาย	ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 2 ก.ย. 2551 แก้แบบวันที่ มิติเป็น - มาตรตราส่วน -
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	SIZING OF NOMINAL CROSS-SECTIONAL AREA FOR NEUTRAL CONDUCTORS, 1-PHASE, 2-WIRE AND 1-PHASE, 3-WIRE, L.V. SYSTEM.	แบบเลขที่ SA2-015/51016 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

ก ย ก. ส. 2551