
การประกอบเลขที่ 4627
ASSEMBLY NO. 5627

D-5G



บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	หมายเลขที่ MAT. NO.
1	สลักห่วงแผ่นรูปตาเดี่ยว M 16 X 350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE STRAIGHT, M 16 X 350 mm	3	01210200 (0160)
2	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	2	01110204 (0224)
3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm , TIS 258	10	01180100 (0355)
4 *	แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 35 mm^2	7	01230003 (0175)
5	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16 , TIS 259	3	01180301 (0365)
6	เหล็กฉาก ขนาด 65 X 65 X 6 มม. ยาว 1,000 มม. ANGLE STEEL 65 X 65 X 6 mm , 1,000 mm LONG	2	01010000 (2677)

* ใช้อุแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (วัสดุเลขที่ 0165) จำนวน 2 ตัว ต่อจุดแทน เป็นอีกแบบหนึ่งได้
ALTERNATIVELY, USING U-CLAMP M 8 (MAT. NO. 0165) 2 UNITS / POINT

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ รายละเอียดที่ 5G การต่อสายล่อฟ้า DETAIL NO. 5G OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนครั้งแรกวันที่ 7 ก.ค. 23 แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ SAI-015/23033 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น