

การประกอบเลขที่	2330
ASSEMBLY NO.	3919



แบบ IV
TYPE IV




รายละเอียดแบบ IV
DETAIL TYPE IV

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 12 ตุลาคม 2553	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50, 1:25, 1:10
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV และ 33 kV เกาะกับสะพาน แบบ IV (ด้านข้างแผ่นยึดคาน) 22 kV AND 33 kV, TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ATTACHED TO THE BRIDGE TYPE IV (SIDE OF DIAPHRAGM WALL)	แบบเลขที่ SA2-015/52011 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่	2330
ASSEMBLY NO.	3919



⑥ สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
TWISTED AERIAL CABLE

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
*1	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	1	1010110101
*2	สลักเกลียวพร้อมพุกเคมี ขนาด M 10 ความยาวแท่งเกลียว 125 มม. พร้อมแหวนสปริง BOLT WITH CHEMICAL ANCHOR, M 10, THREAD LENGTH 125 mm COMP. WITH SPRING WASHER	1	1010110050
*3	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 12 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 12 TIS 259	1	1010180300
*4	ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว MESSENGER HANGER	1	1020440207
*5	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	1	1020440102
6	สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ขนาดและความยาวตามต้องการ TWISTED AERIAL CABLE, SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020050200-4 1020050300-4

* จำนวนวัสดุสำหรับการติดตั้ง 1 วงจร * MATERIAL FOR 1 CIRCUIT INSTALLATION

หมายเหตุ

1. สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 240 ต.มม. ประกอบด้วยเคเบิล 3 เส้น และสายสะพาน 1 เส้น มีน้ำหนัก ≈ 6.85 กก./ม. เส้นผ่านศูนย์กลางรวมวงนอก ≈ 10.5 ซม.
2. วัสดุลำดับที่ 2 สลักเกลียวมีชั้นคุณภาพ 5.8 อาบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน (HOT DIP GALV.) สามารถรับแรงดึง (TENSILE) ได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม เช่น ผลิตภัณฑ์ HILTI หรือ RAMSET หรือเทียบเท่า
3. ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (วัสดุลำดับที่ 4) มีน้ำหนักประมาณ ≈ 1.0 กก. ติดตั้งไปกับสะพานทุกระยะ 10 ม. หรือไม่เกิน 30 ม.
4. เมื่อติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแล้ว ระยะหย่อนยานต่ำสุดของสาย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและสายตรงที่มีระยะหย่อนยานสูงสุดต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าท้องสะพาน

NOTES

1. TWISTED AERIAL CABLE NOT EXCEED 240 mm^2 CONSIST OF 3 CABLES AND 1 MESSENGER, AND 1 MESSENGER, WEIGHT APPROX. 6.85 kg/m, OVER ALL DIAMETER APPROX. 10.5 cm .
2. MAT ITEM 2 BOLT (ANCHOR) MADE OF STEEL, STRENGTH GRADE 5.8, HOT DIP GALV. STEEL AND SHALL BE TAKE TENSILE NOT LESS THAN 800 kg SUCH AS HILTI OR RAMSET OR EQUIVALENT.
3. MESSENGER HANGER (ITEM 4) ATTACH TO THE BRIDGE AT EVERY 10 m INTERVAL OR NOT MORE THAN 30 m, WEIGHT APPROX. 1.0 kg .
4. WHEN THE CABLES ARE INSTALLED, THE MINIMUM SAG OF CABLE SHALL BE ACCORDING TO STANDARD AND THE MAXIMUM SAG OF CABLE BUT SHALL NOT BE LOWER THAN THE BOTTOM OF BRIDGE BEAM.

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Suphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV และ 33 kV เกาะกับสะพาน แบบ IV (ด้านข้างแผ่นยึดคาน) 22 kV AND 33 kV, TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ATTACHED TO THE BRIDGE TYPE IV (SIDE OF DIAPHRAGM WALL)	แบบเลขที่ SA2-015/52011 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น