DENETİM KAYDI

Örnek Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Seri no **S1-2026-0417** · Bina Mah. 2. Sk. No:3, Kadıköy / İstanbul

✓ Saha kaydı kapatıldı · 19.10.2026 | 52 / 61 alanda veri | ✓ Cihaz ve sunucu eşit | Mühür geçerli

MÜŞTERİ / ASANSÖR FİRMASI Örnek Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş.	FİRMA ADRESİ Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:12, Gebze
ASANSÖRÜN BULUNDUĞU ADRES Bina Mah. 2. Sk. No:3, Kadıköy	ASANSÖR SERİ NO S1-2026-0417
ASANSÖR KİMLİK NO 34-KDK-00812	DOSYA NO 2026/E-0418
TAHRİK · MAKİNE DAİRESİ Elektrikli · MR	YÜK · KAPASİTE · HIZ · DURAK 630 kg · 8 kişi · 1,0 m/s · 6 durak
DENETİM TARİHİ 19.10.2026	DENETİMİ YAPAN Ahmet Yılmaz

61 saha alanından 52'sinde veri girilmiş · 9 alan boş bırakılmış

1 Kuyu ve boşluk ölçüleri

9 alan

2 450 cm Kuyu genişliği	**2 180** cm Kuyu derinliği	**1 150** cm Kuyu dibi derinliği
3 400 cm Son kat yüksekliği	**1 820** cm Kabin ana rayları arası	**1 650** cm Karşı ağırlık rayları arası

Kuyu altında kullanılabilir alan var mı?	**Yok**
Kuyu dibi notu	*Merdiven ile erişim; ışıklandırma yeterli, sızıntı izi görülmedi.*

2 Kabin ve kabin / kat kapısı

8 alan

Kabin tamponu tipi	**Yağlı**
Kabin tamponu stroku	**150 cm**
Karşı ağırlık tamponu tipi	**Yağlı**
Karşı ağırlık tamponu stroku	**150 cm**
Kabin kapısı açılma biçimi	**Teleskopik**
Kabin notu	*Kabin tabanında yük etiketi okunaklı; alarm butonu çalışıyor.*

3 Bileşen seri numaraları

4 bileşen

BİLEŞEN	MARKA / ÜRETİCİ	TİP	SERİ NO / IMEI
Makine motoru	Montanari	MGV-630	M-882014
Hız regülatörü	Fermator	FR-10	FR-55120
Kumanda panosu	Arkel	AK-2000	AK-77310
GSM modülü	Teltonika	FMB-120	352093081234567

4 Kılavuz ray bilgileri

4 alan

Kabin ray tipi	**T89**
Karşı ağırlık ray tipi	**T70**
Kabin ray bağlantı aralığı	**140 cm**
Karşı ağırlık ray bağlantı aralığı	**160 cm**

5 Elektrik ve kumanda

6 alan

Kumanda panosu konumu	**Son kat kapı yanı**
Koruyucu topraklama	**Var**
Acil durum / test panosu (MRL)	**Uygulanmaz**
Alarm ve iki yönlü haberleşme	**Var · GSM tabanlı**
Elektrik notu	*Pano kapağı kilitli; anahtar bina yönetiminde.*

Bu çıktı sahada kaydedilen bilgilerin özetidir. Uygunluk veya belgelendirme kararı içermez ve resmî denetim sonuç raporunun yerine geçmez.