aves

FR.65 · SAHA VERİ ÖZETİ

DENETİM KAYIT ÇIKTISI · H1

FİRMA / ASANSÖR

Örnek Asansör Sanayi A.Ş.

Seri no **H1-2026-0042** · Cumhuriyet Mah. 12. Sok. No: 4, Bursa

✓ Saha kaydı kapatıldı · 19.10.2026 | 63 / 63 alanda veri | ✓ Cihaz ve sunucu eşitlendi | ✓ Saha verisi mührü geçerli

DENETİM KÜNYESİ

FİRMA ADRESİ **Örnek Mah. Sanayi Cad. No: 18, Bursa**	DOSYA NO **AV-26-0042**
ASANSÖR KİMLİK NO **TR-16-0042**	DENETİM TARİHİ **19.10.2026**
MODÜL **H1**	TAHRİK TİPİ **Elektrikli**
MAKİNE DAİRESİ **MRL**	YÜK · KAPASİTE · HIZ · DURAK **630 kg · 8 kişi · 1 m/s · 6 durak**
DENETİMİ YAPAN **Saha Denetçisi**	

63 saha alanından 63'inde veri girilmiş · 0 alan boş

1 Kuyu, boşluklar ve karşı ağırlık ölçüleri

18 alan

245 cm Kuyu genişliği	**210** cm Kuyu derinliği
165 cm Kuyu dibi derinliği	**245** cm Son kat yüksekliği
165 cm Kabin ana rayları arası	**95** cm Karşı ağırlık rayları arası
12 cm Ray–kapı mesafesi	**78** cm Ana ray ile karşı ağırlık rayı arası mesafe
85 cm Karşı ağırlık genişliği	**18** cm Karşı ağırlık derinliği
110 cm Karşı ağırlık yüksekliği	**12** cm Kabin tamponu stroku
12 cm Karşı ağırlık tamponu stroku	

AVES · SAHA DENETİM · ÜB.FR.65 SAHA VERİ ÖZETİ
KUYU KOŞULLARI VE TAMPON BİLGİLERİ

Karşı ağırlık parça sayısı	**18**
Kuyu kısmen çevrili mi?	**Yok**
Kuyu altında kullanılabilir alan / yük bulunan hacim var mı?	**Yok**
Kabin tamponu tipi	**Hidrolik**
Karşı ağırlık tamponu tipi	**Hidrolik**

2 Asansör genel bilgileri

11 alan

630 kg
Sahada görülen anma yükü

1 m/s
Sahada görülen hız

1 800 cm
Seyir mesafesi

2 400 cm
Kuyu yüksekliği

Tahrik tipi	**Elektrikli**
Sahada görülen kişi kapasitesi	**8**
Durak sayısı	**6**
Kat sayısı	**6**
Binadaki toplam asansör sayısı	**2**
Makine dairesi (MR / MRL)	**MRL**
Kabin giriş sayısı	**1**

3 Kabin ve kabin/kat kapısı ölçüleri

10 alan

110 cm
Kabin iç genişliği

140 cm
Kabin iç derinliği

220 cm
Kabin iç yüksekliği

80 cm
Kabin ve kat kapısı net genişliği

200 cm
Kabin ve kat kapısı net yüksekliği

180 cm
Kabin kılavuz pabuçları düşey aralığı

Kabin ve kat kapılarının açılma yönü	**Sağ**
Kabin ve kat kapılarının tipi	**Teleskopik**
Kabin ve kat kapılarının panel sayısı	**1**
İkinci kabin ve kat kapısı var mı?	**Yok**

4 Kılavuz ray bilgileri

4 alan

2 450 cm
Toplam ray boyu

Kabin kılavuz rayı profili	**T50**
Karşı ağırlık kılavuz rayı profili	**T50**
Rayların konumu ve askı düzeni	**Kabin ve karşı ağırlık kılavuz rayları kuyu içinde; askı düzeni 2:1.**

5 Elektrikli tahrik ve askı ölçüleri

9 alan

5,5 kW
Makine / motor gücü

10 mm
Halat çapı

48 cm
Tahrik kasnağı çapı

36 cm
Saptırma kasnağı çapı

180 °
Halat sarım açısı

Sahada görülen tahrik yöntemi	**Dişli (redüktörlü)**
Makine / motor konumu	**Makine dairesi**
Halat sayısı	**6**
Askı oranı / askı düzeni	**1:1**

6 Bileşen seri numaraları

11 alan

BİLEŞEN	MARKA / ÜRETİCİ	TİP	SERİ NO / IMEI
Kat kapısı kilidi	Wittur	G40	KAT-240198
Paraşüt fren / güvenlik tertibatı	Wittur	G40	PAR-240198
Kabin tamponu	BODE	HB-160	KAB-240198
Kabin ek / ikinci veya hareketli tampon (varsa) Var	BODE	HB-160	KAB-240198
Karşı ağırlık tamponu	BODE	HB-160	KAR-240198
Karşı ağırlık ek / ikinci veya hareketli tampon (varsa) Var	BODE	HB-160	KAR-240198
Hız regülatörü	Wittur	G40	REG-240198
UCM tertibatı	Wittur	G40	UCM-240198
Yukarı yönde aşırı hız koruma tertibatı	Wittur	G40	YUK-240198
Elektrikli makine / motor	Wittur	G40	ELE-240198
GSM modülü	Teltonika	TRB140	356789101234567

Bu çıktı sahada kaydedilen bilgilerin özetidir. Uygunluk veya belgelendirme kararı içermez ve resmî denetim sonuç raporunun yerine geçmez.

Mühür, cihazdaki FR.65 saha değerleri ve bütünlük özetinde yer alan denetim kimliğini doğrular; indirilen PDF dosyasının elektronik imzası değildir.

AVES Saha Denetim · R15D-rc3.10.1 · Oluşturulma 19.10.2026 14:30

Kayıt mührü A61F93D0E4B25C17