projekt / project — *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

stupeň dokumentace / design stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION — DDD

klient / client

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

architekt / architect

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

generální projektant / general designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

projektant / designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

odpovědný projektant / designer

Ing. arch. Zdeněk Vávra

vypracoval / drawn by

Ing. arch. Zdeněk Vávra

kontroloval / checked by

Ing. Marek Veselý

revize / revision	*popis / description*	*datum / date*
01	Hydroizolace proti radonu	30.11.2021

část dokumentace / documentation part

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKYÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

stavební objekt / building object

SO01 | BYTOVÝ DŮM

profesní díl / specialist part

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název výkresu / drawing title

TABULKA SPECIFIKACE SKLADEB A POVRCHŮ

datum revize 00 / revision date 00	*měřítko / scale*	*počet A4 / A4 count*
15.09.2021	-	13 x A4

paré

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

číslo výkresu / sheet number 0030

kód výkresu / sheet code 18501_DPS_D_SO01_100_0030_01

stavební objekt / building object:	BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE	revize dokumentu / document revision:	01
dokument / document:	TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE	aktuální stav ke dni / current situation at:	30/11/2021

SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

Tvar kódu POVRCHU / FINISH Code type

F-00

Tvar kódu SKLADEB PODLAH / FLOOR STRUCTURE Code type

FF-00

ozn. Typu / type mark

číselník (2 číslice) / number

Tvar kódu SKLADEB STĚN / WALL STRUCTURE Code type

WF-00

Tvar kódu SKLADEB STŘECH / ROOF STRUCTURE Code type

RF-00

Tvar kódu SKLADEB PODHLEDŮ / SUSPENDED CEILING STRUCTURE Code type

CF-00

PŘÍLOHY / ANNEXES

POZNÁMKA / NOTE

UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, ROZVODŮ, TZB..) JSOU JEN ORIENTAČNÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY REALIZACE DÍLA, OVŠEM NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO PROJEKTANTA. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE.
DODAVATEL STAVBY MUSÍ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. DOKUMENTACI JE MOŽNÉ UŽÍVAT VÝHRADNĚ A BEZ VYJÍMKY VE SMYSLU SMLOUVY O DÍLO. DOKUMENTACE JE POVAŽOVÁNA ZA RELEVANTNÍ JEN JAKO CELEK PODLE PLATNÉHO SEZNAMU DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDECH BUDE REALIZOVANÉ PODLE VÝKRESU PODHLEDŮ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI. PROJEKT INTERIÉRU JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ.

ABMV

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch podlahy 1PP - vjezdová rampa				
F 00	Penetrační nátěr a vsyp	2	vsyp pro pancéřové betonové podlahy se střední a vyšší provozní zátěží, směs speciálních cementů, kompatibilních chemických přísad a tříděných tvrdých plniv s vyšším obsahem zrn vysokého lesku, prováděno ve dvou krocích. Celkové množství vsypu 5kg/m2, povrch zdrsněn metličkovou úpravou. Vsyp vč. ošetření čerstvé směsi akrylátovým nátěrem (0,1-0,2l/m2). Zvýšená odolnost povrchu proti vsakování ropných látek a silničních solí. Systémové uzavření dilatačních spar v ploše a na obvodu. Odolnost v obrusu max. 0,04mm.	např.Sika CZ
Povrch podlahy - společné prostory - nadzemní část				
F 01	Keramická dlažba	10	Slinutá keramická dlažba; formát 600x1200mm; tmavě šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, , součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů, dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb	např. Cemix lepidlo flex extra 045
	Penetrace	-	Dle použitého sytému	např. Cemix penetrace H
Povrch podlahy - bytové jednotky - chodby a obchodní jednotky				
F 02	Keramická dlažba	10	Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů; dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb	např. Cemix lepidlo flex extra 045
	Penetrace	-	Dle použitého sytému	např. Cemix penetrace H
Povrch podlahy - bytové jednotky - pobytové místnosti				
F 03	Vinylové dílce	2.5	Vinylové dílce lepené; rozměr 230 x 1500 mm; protiskluznost tř. R 10; třída reakce na oheň B; třída zátěže min. 31; vč. soklové lišty bílé, dekor viz. architekt	např. Gerfloor Creation 55
	Lepidlo	-	Celoplošné přilepení.Universální disperzní lepidlo.	např. Weberfloor 4815
	Penetrace	-	Dle použitého sytému	např. Cemix penetrace H
	Vyrovnávací vrstva	4.5	Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu; pevnost v tlaku min. 20MPa	např. Cemix 060

ABMV

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch stěn - společné chodby a schodiště				
F 04	Otěruvzdorný nátěr	1	Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; světle šedý; barevný odstín viz. architekt	např. Primalex Inspiro
	Penetrace	-	Penetrační nátěr pro disperzní nátěry	např. Primalex univerzální penetrace
	Sádrová omítka	10	Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou	např. Cemix 016 j
	Můstek	-	Dle použitého systému	např. Cemix spojovací můstek
Povrch stěn a stropů - bytové jednotky - pobytové místnosti a obchodní jednotky				
F 05	Otěruvzdorný nátěr	1	Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt	např. Primalex Polar
	Penetrace	-	Penetrační nátěr pro disperzní nátěry	např. Primalex univerzální penetrace
	Sádrová omítka	10	Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou	např. Cemix 016 j
	Můstek	-	Dle použitého systému	např. Cemix spojovací můstek
Povrch stěn - bytové jednotky - koupelny a wc				
F 06	Keramický obklad	10	Slinutý keramický obklad 30x60cm, formát 600x1200mm, bílá, vnější rohy opatřit nerezovou rohovou lištou a horní hrany opatřit nerezovou ukončovací lištou; hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu, dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Flexibilní cementové lepidlo.	např. Cemix Flex Extra Plus 045
	Hydroizolace	-	Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka. Hydroizolační stěrku vytáhnout min. 300 mm nad podlahu a zároveň po celé výšce za sprchpvým koutem a vanou.	např. Cemix Cemelastik IN
	Penetrace	-	Dle použitého sytému.	např. Cemix penetrace H
	Jádrová omítka	10	Jemná jádrová omítka zrnitosti do 1,2mm, povrch zahlazen filcovým hladítkem, max. nerovnosti povrchu do 3mm	např. Cemix 082 j

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch podlahy exteriérový - balkóny				
F 07	Keramická dlažba exteriérová	20	Slinutá keramická dlažba kalibrovaná 600x600mm; protiskluznost tř. R 11; Světle šedá; dekor viz. architekt	např. Rako Quarzit Outdoor
	Rektifikovatelné terče pod dlažbu	18	Teleskopické plastové terče pro dlažbu na pryžových podložkách.	GUTTA
Povrch fasády - obklad				
F 08	Keramické obkladové pásky	25	Ražený keramický obkladový pásek formát 215 x 65mm, vč. spárovací hmoty, dle výběru architekta	např. Terca + Polyblend S
	Lepidlo	5	Tenkostěná mrazuvzdorná cementová lepící malta pro obkladové pásky.	např. Terca Excelbond, C2TE S1
Povrch podlahy exteriérový - terasy				
F 09	Dřevěná terasová prkna	24	Rýhovaná prkna 24 x 136 mm, sibiřský modřín, vč. olejpvého nátěru a nerezových vrutů 5 x 60 mm.	např. Asko
	Dřevěné latě 70x42	42	Modřínové podkladní latě pro terasy hloubkově impregnované.	např. Asko
	Rektifikovatelné terče pod prkna	35	Nastavitelné kompozitní terče, vč. pryžových podložek.	např. Asko
Povrch podlahy 1PP - pojezdová plocha garáže				
F 10	Penetreční polyuretanový nátěr garážové pojezdové plochy, přímopojížděný vícevrstvý polyuretanový systém pro parkovací plochy s překlenutím dodatečných dynamických trhlin (až 0,3 mm), odolávající ropným látkám a solím	-	Dvoukomponentní barevný uzavírací nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice, spotřeba 0,7–0,9 kg/m2	např. Sikafloor®-359 N
		2	Kotvicí posyp ze sušeného, tříděného křemičitého písku o zrnitosti 0,3–0,8 mm, spotřeba 6–8 kg/m2	např. Křemičitý písek (QS) o zrnitosti 0,3–0,8 mm
		1.8	Dvoukomponentní barevná samonivelační stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice + plnivo, tříděný, sušený křemičitý písek, spotřeba 2 kg/m2 Sikafloor®-3240 + 0,1 kg/m2 plniva	např. Sikafloor®-3240 + plnivo křem. písek zrnitosti 0,1–0,3 mm, v poměru pryskyřice : písek 1 : 0,5
		-	Kotvící posyp ze sušeného, tříděného křemičitého písku o zrnitosti 0,3–0,8 mm, spotřeba 0,8 kg/m2	např. Křemičitý písek (QS) o zrnitosti 0,3–0,8 mm
		-	Dvoukomponentní nízkoviskózní kotevní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba cca 0,3–0,5 kg/m2	např. Sikafloor®-156

ABMV

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch podlahy 1PP - pochozí plocha chodby, sklady, technické místnosti				
F 11	2. Epoxidový nátěr	0.2	Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2	např. Sikafloor®-2540 W
	1. Epoxidový nátěr	0.1	Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2	např. Sikafloor®-2540 W + 5% vody
	Penetrace	-	Penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, spotřeba 0,1–0,3 l směsi/m2, na jednu nátěrovou vrstvu, podle nasákavosti podkladu (při ředění vodou 1 : 3 = 0,025 l–0,075 l/m2)	např. Sika® Level-01 Primer
Povrch střešní krytiny				
F 12	Keramická pálená skládaná krytina	30	Bobrovka 19 x 40mm ve 2 vrstvách, vazba šupinová, kulatý řez - specifikaci potvrdí architekt	např. Tondach
Povrch fasády - probarvená omítka				
F 13	Tenkovrstvá pastovitá omítka	1	Tenkovrstvá pastovitá omítka připravená pro okamžité použití pro vytváření finálních povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí. Barevnost SE10 antracitová - specifikaci potvrdí architekt v rámci vzorkování	např. Cemix ACTIVCEM
	Penetrace pro tenkovrstvé omítky	0	Penetrace pro tenkovrstvé omítky	např. Cemix ASN Top
Povrch stěn - železobetonové stěny a stropů v 1.PP				
F 14	Bezprašný nátěr	1	Transparentní bezbarvý uzavírací nátěr betonových stěn	např. Sikagard®-555 W Elastic
	Základní nátěr	-	1komponentní nátěr, na bázi vodní disperze, zvyšující přilnavost následně aplikovaných vrstev k podkladu	např. Sikagard®-552 W Aquaprimer
Povrch stropů 1PP - tepelná izolace				
F 15	Tepelná izolace z minerální vlny	100	Izolační fasádní desky s minerální čedičové vlny, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,040 W/mK, Pevnost v tahu TR 30 kPa	např. ISOVER Top V Final
	Lepidlo	5	Bezkotevní cementová lepící hmota.	např. Cemix Superfix
Povrch venkovních cementových desek - balkóny a venkovní podhledy				
F 16	Omítková stěrka v imitaci betonu	1	Exteriérová tentovrstvá omítka dle vzoru odsouhlaseného architektem	např. StoBetonOptik
	Mezinátěr	-	Plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr	např. Sto Putzgrund
	Penetrace	-	Speciální, vodou ředitelný dezinfekční roztok k ošetření ploch, napadených řasami a plísněmi	např. StoPrim Fungal

ABMV

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch sádrokartonových konstrukcí - otěruvzdorná výmalba				
F 17	Otěruvzdorný nátěr	1	Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt	např. Primalex Polar
	Penetrace	-	Penetrační nátěr pro disperzní nátěry	např. Primalex univerzální penetrace
Povrch podlahy - bytové jednotky - koupelny				
F 18	Keramická dlažba	10	Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu,dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb	např. Cemix Flex Extra Plus 045
	Hydroizolace	-	Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka.	např. Cemix Cemelastik IN
	Penetrace	-	Ředený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze.	např. Cemix penetrace H
Povrch stěn a stropů - suterén - sklepy, tech. místnosti, garáže				
F 19	Otěruvzdorný nátěr	1	Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt	např. Primalex Polar
	Penetrace	-	Penetrační nátěr pro disperzní nátěry	např. Primalex univerzální penetrace
	Vápenocementová omítka	10	Jednovrstvá vápenocementová omítka zrnitosti do 0,7mm, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou	např. Cemix 073
	Můstek	-	Dle použitého systému	např. Cemix spojovací můstek
Povrch podlahy - obchodní jednotky - prodejní plocha, chodby, sklady				
F 21	Keramická dlažba	10	Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, , součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů; dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb	např. Cemix lepidlo flex extra 045
	Penetrace	-	Dle použitého sytému	např. Cemix penetrace H

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
Povrch podlahy - obchodní jednotky - WC				
F 22	Keramická dlažba	10	Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu, dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt	např. Rako Extra
	Lepidlo	5	Jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb	např. Cemix Flex Extra Plus 045
	Hydroizolace	-	Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka.	např. Cemix Cemelastik IN
	Penetrace	-	Ředený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze.	např. Cemix penetrace H
Povrch venkovních betonových konstrukcí - antigraffitový nátěr				
F 23	aktivační nátěr	0.2	1-komponentní, polomatný, permanentní anti-graffiti a anti-poster nátěr na bázi polyorganosiloxanu, připravený na okamžité použití. spotřeba 150–250g /m2, na jednu nátěrovou vrstvu	např. Sikagard® - 850 Clear
	základní nátěr	-	1-komponentní základní nátěr připravený k okamžitému použití pro Sikagard®-850 Clear minerální podklady bez nátěru pro zlepšení aplikace a přilnavosti. Tento produkt je součástí systému Sikagard Anti-graffiti. spotřeba 75–150g /m2, na jednu nátěrovou vrstvu	např. Sikagard® - 850 Primer

ABMV

stavebný objekt / building objects:	BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE	revize dokumentu / document revision: 01
dokument / document:	TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE	aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
podlaha na terénu					
FF 01	Povrchová úprava	3.8	3.8	viz Tabulka povrchů	
	Železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Podkladní beton			beton C12/15 X0	
rampa do garáže					
FF 02	Povrchová úprava	2	2	viz Tabulka povrchů	
	Železobetonová pojížděná deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Podkladní beton			beton C12/15 X0	
podlaha na terénu s hydroizolací proti radonu					
FF 03	Povrchová úprava	3.8	11.8	viz Tabulka povrchů	
	Železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Ochranná vrstva hydroizolace proti radonu	4		Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu	např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
	Hydroizolační vrstva proti radonu	4		Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu, hydroizolační vrstvu je nutné provést s přesahem do okolních místností do vzdálenosti 1,0m od úrovně vnějšího líce zdiva vymezující prostor společných prostor	např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
	Penetrace	0		Asfaltová penetrační emulze	např. Dekprimer
	Podkladní beton			beton C12/15 X0	
podlaha nad exteriérem					
FF 10	Povrchová úprava	10	130	viz Tabulka povrchů	
	Roznášecí vrstva s kari sítí	55		Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.	např. Cemix 020
	Separece	-		PE folie	např. Deksepar
	Kročejová izolace	25		Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3	např. Isover N
	Instalační vrstva	40		Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)	
	Železebetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Tepelná izolace z minerální vlny			izolační fasádní desky s minerální čedičové vlny,Čedičová vlna λ = 0,040, Pevnost v tahu TR 30 kPa	ISOVER Top V Final
podlaha nad suterénem - dlažba					
FF 20	Povrchová úprava	15	130	viz Tabulka povrchů	
	Roznášecí vrstva s kari sítí	50		Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.	např. Cemix 020
	Separece	-		PE folie	např. Deksepar
	Kročejová izolace	25		Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3	např. Isover N
	Instalační vrstva	40		Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)	
	Železebetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Povrchová úprava			viz Tabulka povrchů	

ABMV

stavebný objekt / building objects:	BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE	revize dokumentu / document revision: 01
dokument / document:	TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE	aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
podlaha nad suterénem - vinyl					
FF 21	Povrchová úprava	7	130	viz Tabulka povrchů	
	Roznášecí vrstva s kari sítí	58		Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.	např. Cemix 020
	Separece	-		PE folie	např. Deksepar
	Kročejová izolace	25		Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3	např. Isover N
	Instalační vrstva	40		Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)	Liapor Mix
	Železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Povrchová úprava			viz Tabulka povrchů	
podlaha běžná - dlažba					
FF 30	Povrchová úprava	15	130	viz Tabulka povrchů	
	Roznášecí vrstva s kari sítí	50		Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.	např. Cemix 020
	Separece	-		PE folie	např. Deksepar
	Kročejová izolace	25		Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3	např. Isover N
	Instalační vrstva	40		Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)	
	Železobetonová deska				
podlaha běžná - vinyl					
FF 31	Povrchová úprava	7	130	viz Tabulka povrchů	
	Cementový potěr	58		Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.	např. Cemix 020
	Separece	-		PE folie	např. Deksepar
	Kročejová izolace	25		Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3	např. Isover N
	Instalační vrstva	40		Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)	
	Železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
suterenní obvodová stěna					
WF 01	Zásyp stavební jámy	-	250		
	Železobeton	250		Vodostavebný železobeton, viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
suterenní obvodová stěna - podsoklová část (1,0m pod terén)					
WF 02	Ochranná vrstva	3	337	Netkaná geotextilie 300g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	80		Extrudovaný polystaren (XPS) nenasákavý, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,034 W/mK	např. DEKPERIMETER SD 150
	Hydroizolační vrstva	4		Modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny	např. Glastek 40
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek	např. Cemix Kontakt
	Železobeton	250		Vodostavebný železobeton, viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna - soklové zdivo					
WF 03	Cihelné pásky	25	485	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	60		Extrudovaný polystaren (XPS) nenasákavý, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,034 W/mK	např. DEKPERIMETER SD 150
	Lepidlo	4		Lepící hmota	
	Hydroizolační vrstva	4		SBS asfaltový pás	např. Glastek 40
	Penetrace	0		Asfaltová penetrační emulze	např. Dekprimer
	Cementový postřik	3		Cementová malta pro úpravu podkladu	např. Cemix 052
	Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou	380		keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou	např. Porotherm 38TBS Profi
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna - zdivo					
WF 10	Cihelné pásky	25	485	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Jádrová omítka	12		Vápenocementová jádrová omítka	např. Cemix 012
	Cementový postřik	3		Cementová malta pro úpravu podkladu	např. Cemix 052
	Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou	440		keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou	např. Porotherm 44TB Profi
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna - železobeton štít schodiště k šikmé střeše					
WF 11	Cihelné pásky	25	564	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	200		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton	250		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Ocelová konstrukce instalační předstěny vyplněná tepelnou izolací	50		Knauf UW50 + CW50	např. systém Knauf
	Vnitřní SDK záklop dvojitý	25		SDK desky 2 x 12.5mm, neimpregnované	např. Knauf GKB

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
nadzemní obvodová stěna u střechy - atika ke hřebeni					
WF 12	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1	460	viz Tabulka povrchů	
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	200		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton/zdivo	250		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna u střechy - atika k šikmé střeše					
WF 13	Cihelné pásky	25	574	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	200		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton/zdivo	250		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Tepelná izolace	80		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1		viz Tabulka povrchů	
nadzemní obvodová stěna u střechy - atika obvodová					
WF 14	Cihelné pásky	25	409	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	80		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton/zdivo	200		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	80		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1		viz Tabulka povrchů	

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
nadzemní obvodová stěna u střechy - k výtahové nebo instalační šachtě					
WF 15	Cihelné pásky Terca	25	489	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	200		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Nosné zdivo keramické akustické	250		Keramické tvárnice broušené akustické P+D	např. Porotherm 25 AKU SYM
nadzemní obvodová stěna - žb parapet 3.np objektu A					
WF 16	Cihelné pásky Terca	25	489	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	5		viz Tabulka povrchů	
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	90		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobetonový parapet	360		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna - boky balkónu					
WF 17	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1	465	viz Tabulka povrchů	
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Podkladová deska srovnávací deska	12.5		Cementová podkladní deska pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3.	např. Knauf Aquapanel Outdoor
	Lepidlo	7.5		Flexibilní cementové lepidlo	např. Cemix Flex Extra Plus 095
	Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou	440		Keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou	např. Porotherm 44TB Profi
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
nadzemní obvodová stěna - zdivo balkónu					
WF 18	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1	570	viz Tabulka povrchů	
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	120		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou	440		Keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou	např. Porotherm 44TB Profi
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	

ABMV WORLD

stavebný objekt / building objects:	BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE	revize dokumentu / document revision: 01
dokument / document:	TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE	aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
nadzemní obvodová stěna - nadpraží balkónu					
WF 19	Venkovní tenkovrstvý omítkový systém	1	570	viz Tabulka povrchů	
	Penetrace	0		viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	330		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Vyzdívka z keramického zdiva	230		2x keramický překlad	např. Porotherm KP11,5
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
vnitřní nosná stěna - zdivo					
WF 20	Povrchová úprava	-	250	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Nosné zdivo keramické akustické	250		Keramické tvárnice broušené akustické P+D	např. Porotherm 25 AKU SYM
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
vnitřní nosná stěna - železobeton					
WF 21	Povrchová úprava	-	250	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton	250		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
obvodová stěna - nadezdívky					
WF 22	Cihelné pásky	25	500	viz Tabulka povrchů	
	Lepidlo s výztužnou tkaninou	5		viz Tabulka povrchů	
	Systémová penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Podkladová cementová deska	12.5		Cementová podkladní deska pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3	např. Knauf Aquapanel Outdoor
	Hydroizolační fólie	0		Systémová hydroizolační fólie	např. Knauf Aquapanel Hydroizolace
	Ocelové nosné fasádní profily C3 vyplněné tepelnou izolací	150		Ocelové nosné fasádní profily s protikorozní úpravou min. C3 vyplněné tepelnou izolací z minerální skelné vlny	KEW profile 150 + např. Isover Multimax 30
	Nosná ocelová konstrukce vyplněná tepelnou izolací	220		HEB 220 vč. zavětrování - viz Stavebně-konstrukční část projektu, vyplněno tepelnou izolací z minerální skelné vlny	ocel + např. Isover Multiplat 35
	Parozábrana	0		Fólie s hliníkovou vložkou	např. Dekfon N AL 170 Special
	Záklop z podkladových desek	12.5		SDK deska 12.5 mm pro vnitřní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů C3	Knauf GKB
	Ocelová konstrukce instalační předstěny vyplněná tepelnou izolací	50		Systémové ocelové profily vyplněné tepelnou izolací z minerální skelné vlny tl.30mm	Knauf UW50/CW50 + Isover Multimax 30
	Vnitřní SDK záklop dvojitý	25		SDK desky 2 x 12.5mm, neimpregnované	např. Knauf GKB
vnitřní nosná stěn instalační šachty - železobeton					
WF 23	Povrchová úprava	-	200	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobeton	200		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty	0			

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
vnitřní nosná stěn instalační šachty - železobeton					
WF 24	Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty	0	200		
	Železobeton	200		viz Stavebně-konstrukční část projektu	
	Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty	0			
vnitřní nosná podezdívka vyrovnávacího schodiště v 1.PP objektu D					
WF 25	Neomítnutá strana	0	175		
	Nosné zdivo keramické	175		nosnou podezdívka z keramické tvárnice broušené zděné na maltu	např. Porotherm 17.5 Profi
	Neomítnutá strana	0			
vnitřní příčkové zdivo					
WF 30	Povrchová úprava	-	115	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Příčkové zdivo keramické	115		keramické příčkovky broušené P+D na maltu pro tenké spáry	např. Porotherm 11.5 AKU Profi
	Povrchová úprava	-		viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
vnitřní zdivo instalačních šachet					
WF 31	Povrchová úprava	-	115	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Příčkové zdivo keramické	115		keramické příčkovky broušené P+D na maltu pro tenké spáry	např. Porotherm 11.5 AKU Profi
	Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty	0			
vnitřní zdivo podezdívek van					
WF 32	Povrchová úprava	-	50	viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů	
	Příčkové zdivo pórobetonové pro podezdívky	50		Pórobetonové příčkové tvárnice na lepidlo	např. Ytong Klasik 50
	Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty	0			
SDK předstěna tl.100mm - v.1400mm					
WF 40	SDK záklop	25	100	SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované	např. Knauf GKBi
	ocelové systémové profily CW75	75		Profily UW75 + CW75	např. systém Knauf
SDK předstěna tl.150mm - v.1400mm					
WF 41	SDK záklop	25	150	SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované	např. Knauf GKBi
	ocelové systémové profily CW100	100		Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů	např. systém Knauf
	odsazení od zděné stěny	25			
SDK předstěna tl.100mm - v.100mm nad podhled					
WF 50	SDK záklop	25	100	SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované	např. Knauf GKBi
	ocelové systémové profily CW75	75		Profily UW75 + CW75	např. systém Knauf
SDK předstěna tl.150mm - v.100mm nad podhled					
WF 51	SDK záklop	25	150	SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované	např. Knauf GKBi
	ocelové systémové profily CW100	100		Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů	např. systém Knauf
	odsazení od zděné stěny	25			

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
nadzemní obvodové stěny - věnce					
WF 90	Cihelné pásky	25	319		
	Lepidlo	5			
	Výztužná vrstva	4		Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny	např. Cemix Comfort 135
	Tepelná izolace	80		Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek	např. ISOVER EPS 70F
	Lepidlo	5		Cementová lepící hmota.	např. Cemix Comfort 135
	Penetrace	0		Adhézní spojovací můstek.	např. Cemix Kontakt
	Železobetonový věnec	200		viz Stavebně-konstrukční část projektu	

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
střecha sedlová					
RF 10	Keramická pálená krytina skládaná	30	485	viz Tabulka povrchů	
	Laťování - vzduchová mezera	40		Dřevěné nosné střešní latě 30x40 mm ze smrkového dřeva řádné vysušeného s hloubkovou impregnací	
	Laťování - provětrávaná mezera	40		Dřevěné kontralatě 30x40 mm ze smrkového dřeva řádné vysušeného s hloubkovou impregnací	
	Pojistná hydroizolace	0		Difuzně otevřená fólie lehkého typu, ekvivalentní difuzní tloušťka sd=0,02 m	např. Dekten Multi Pro II
	Nadkrokevní dřevěné kontralatě vyplněné minerální izolací	80		Dřevěné hranoly - viz Stavebně-konstrukční část projektu, připevněné rovnoběžně s krokvemi na nosnou ocelovou konstukci krovu, vyplněno tepelnou izolací z hydrofobizované minerální skelné vlny; λ = 0,035 W/mK	např. Isover Multiplat 35
	Ocelové krokve vyplněné minerální izolací	220		HEB 220 vč. zavětrování - viz Stavebně-konstrukční část projektu, vyplněno tepelnou izolací z hydrofobizované minerální skelné vlny; λ = 0,035 W/mK	např. Isover Multiplat 35
	Parozábrana	0		Fólie s hliníkovou vložkou, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd>300 m; přesah ve styku min. 100m a spojen oboustrannou butylkaučukovou páskou	např. Dekfon N AL 170 Special
	Ocelová konstrukce instalační předstěny vyplněná tepelnou izolací	50		Profily CD 60x27 + minerální tepelné izolace tl. 40mm, vč. přímých závěsů	např. Knauf D112 + Isover Multiplat 35
	Vnitřní SDK záklop dvojitý	25		SDK desky 2 x 12.5mm,	např. Knauf GKB
vegetační střecha nad suterénem					
RF 11	vegetační vrstva	300	683.5	substrát - viz Sadové úpravy, tl. 300-400mm	
	Separační textilie	2		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2	např. Filtek 200
	Drenážní vrstva	20		Perforovaná nopová HDPE folie, tl. stěny 1mm	např. Dekdren T20 garden
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Hydroizolační fólie	1.5		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	200		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 200, λ = 0,034 W/mK,t rvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600 kg/m2 při def. < 2%	např. Isover EPS 200
	Spádové klíny	150		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK,t rvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 50-150mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
terasa nad suterénem					
RF 12	Pochozí vrstva na rektifikačních terčích	218.5	380	viz Tabulka povrchů	
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Hydroizolační fólie	1.5		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Spádové klíny	150		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK,t rvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 50-150mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
chodník nad suterénem - vstupy do objektů					
RF 13	Pochozí dlažba	60	430	viz část projektu Komunikace	
	Štěrkové lóže tl.117-207 pro vyrovnání spádu	118.5		viz část projektu Komunikace	
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Hydroizolační fólie	1.5		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	100		Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa	např. Dekperimetr SD 150
	Spádové klíny	140		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 50-150mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
chodník nad suterénem - průchod - upravit dle PD Komunikace 304.900 - 305.450					
RF 14	Pochozí dlažba	60	586	viz část projektu Komunikace	
	Štěrkové lóže tl.340-710 pro vyrovnání spádu	340		viz část projektu Komunikace - proměnlivá výška upravit podle nivelety chodníku	
	Separační textilie	2		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2	např. Filtek 200
	Drenážní vrstva z nopové fólie	20		Perforovaná nopová HDPE folie, tl. stěny 1mm	např. Dekdren T20 garden
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Hydroizolační fólie	4		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	100		Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa	např. Dekperimetr SD 150
	Spádové klíny XPS	50		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 50-325mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
balkony					
RF 20	Pochozí vrstva na rektifikačních terčích	47	220	viz Tabulka povrchů	
	Separační textilie	2		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2	např. Filtek 200
	Hydroizolační fólie	4		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	120		Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa	např. Dekperimetr SD 150
	Spádové klíny	40		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-40mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
střecha nad výtahovou šachtou					
RF 21	Hydroizolační fólie	2	206	mPVC fólie 2mm s výztužnou tkaninou, mechanicky kotvená	např. DEKPLAN 76
	Separační textilie	-		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	100		Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa	např. Dekperimetr SD 150
	Spádové klíny	100		Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-40mm	např. Isover EPS 150
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
terasa bytů ve 3.np objektu B					
RF 22	Pochozí vrstva na rektifikačních terčích	57	310	viz Tabulka povrchů	
	Separační textilie	2		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2	např. Filtek 200
	Hydroizolační fólie	4		mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů	např. DEKPLAN 77
	Separační textilie	3		Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2	např. Filtek 300
	Tepelná izolace	160		Polyuretanová tvrdá pěna; λ = 0,022 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa	např. Puren MV
	Spádové klíny	80		Spádové klíny z polyuretanové tvrdé pěny, spád min.2%, λ = 0,026 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-80mm	např. Puren spádové vrstvy NE
	Parozábrana	4		SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený	např. Glastek AL 40 mineral
	Asfaltová penetrace	0		Asfaltová vodou ředitelná emulze	např. Dekprimer
	Nosná železobetonová deska			viz Stavebně-konstrukční část projektu	
terasa na terénu u objektu D					
RF 30	Pochozí vrstva na rektifikačních terčích	101	854	viz Tabulka povrchů	
	Provětrávaná mezera	-		slouží pro trvalé větrání terasových prken	
	Mulčovací a drenážní vrstva kameniva	150		mulčovací vrstva z říčního praného kameniva fr.16-32 nedrcený, h.h.vrstva +1,400	
	Separační textilie	3		Netkaná mulčovací textilie ze 100% polypropylenu, 90 g/m2, proti prorůstání plevele	např. Guttatex garden
	Nosné betonové patky	600		betonové patky 25cm x 25cm x hl.75cm ve hutněném zásypu stavební jámy h.h. zásypu +1,250m, rozpon patek 40x40cm = 9ks/m2, h.h. patek na úrovni +1,400m	

stavebný objekt / building objects: BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

revize dokumentu / document revision: 01

dokument / document: TABULKA SKLADEB A POVRCHŮ / SURFACES AND STRUCTURES TABLE

aktuální stav ke dni / current situation at: 30/11/2021

Kód / Code	Pořadí vrstev / Order of layers	Tloušťka / Thickness (mm)	Celková tl.. / Total thickness (mm)	Technická specifikace / Technical specifications	Referenční výrobek / Reference product
podhled balkónu a objektových vstupů					
CF 10	Systémové zavěšení	54	67.5	Systémové zavěšení pro venkovní použití se zvýšenou odolností proti korozi	např. Knauf
	Pevný podhled do vlhka	12.5		Cementová deska	např. Knauf Aquapanel
	Povrchová úprava	1		viz Tabulka povrchů	
podhled chodeb					
CF 20	Systémové zavěšení	54	67.5	Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27	např. Knauf D112
	Pevný SDK podhled	12.5		SDK deska 12.5mm, neimpregnovaná	např. Knauf GKB
	Povrchová úprava	1		viz Tabulka povrchů	
podhled koupelen a wc					
CF 21	Systémové zavěšení	54	67.5	Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27	např. Knauf D112
	Pevný SDK podhled do vlhka	12.5		SDK deska 12.5mm, impregnovaná	např. Knauf GKBi
	Povrchová úprava	1		viz Tabulka povrchů	