

学校代码：10246  
学 号：13210720105

復旦大學

硕士学位论文  
(学术学位)

小型化波导式气体传感器优化设计  
Optimization and design of miniaturized waveguide gas sensor

院 系：	信息科学与工程学院
专 业：	通信与信息系统
姓 名：	卫雨青
指导教师：	石艺尉 教授
完成日期：	2016年3月25日

## 复旦大学 学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_。

## 复旦大学 学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_。

---

## 指导小组成员

导 师： 石艺尉 教授

指导教师： 石艺尉 教授

朱晓松 副教授

# 目录

摘要 .....	III
ABSTRACT .....	IV
第一章 绪论 .....	1
1.1 引言 .....	1
1.2 气体传感概述 .....	2
1.3 红外光谱吸收 .....	3
1.4 光纤气体传感器 .....	5
1.5 主要工作和章节安排 .....	6
第二章 波导式吸收腔参数优化 .....	7
2.1 概述 .....	7
2.2 空芯光纤 .....	7
2.3 介质-金属膜空芯波导理论模型 .....	9
2.3.1 电磁波理论 .....	9
2.3.2 几何光学理论 .....	10
2.3.2 弯曲模型 .....	11
2.4 小型化波导参数优化 .....	13
2.4.1 光源发散角对吸收度的影响 .....	14
2.4.2 波导孔径对吸收度的影响 .....	15
2.4.3 信噪比对吸收度的影响 .....	16
2.4.4 弯曲状态对吸收度影响 .....	18
2.5 弯曲波导长度优化 .....	20
2.5 本章小结 .....	25
第三章 小型化气体传感系统搭建 .....	26
3.1 概述 .....	26
3.2 空芯光纤制备 .....	27
3.2.1 镀银光纤制备 .....	27
3.2.2 Ag/AgI 光纤制备 .....	28
3.3 耦合接口 .....	30
3.4 系统降噪优化 .....	32
3.5 本章小结 .....	33
第四章 系统实验与理论结果 .....	34
4.1 概述 .....	34
4.2 气体浓度检测实验 .....	35

---

4.2.1 非线性响应.....	35
4.2.2 信噪比参数影响.....	36
4.2.3 弯曲长度参数影响.....	37
4.2.4 弯曲半径参数影响.....	38
4.2.5 系统检测极限与灵敏度.....	39
4.3 系统响应时间分析 .....	41
4.3.1 自由扩散定律.....	41
4.3.2 气体逃逸时间.....	41
4.4 吸收峰计算.....	43
4.5 非正圆弯曲.....	44
4.5 本章小结.....	44
<b>第五章 总结 .....</b>	<b>46</b>
5.1 主要结论.....	46
5.2 创新点 .....	46
5.3 研究展望.....	47
<b>参考文献.....</b>	<b>48</b>
<b>致谢 .....</b>	<b>51</b>

---

## 摘要

气体传感在矿石开采、石油化工、医疗卫生、环境监测等生产生活的各个方面都有着广泛应用需求。随着传感技术的不断进步与成熟，气体传感设备能够适应的应用场景越来越多样化，其检测极限与灵敏度也在不断地得到优化。其中，基于红外光谱吸收的气体传感系统得益于光源和检测器成本的降低获得了越来越多的关注。

空芯光纤以其得天独厚的空芯结构，可以在传输光信号的同时作为气体吸收腔，成为了一种主流的红外光谱吸收传感气室。利用空芯光纤的柔韧性，可以将若干米长的光纤弯曲至若干厘米半径的圆盒内，配合光源及检测设备即可得到光程长、气体容积小、响应速度快的小型化传感系统。但是空芯光纤在弯曲后会产生附加损耗，导致其传输特性相较水平状态下有所改变。关于水平状态下空芯波导的红外气体传感特性已有较为广泛的研究。然而对于弯曲状态下的空芯波导传感系统，仍然缺乏完备的理论模型与系统的实验分析。

本文回顾了空芯波导弯曲损耗的各类理论分析，结合气体传感系统实际情况推导了基于空芯柔性波导的小型化气体吸收传感系统的理论模型。针对影响传感系统检测结果的各个参数进行仿真，并提出了相应的优化建议。以此为基础搭建了实验室环境下的小型化气体红外光谱传感系统，其气室为内径  $700\mu\text{m}$  长度  $1\text{m}$  的  $\text{Ag}/\text{AgI}$  空芯波导。并利用该系统，改变信噪比、弯曲长度、弯曲角度等参数，进行了低浓度甲烷气体的红外光谱检测，系统最低检测极限可达到  $0.5\text{ppm}$ 。通过实验数据，论证了理论模型的准确性，小型化系统最优弯曲长度的存在性以及优化建议的可行性。

综合理论仿真及实验结果可知，对于小型化波导式气体传感系统存在只与弯曲状态有关的最优光源发散角；波导内径越大、信噪比越好、弯曲半径越大则气体吸收度越高，但存在优化饱和值；而波导长度存在针对各个参数不同的最优值。

**关键词：**空芯波导；气体传感；红外光谱；

**中图分类号：**TN252

---

## ABSTRACT

Gas sensing has a wide range of application from various markets including mining and petrochemical industry, medical treatment and environment monitoring. With rapid development of sensing technology, gas sensor devices can be adapted to a variety of scenes, with lower detective limit and higher sensitivity. As a result of the invention of new infrared light source and detector with lower cost, gas sensing system based on infrared spectrum gains more attention nowadays.

According to its instinct advantages, hollow waveguides can be the gas cell as well as the light path in a gas sensor system. By bending a hollow fiber of several meters into a round box of several centimeters and adding gas source along with IR detector, we can get a miniaturized gas sensing system with long light path, small gas volume and fast response. However, hollow fiber would bear an additional bending loss which may cause its transmission characteristics to differ from those in straight status. The transmission of straight fiber have been researched by many scientists, but a few has been done for bending waveguides. Experimental data for miniaturized gas sensor is also deficient.

This paper reviews the theoretical analysis of bending hollow waveguides. Taking the realistic situation of gas sensor system into consideration, a new theoretical model for bending waveguides is proposed. In the model, optimizations are given for those parameters that could affect gas detection output. Based on the theory, a miniaturized infrared gas system is built in laboratory. The gas cell of this system is an Ag/AgI hollow fiber with inner radius of  $700\mu\text{m}$  and length of 1m. A series of low concentration  $\text{CH}_4$  sensing experiment is conducted with different SNR, bending radius, bending angle and other parameters with system LOD around 5ppm. The experimental data proves the reliability of the theory model, the existence of optimized fiber length and indirectly verified all the given optimization designs.

According to the theory and experiment, an optimized diverse angle of light that only related to banding conditions; larger inner radius, SNR and bending radius lead to better absorption, but maximum exists; and to different system parameters, an optimized fiber length can be calculated.

**Key words:** hollow waveguides; gas sensing; infrared spectrum

**CLC number:** TN252

# 第一章 绪论

## 1.1 引言

390nm 到 700nm，我们肉眼可以看见的光；20Hz 到 20000Hz，我们耳朵能够听见的声音<sup>[1; 2]</sup>。即便是这些光与声，一旦遥远或是为障碍物所隔就无法被我们感知到，千里眼和顺风耳是只有神通广大的修行者才能拥有的本领。但智慧的人类在不断的探索中，通过发明了各类的工具解放了双手、延伸了感官。新生婴儿的超声影像，夜幕降临后的红外夜视仪，传感技术让我们看见看不见的，听到听不到的，化无形为有形，变抽象为实体。

科技不断地打破我们传统的世界观。李世乂九段与 AlphaGo 的围棋鏖战让我们意识到人工智能超越其制造者人类的智慧的可能性。实际上，制造工具的目的就是为了超越人类的极限。我们有比人类强壮的起重机，比人类迅速的各类交通工具，还有比人类灵敏的各类传感器。本文中，我们讨论的重点之一就是如何更灵敏地通过光对物质进行定性和定量的分析传感。

古希腊时候的哲人就曾发现，光会顺着弯曲的水流偏离原来的直线轨迹传播。直到 20 世纪 60 年代，被誉为“光纤通信之父”的华裔物理学家高锟才首次从理论上分析了以光导纤维作为传输媒介在光通信上应用的基本原理<sup>[3]</sup>。四年后，Corning Incorporated 依据这一理论率先制造出了传输损耗小于 20dB/km 的光纤，自此掀开了光纤通信技术的新篇章<sup>[4]</sup>。在此之后，世界上第一条用于通讯的光纤线路由 Alcatel-Lucent Bell Labs 建造成功并投入使用。此外，他们还研究出了波分复用技术 WDM (Wavelength Division Multiplex) 使得光纤通讯系统的速率飞速发展至多波长 Tb/s 数量级的传输<sup>[5]</sup>。

在接下来的五十年中，光纤通信不断蓬勃发展，光纤技术研究领域也从传统石英光纤领域扩展到了各类特种光纤的研究。光波导在不同温度、应力、物质浓度下的传输性能变化，从光通信中的尽力避免成为了光学传感中可以利用的对象——光纤传感技术应运而生。光纤传感器拥有很小的容积却可以传输很长的距离，并达到很高的灵敏度以及很低的检测极限。由于不需要使用电，它还能够有效地抗电磁干扰，并且适应在各种类型的环境中工作。它的应用非常多：通过在摩天大楼里架设光纤，就能够有效的监测楼宇在各类气象环境下的微小晃动；在石油管道中铺埋光纤，就可以实时的发现是否有泄漏异常及泄漏地点；只需要向空芯光纤内部吹入不到一毫升的气体样本，就能够通过其红外



波段的本征吸收精确的知道其气体种类和浓度。因此，对于光纤传感器理论及应用方面的研究获得了广泛的关注及认可。

## 1.2 气体传感概述

数千年前的所谓“摸金校尉”，在盗墓时会将活的小鸟置于笼中吊入墓室内，通过比较鸟叫声的变化以及生死来判断墓室内部空气质量是否会令人中毒或窒息。这或许称得上是一种古老的“气体传感设备”了。

从古至今，传感技术日益进步，气体传感设备不断更新换代，在我们的生活中的各处发挥着润物细无声的作用。在矿石开采、石油化工等容易接触到有毒有害气体的工业产业，可靠的气体传感系统是工人们人身安全的保障；在医疗救助中，通过分析病人呼出空气的微量成分帮助医生判断病人是否患有某种疾病<sup>[6;7]</sup>；在环境监测中，实时响应的气体传感系统帮助气象学家分析环境变化并及时给予公众建议；对各类易燃易爆气体的检测与及时报警，能够有效避免重大事故，保障国家与个人财产的安全<sup>[8]</sup>。

根据气体传感的原理不同，通常情况下可以将各类气体传感技术分为两大类——非光学分析技术以及光学分析技术。其中，非光学分析法主要包含了一些传统的检测分析技术，例如超声波技术、气敏法、热催化法、气相色谱法、干涉法和被动检气管法等<sup>[9]</sup>。光学分析技术则是基于光谱学，通过光波与气体分子之间的作用对气体浓度进行测量，主要包含差分吸收、光声检测、荧光效应等以及本论文中主要用到的傅里叶变换红外光谱技术<sup>[10]</sup>。

表 1-1 常见气体传感器性能比较<sup>[10]</sup>

名称	原理	精度	零漂	稳定性	选择性	寿命	价格
气敏半导体	气体吸附	差	大	差	差	短	低
光干涉	折射率不同	种	-	好	差	-	中
载体催化	热效应	好	中	中	差	中	中
电化学	化学反应	好	小	好	中	短	中
红外吸收	气体吸收	好	小	好	好	长	高

由表 1-1 可知，红外吸收技术相较其他气体检测技术，显示出了更好的传感特性。因此，基于红外吸收的气体传感系统稳定性较好，并且有寿命长、精度高、零漂小等特点。

不同的应用场景有不同的技术参数要求，也因此需要不同的技术、设备来实现。在气体生产中，需要对高浓度气体（70-100%vol）进行精确度符合国家工业标准（0.1%vol）的<sup>[11]</sup>；实验观测气体燃烧过程，需要目标气体及其燃烧产物在各个浓度（0.1%-100%vol）及各个温度、压强下都有较为精确的响应<sup>[12]</sup>；

对于管道泄漏这一室外场景，需要能够在 1ppm 左右有可靠的检测基线，并能够准确反映出泄漏情况（1-10000ppm）<sup>[13]</sup>；对于易燃易爆气体的爆炸预警，只需要在其爆炸极限范围（20%-100%LEL）内拥有较高的灵敏度；而环境检测和医疗分析中，则需要针对病人呼吸的痕量气体（ppb 数量级）进行追踪<sup>[14; 15]</sup>，同时也需要小型化便携式的无损检测设备<sup>[16]</sup>。

### 1.3 红外光谱吸收

1800 年，天文学家 William Herschel 在研究光与热关系的一次实验中发现，在红光的边缘有一种不可见的辐射在温度计上产生了不小的示数，从而发现了红外辐射<sup>[17]</sup>。红外光谱在电磁波谱中位于可见光红光波段 700nm（430THz）与微波波段 1mm（300GHz）之间，如图 1-1 所示，因为比红光的波长更长而被称为红外线。




图 1-1 电磁波谱图<sup>1</sup>

根据波粒二象性，电磁辐射不单有着波的性质还兼具了粒子的性质，因此红外波段的电磁辐射不仅是一种遵循  $c = \lambda\nu$  波动规律的电磁波，也是一种具备了粒子性质会吸收能量的光子<sup>[18]</sup>。在讨论红外光谱时，我们大多数室温物体所释放的热辐射都位于该区域。图 1-1 从波长、频率和辐射体温度等角度展示了电磁谱不同波段的性质。观察图片可知红外波段的波长类似针孔大小的数量级，且室温物体均辐射出该波段的光。此外，我们可以发现相比于只占据了一

<sup>1</sup>图片来源: [http://my.nasadata.larc.nasa.gov/images/EM\\_Spectrum3-new.jpg](http://my.nasadata.larc.nasa.gov/images/EM_Spectrum3-new.jpg)

个倍频程的可见波段，红外光谱则跨过了约 10 个倍频程。如此宽的红外光谱，在不同的研究或工业领域也被细分为了三到四个不同的区间，如表 1-2 所示。

表 1-2 红外波段细分详表<sup>[18]</sup>

适用的研究领域和应用领域	近红外	中红外	远红外	极远红外
军事、空间和大多数工业应用	0.75-3.0	3.0-6.0	6.0-15.0	15.0-1000
红外加热技术	0.75-1.4	1.4-3.0	3.0-1000	
红外光谱学研究	0.75-2.5	2.5-25	25-1000	

当物体处于红外辐射照射下的时候，其内部的分子就会吸取辐射中的能量并转变为自身的振动能量（近、中红外）或转动能量（远红外）<sup>[18]</sup>。大多数有毒有害气体中红外都有较强的特征吸收峰，如甲烷、二氧化碳、氮氧化合物、臭氧等，如图 1-2 所示。




图 1-2 部分气体在红外的本征吸收波长

通过以上红外光谱原理进行气体测量的方式被称为红外光谱法，其理论依据为如下所示的朗伯-比尔定律：

$$I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{-k(\lambda)lC} = I_0 * e^{-\alpha_m lC} \quad (1-1)$$

其中， $I_0(\lambda)$ 为发射端光强， $I(\lambda)$ 为接收端光强； $l$ 为辐射经过的气体层厚度； $C$ 为被测气体浓度； $k(\lambda)$ 为摩尔消光系数； $\alpha_m$ 为吸收系数。

由式（1-1）可知，只需测量得到入射光强度和出射光强度的比值就能够计算出待测气体的浓度，如式（1-2）所示：

$$C = -\frac{1}{\alpha_m} \log \frac{I}{I_0} \quad (1-2)$$

利用这种方法检测气体浓度，就需要有发光功率为 $I_0$ 的红外光源，容纳气体的吸收腔以及光学检测器。

## 1.4 光纤气体传感器

20 世纪 80 年代后期，光纤气体传感作为光纤的新型应用以及一种新型传感形式开始得到了更多的关注与发展。其主要工作原理是通过物质对光的吸收、散射、荧光效应以及其折射率变化等等特性从而对气体进行定性或定量的检测。光纤气体传感器有着抗腐蚀能力强、灵敏度高、响应速度快、检测极限低、复用条件灵活等诸多优势。

在其发展早期，因为光纤本身低损耗窗口的存在以及不同波长激光器和光检测器的造价考虑，其主要研究的波段集中于  $1.0\text{--}2.0\mu\text{m}$ <sup>[19]</sup>。在不同的目标波段，需要考虑光纤的实际传输特性选取符合其低损耗窗口的光纤进行测量。在红外波段，如图 1-3 所示，传统石英光纤的低损耗波段覆盖了  $0.25\text{--}1.4\mu\text{m}$  的近红外波段，其在  $1.32\mu\text{m}$  处的损耗仅为  $0.0004\text{dB/m}$ ；而空芯光纤可以覆盖  $2\text{--}19\mu\text{m}$  中、远红外波段，在各类光纤之中传输范围最广。 $0.5\text{dB/m}$  的损耗虽然无法满足现下长距离通信光纤的传输质量要求，但对于一般传感系统而言已经是接受的衰减范围了。




图 1-3 不同红外波导的传输特性<sup>[20]</sup>

随着中、远红外光源及检测器技术的不断进步，越来越多的研究开始偏向于  $>3\mu\text{m}$  的红外波段。由 1.3 小节中图 1-2 可知，许多气体在这一波长范围内都有着较强的吸收峰，并且中红外的吸收峰大小甚至可以是近红外的 100 倍。吸收峰的增大直接的提升了气体检测系统的灵敏度，同时也降低了传感系统的最低检测极限浓度。

在不同的传感系统中，光纤有时仅扮演了光波导的角色来传播光线，有时还需要承担气体检测腔的作用。显然，后者有着更为复杂的构造和原理，我们

---

通常称其为传感型光纤传感器。折射率变化型、染料指示剂型、消逝场型、荧光型以及多空光纤气体传感器都属于传感型光纤传感器<sup>[18]</sup>。

本文中主要涉及的是利用柔性空芯光纤作为气室的基于红外光谱吸收的气体传感系统。除了空芯波导，在气体传感系统中常见的吸收腔还有 Herriott 腔、White 腔、Chernin 腔和积分球<sup>[21-24]</sup>等等。相较于这些吸收腔，空芯波导有着更小的气体容量，更长的光程长度以及更为便捷的耦合方式，适合于应用在小型化便携式轻量级的传感系统中。配合适当的探头设备以及优化的参数设置，柔性波导吸收腔在气体传感领域有着很好的发展前景<sup>[25]</sup>。

## 1.5 主要工作和章节安排

空芯光纤作为一种结构特殊的柔性波导，在基于光谱吸收理论的传感系统中有着很好的应用前景。易于弯曲的特点使得其在作为传感气室时能够以很小的体积获得非常长的传输光程。然而考虑到弯曲损耗，这种小型化气室的参数需要被优化才能够发挥最好的效用，这就是本文所关注的重点。

本文中以甲烷气体为例，进行了利用空芯光纤作为光波导和气室进行了气体传感实验。甲烷气体作为一种常见的爆炸气体，在工业生产、矿井作业、日用煤气等方面都有着广泛的使用。它无色无味，可以在人们毫无知觉的情况下积累到爆炸极限。此时，任何的火源都可能造成巨大的爆炸威胁到国家与个人财产的安全。正因如此，对于甲烷气体的监测十分重要。

以下是本文接下来的具体章节安排：

第二章：从空芯波导的理论背景出发，结合气体检测的实际情况，建立小型化传感系统的数学模型。并以此为基础，对不同系统参数进行仿真，从而给出优化设计方案。

第三章：主要描述实验室环境下小型化气体传感系统的设计细节与搭建过程。详细阐述了空芯波导气室的制备过程以及其他传感部件的构造原理。

第四章：分析了以甲烷气体红外吸收峰为检测对象，基于上一章所搭建的传感平台的气体传感实验结果；并与理论仿真相对比，论证优化设计方案的可行性。

第五章：总结理论仿真与实验数据所获得的结果，给出小型化气体传感系统的优化方案。并对基于柔性波导的吸收光谱检测未来研究做出了展望。

## 第二章 波导式吸收腔参数优化

### 2.1 概述

波导式吸收腔作为一种内径细、光程长、易弯曲的气室，在气体传感系统中有着广泛的应用。图 2-1 展示了常见的波导式吸收腔气体传感系统的光源、气室与检测器组成。




图 2-1 常见的波导式气体传感系统<sup>[26]</sup>

基于光谱吸收作用，待测气体在波导内部发生分子振动和转动从而吸收了其特征波长的光波。不同的光源覆盖了不同光谱波段，其光强、发散角和成本也有所不同。一般来说，宽谱光源被用来在某段波长范围内的多种物质测量；而单色激光器则被用来在某一波长得到目标分析物的高灵敏度测量。本文中，采用宽谱 FTIR 作为光源在 2-10 $\mu\text{m}$  波长范围内观察光谱吸收变化，采用常见的 DTGS 检测器作为光检测设备，选择了 Ag/AgI 空芯光纤作为气室及光波导。下文中，将着重介绍波导式吸收腔，即气室部分的理论背景和仿真分析。

### 2.2 空芯光纤

1980 年，Garmire 女士和她的团队将铝条用 0.5mm 的青铜垫片分开制成了最早的矩形空芯光纤，其在波长 10.6  $\mu\text{m}$  处的损耗能够小于 1dB/m<sup>[27]</sup>。后来，人们发现矩形空芯光纤体积大也不易弯曲便转而研究圆形空芯光纤。因此，我们现在能看到的各类空芯光纤基管基本上圆形截面的空芯管，其材质多为塑料复合物、石英或是金属<sup>[28]</sup>。



总的来说，空芯光纤在高功率激光的传输、气体或液体<sup>[29]</sup>的传感检测等方面都有着很好的优势。首先，空芯光纤本身的空心结构让它能够传输的激光功率远大于传统实心光纤。因为当激光功率过大时，很容易在纤芯内部聚焦从而击穿纤芯材料。而空芯光纤的空气纤芯则让它避免了这个问题。因此，空芯光纤被广泛应用与医疗器械和工业生产中大功率激光的传输，其传输功率高达 2.7kW 连续激光时的损耗仅为 0.1db/m<sup>[30]</sup>。另外，空芯光纤还拥有低色散、无端面反射、耐用性强、光束聚焦性好等优势。在本文中，空芯光纤被用来为宽谱光源传输非相干光。

当然，空芯光纤也有其劣势。那就是当其不再是水平直线传播状态而是发生弯折时，会产生正比于 $1/R$ 的弯曲损耗，其中 $R$ 为波导弯曲时的半径。另外，对于不同波导而言，这一弯曲半径又与 $1/a^3$ 成正比，其中 $a$ 为波导的内径。正因如此，一些具有良好柔韧性的小孔径空芯光纤（ $a \lesssim 250\mu\text{m}$ ）很少被用于弯曲等小型化场景。

空芯光纤一般可以归类为两种：内部金属折射率大于 1 的“泄漏型波导”（Leaky guides）和小于 1 的“全反射波导”（attenuated total reflectance, i.e., ATR guides），如图 2-2 所示：




图 2-2 ATR 型 (a) 与泄漏型 (b) 空芯波导示意图

全反射型空芯光纤由在传输波段的折射率小于空气（ $n \approx 1$ ）的介质材料制成。当内部传输的光线与内部纤芯表面夹角 $\theta$ 满足全反射公式 $n = 1/\sin \theta$ 时，就会被限制在光纤内部传输。用于传输  $10.6\mu\text{m}$  二氧化碳激光的蓝宝石空芯光纤就是一种 ATR 空芯光纤<sup>[31]</sup>。

本文中，我们重点关注在图 2-6.b 所示的波导。相比于全反射型空芯光纤，泄漏型空芯光纤多为镀制在玻璃、金属、塑料基管上的介质-金属膜结构。金属的折射率虽然小于空气，但大多拥有较高的反射率。在我国古代就有着悠久的历史。常见的金属膜材料在红外波段有金（Au）、银（Ag），而在紫外波段通常使用铝（Al）膜<sup>[32]</sup>。这是因为，这些材料在目标传感波段的反射率非常高，能够几乎完全反射。因为银材料相对更为廉价且镀制工艺已经相当成熟，因此在红外波段一般采用银作为金属膜材料。

在金属膜内部增加一层介质膜，不仅可以保护金属膜不被空气氧化，还可以通过控制介质膜的厚度在目标波长获得比原先更低的损耗。介质膜可以是环烯烃聚合物（COP）之类的化合物<sup>[33]</sup>，也可以是碘化银（AgI）这类直接从部分金属膜反应得到<sup>[34]</sup>。如何更高效的镀制具有更优性能的介质膜也是目前学术界的重要研究对象。除了常见的一层金属膜一层介质膜的结构外，也有在其上镀制更多层介质的多层膜空芯光纤。其结构为在银膜上镀制折射率一高一低的介质膜<sup>[35]</sup>。这种多层膜结构能够优化空芯光纤的传输特性，但制作工艺较为复杂，目前较少应用于实际中。

本文中，为了简化模型集中考虑小型化波导的参数优化，仅考虑单层介质-金属膜结构空芯光纤的情况。下面将详细分析其传输特性计算理论以及其弯曲状态下的传输特性变化和弯曲附加损耗。

## 2.3 介质-金属膜空芯波导理论模型

图 2-3 展示了介质-金属膜空芯波导的内部结构以及光线传输过程。其传输特性可以通过 Miyagi 教授提出的传输射线理论或者是传统的电磁波理论进行运算。




图 2-3 介质-金属膜空芯光纤传输示意图

### 2.3.1 电磁波理论

电磁波理论主要基于光纤内部激发的各种传输模式的传播损耗来推导出其整体的传输特性。在圆形截面空芯光纤中，高次模的损耗系数极大，因此其最主要的传输模式为 $HE_{1m}$ 模。1984 年，Miyagi 和 Kawakami 教授在总结如何获得介质-金属膜空芯光纤最低 $HE_{11}$ 模损耗时，给出了如公式（2-1）所示的电磁波理论下空芯波导在红外波段的传输衰减系数<sup>[35]</sup>：

$$\alpha = n_0 k_0 \frac{u_0^2}{(n_0 k_0 T)^3} F \quad (2-1)$$

其中， $T$  为空芯光纤内半径， $n_0 k_0 T \ll 1$ 。且当  $F$  符合公式（2-2）时，损耗系数最小，传输特性最佳。



$$F_{min} = \frac{1}{2} F_{metal} F_{diel} = \frac{1}{2} \left( \frac{n^2}{n^2 + k^2} \right) \left[ 1 + \frac{n_1^2}{(n_1^2 - 1)^{1/2}} \right]^2 \quad (2-2)$$

前文中说过，空芯波导在弯折时会产生满足  $\alpha_{bent} \propto 1/R$  的附加衰减。然而，Miyagi 教授经过实验验证得出<sup>[36; 37]</sup>，仅当  $R < R_c$  时该正比关系成立，否则  $\alpha_{bent} \propto 1/R^2$ 。

$$R_c = \frac{\left( \frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 T^3}{\left[ \frac{3}{8} \left( M - \frac{1}{4\pi^2} \right) \right] \left[ 1 + \left( 2M - \frac{1}{2} \right)^{-\frac{2}{3}} \right]^3} \quad (2-3)$$

其中，M 为传输模式数。当弯曲半径大于  $R_c$  时：

$$\alpha_{bend} / \alpha_{straight} = 1 + \frac{2}{3} \left( 1 - \frac{15}{4u^2} \right) \left( \frac{nkT}{u} \right)^4 \left( \frac{T}{R} \right)^2 \quad (2-4)$$

当弯曲半径小于  $R_c$  时

$$\alpha_{bend} / \alpha_{straight} = \left( \frac{nkT}{u} \right)^4 \frac{T}{R} \quad (2-5)$$

式 (2-4)、(2-5) 中，n 和 k 表示了金属膜折射系数的实部和虚部，T 为波导内径。当传输模式为  $HE_{11}$  模时，u 为 2.405。

在本文考虑的参数范围内，弯曲半径始终满足小于  $R_c$ ，因此弯曲损耗仍可以考虑为与  $1/R$  成正比。

### 2.3.2 几何光学理论

传统理论模型中对于传输损耗计算多利用电磁波理论进行模式分析。然而在实际情况下，当传输非相干光时光纤内部被激发的模式非常多，很难用普通的模式分析光学损耗。因此，利用几何光学分析能够更好的符合实际情况。在几何光学模型中，我们主要讨论子午光线的传输，因为非子午光线的损耗系数被证明与子午光线是一致的<sup>[38]</sup>。

1985 年，Miyagi 教授首先提出了几何光学理论下的损耗系数公式<sup>[39]</sup>：

$$2\alpha = \frac{1 - R_m}{L_m + L_G} \quad (2-6)$$

如图 2-4.a 所示，光的反射率为  $R_m = |r_m(u_0)|^2$ ，光程  $L_m = 2T \cot \theta_z$ ，古斯汉欣位移  $L_G = 2T(1 \mp n) \cot \theta_z \operatorname{Re} \left[ j \frac{r'_m(u_0)}{r_m(u_0)} \right]$ 。




图 2-4 几何光学传输示意图

经过近似，可以得到目前最常用的传输损耗系数公式<sup>[39-41]</sup>：

$$2\alpha(\theta_z) = \frac{1-R(\theta_z)}{2T \cot \theta_z} \quad (2-7)$$

当入射光为非极化光的情况下，有效反射率  $R$  等效为  $p$  极化和  $s$  极化光的均值，可以通过查阅资料获得，也可通过菲涅耳公式计算得到：

$$R(\theta_z) = \frac{R_p(\theta_z) + R_s(\theta_z)}{2} \quad (2-8)$$

假设入射端初始光强分布为  $P_0(\theta)$ ，表征传感系统的光源，其分布函数因光源种类、耦合方式、系统设计等而异。本文中系统采用红外傅里叶光谱仪

(FTIR)，其光强近似服从高斯分布，将该红外光源的半峰全宽的发散角设为  $\theta_d$ ，则可知输出端光强为：

$$P_0(\theta) = \frac{4\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\theta_d} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} * 4\ln 2\right) d\theta \quad (2-9)$$

考虑系统衰减可知，输出端功率  $P(l)$  为：

$$P(l) = \frac{4\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\theta_d} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} * 4\ln 2\right) * \exp(-2\alpha(\theta)l) \sin \theta d\theta \quad (2-10)$$

根据朗伯-比尔定律：

$$I = I_0 * \exp(-\epsilon cl) \quad (2-11)$$

其中， $\epsilon$  为摩尔气体吸收系数， $l$  为光程长度， $c$  为待测目标物质浓度。

在弯曲柔性空芯光纤作为小型化气体传感吸收腔时，会产生其所特有的附加弯曲损耗<sup>[37; 42]</sup>：

$$\alpha_{bend} = -\frac{Kl}{R} \quad (2-12)$$

其中， $R$  为弯曲半径， $K$  为因材料而异的常数。

实际传感设备中，我们会利用充满背景气体（多为氮气）的损耗光谱作为背景  $P_{Back}(l)$ ，将通入待测气体后吸收光谱作为  $P_{Gas}(l)$ 。因此，实际测量时所获得的实际输出可以表示为（以 dB 为单位）：

$$P(l) = 10\lg \frac{P_{Back}(l)}{P_{Gas}(l)} = 10\lg \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} * 4\ln 2\right) * \exp(-2\alpha(\theta)l) * \exp\left(-\frac{Kl}{R}\right) \sin \theta d\theta}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} * 4\ln 2\right) * \exp(-2\alpha(\theta)l) * \exp(-\epsilon cl) * \exp\left(-\frac{Kl}{R}\right) \sin \theta d\theta} \quad (2-13)$$

另外，考虑到实际系统噪声，系统传感的输出：

$$P_{out} = 10\lg \frac{P_{Back}(l) + n_0}{P_{Gas}(l) + n_0} \quad (2-14)$$

### 2.3.2 弯曲模型

以上理论均为分别考虑直线传输损耗和弯曲附加损耗，弯曲而产生的损耗是直线损耗的一定倍数。而通过几何光学建立极坐标系，如图 2-5 所示，能够直接推导出弯曲状态下的损耗系数<sup>[42]</sup>。




图 2-5 弯曲波导坐标模型

$$2\alpha = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\left( \frac{\Delta I}{I_0} \right)}{\Delta t} \right] d\phi_0 d\varphi_0}{\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi_0 d\varphi_0} = C\theta_0^2 / (2T) [1 + T^2 / (2R^2\theta_0^4)] \quad (2-15)$$

其中， $C$  为与银折射率的实部  $n$ 、虚部  $k$ ，介质膜折射率  $n_F$  以及膜的粗糙度  $\sigma$  相关的系数。

在实际传播过程中，光在光纤中行走的光程长度  $l$  并不等于光纤的物理长度。周佳琦提出了直线传播情况下的有效光程率 EPLR，如图 2-6.a 所示 [43]。因此，在计算有效光程时需要计算光纤在膜内行走的一段路径，其有效系数为：

$$\text{EPLR} = \int_0^{\theta_{\max}} P_0(\theta) \cdot \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{1+N \sin \theta} \quad (2-16)$$

$$\text{其中 } N = \left( 1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \cos^2 \theta \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{d}{T}。$$




图 2-6 有效光程计算示意图

当光纤被弯曲时，根据光入射角的大小不同有两种不同的折射方式，如图 2-6.b, c 中所示。可知：

$$\theta = \cos^{-1} \frac{R-2T}{R} \quad (2-17)$$

图 2-6.b 的情况下，入射角大于  $\theta$ ；图 2-6.c 的情况下，入射角小于  $\theta$ 。考虑到入射光源的发散角，对入射角进行积分从而可以获得弯曲波导的实际光程长度。




图 2-7 弯曲半径下的有效光程变化<sup>[44]</sup>

基于以上公式，对不同入射角度的有效光程进行积分：

$$EPLR = \frac{4\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\theta_d} \left( \int_0^{\theta_0} e^{-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} \times 4 \ln 2} \times \frac{\theta}{\sin \theta} d\theta + \int_{\theta_0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\theta^2}{\theta_d^2} \times 4 \ln 2} \times \frac{\sqrt{\frac{d^2}{D^2} + 4 \times (1 - \frac{d}{D}) \times \sin^2(\frac{\alpha}{2})}}{\alpha} d\theta \right) \quad (2-18)$$

其结果如图 2-7 所示。可知在实验条件下波导 EPLR 十分接近于 1。一般来说，波导弯曲的曲率半径越小，系统的 EPLR 越大；并且随着光源发散角的增大，系统 EPLR 随曲率半径变化的幅度也会相应增大。

## 2.4 小型化波导参数优化

根据公式（2-13）可以直观的推断出，基于柔性空芯光纤的小型化气体传感系统的传输损耗特性与光源发散角、波导内径、波导长度、气体浓度、弯曲半径、弯曲长度、信噪比等变量相关。这些变量在直线传输时的影响能力已有前人做过总结<sup>[43]</sup>，但是在弯曲并通有气体情况下的传感特性尚未有系统的研究。

接下来，我们将逐一讨论这几个变量对于小型化气体传感系统信噪比、灵敏度、检测极限等方面的影响。气体吸收传感器的信噪比的物理意义体现为没有气体吸收情况下的输出光强度 $P_{back}$ 与系统固有噪声 $n_0$ 之比；灵敏度体现为不同浓度下吸收峰的增长梯度；检测极限则体现为气体吸收大小等于系统固有噪声 $n_0$ 加上背景吸收时的气体浓度检测下限和背景浓度与固有噪声之和与固有噪声的商。

仿真固定参数的取值若无特殊说明， $\theta_d=10^\circ$ ； $2T=700\mu\text{m}$ ； $l=1\text{m}$ ； $R=0.2\text{m}$ ； $n_0=1.6\text{e-}4$ 。其中，光源发散角、波导内径以及长度都是实际实验数值，弯曲半径为实验达到的最小弯曲半径，而系统固有噪声是通过实验数据反推得到的值。

### 2.4.1 光源发散角对吸收度的影响

光源发散角与系统所选择的光源直接相关。在 2.1 章节中，讨论过不同光源的性能及成本特性。在直线传播的情况下，发散角越小的光源造价越高，但是能够获得更小的系统损耗和更佳传感效果<sup>[43]</sup>。

然而在波导弯曲的情况下，入射角太大会造成如图 2-6.b 所示的小于物理光程的传播路径。2.3.2 章节中，已经讨论过了在不同弯曲半径下，光源的发散角对于 EPLR 的影响。而实际在小型化系统中，光源发散角的选取存在对于气体吸收度的最优值，如图 2-8 所示：




图 2-8 光源半高全宽发散角对小型化系统的影响

图 2-8.a 与 b 展示在弯曲状况固定不变时，无论改变气体浓度还是系统固有噪声  $n_0$ ，小型化系统的获得最高气体吸收度的最优半高全宽发散角  $\theta_{dmax}$  都等于  $8.709^\circ$ 。由此可知这一最优发散角主要是因为波导吸收腔的弯曲而产生的。图 2-8c 与 d 中通过改变波导长度观察气体吸收度随半高全宽发散角变化的趋势。可以发现，在光源发散角非常小的情况下，波导长度越短气体吸收越佳。这是因为当光源发散角非常小的时候，光在波导内部几乎沿直线传播，波导的增长对吸收带来的增加非常有限，而与之同时带来的信噪比降低则占据了主导作用。

然而，随着发散角的增加，曲线就会产生较为混乱的交叉。探寻其中的规律可以发现，最优发散角 $\theta_{d_{max}}$ 的大小始终随着波导长度的增加而增加。但是最优发散角位置处的气体吸收却因浓度的不同而存在着不同的大小情况。因此可以推断，对于某一光源发散角存在一个最优的弯曲波导长度使得气体吸获得最大值。关于最优长度的讨论，将集中在 2.5 小节中展开，在此不多赘述。

#### 2.4.2 波导孔径对吸收度的影响

根据上一节中的公式可知，气体吸收系统的传输衰减与波导内径的三次幂成反比，波导内径越细，系统的衰减就会增大。在直线传播时，波导内径越大吸收度越好，且这种影响随着噪声的增大而增大[43]。在弯曲时，波导内径对传感系统的影响与直线时趋势相当，但仔细分析也有差异。

从物理性质的角度考虑，波导内径增大，其柔韧性会变差，即可以弯曲到的最小弯曲半径变大。尤其是玻璃基底的空芯光纤，如果过分弯曲可能会导致光纤折断的情况发生。不仅如此，波导内径增大后，其传感所需要的气体容积以及传感设备的大小也会相应增加。当然随着技术的进步，以塑料复合物为基管控制而成的能够弯曲至若干厘米的弯曲半径的柔性空芯光纤技术日益成熟。可供选择的波导孔径及其弯曲半径将越来越多样化。因此，探讨波导内径对气体传感系统的影响能够为传感器吸收腔制作参数提供选择的依据。




图 2-9 弯曲波导孔径的影响

图 2-9 展示了弯曲波导孔径在不同气体浓度和波导长度情况下对气体吸收度的影响。其中，波导弯曲状态为弯曲固定角度  $180^\circ$  也就是弯成一个半圆的情况。由图 a 与 b 可以发现，在低浓度情况下波导孔径对气体吸收度的影响十分有限，在实验波导内径  $700\mu\text{m}$  处气体吸收已经不再随波导孔径的增加而增加。而高浓度情况下气体随着波导孔径的增大而增大，且不同波导长度的曲线出现了交叉点。这一交叉点的存在，说明了对于某一波导孔径存在着令气体吸收度获得最大值得最优波导长度。关于最优波导长度，2.4.5 小节中会有更为具体的分析与讨论。因此我们可以说，在波导孔径很小的范围内，波导长度越长吸收度越高，但随着波导孔径的增加，这一趋势很快被翻转。并且当浓度低时，这一趋势很难被发现。由图 c 与 d 可知，在低浓度情况下，气体浓度的增加对气体吸收度增加的作用在实验波导孔径  $700\mu\text{m}$  之前就已经达到了饱和。而在高浓度情况下波导孔径越大气体浓度对吸收度的影响越大。

综上所述，波导孔径越大气体吸收度越好，但存在饱和值，且其柔韧性会变差。因此，需要结合目标检测浓度、系统小型化目标以及实际生产条件来为传感系统选择合适的波导孔径参数。

### 2.4.3 信噪比对吸收度的影响

在实际的小型化波导式气体传感器中，一旦系统参数发生改变，信噪比也会随之变化。这是因为波导弯曲的加剧与减缓会造成系统损耗响应的增加与减少，所以我们可以定性的说空芯光纤的弯曲能够导致系统的信噪比下降。另外波导长度、发散角和波导孔径等参数的变化也会同样改变系统的信噪比。一些文献在讨论传感系统时，对于不同波导长度或弯曲半径是将系统的信噪比计算为一个固定的数值，这是十分不合理的。所以，在考虑信噪比对气体吸收的影响时，我们一方面需要考虑到系统固有噪声带来的影响，另一方面也需要计算弯曲状况的改变所带来的影响。因此，在讨论信噪比对弯曲传感系统的影响时，我们根据系统的基线输出与噪声之比来定义系统信噪比，即  $\text{SNR} = P_{\text{Back}}/n_0$ 。根据公式 (2-13)，波导的弯曲半径、弯曲长度等都会影响  $P_{\text{back}}$ ，从而改变系统信噪比。

图 2-10 展示了不同弯曲状态下，信噪比对气体吸收以及检测极限的影响。其中，图 2-10.a 和 b 展示了低浓度和高浓度情况下的不同长度弯曲波导的气体吸收随着信噪比增加的变化趋势。首先，在所有情况下，信噪比的增加都会增加气体吸收度，并且气体浓度越高弯曲长度越长上限就越大。这是因为随着信噪比的增加，其气体吸收度越来越逼近符合朗伯比尔定律的理想情况。另外我们不难发现，波导长度越长，气体吸收度增加的速度越快但其饱和趋势越慢。



这是因为波导长度的增加本身增加了系统的光程长度，因此也相应的增加了气体吸收度。




图 2-10 信噪比对小型化波导传感系统的影响

图 2-10.c 展示了 1 米长的波导在不同浓度下气体吸收随着信噪比增加的变化趋势。可以看出，随着信噪比增加，气体吸收浓度不断增加并逐渐趋近理想气体吸收值。低浓度情况下，该饱和趋势非常快。这是因为低浓度的气体吸收原本就少，不需要很高的信噪比就可以完全展现其吸收峰。而当气体浓度较大时，信噪比的增加就能够很高的提升气体吸收度。图 2-10.d 体现了随着信噪比增大，检测极限浓度不断降低，且其降低的速率不断变缓。这一趋势与直线传播时一致。当固定波导长度，改变气体浓度时，吸收曲线总会逐渐趋近与一个饱和值且信噪比越大饱和浓度也相应越大。

总的来说，对于气体传感系统而言，信噪比越高越好。但是信噪比的提升需要成本，因此我们可以根据具体的检测情况确定必须的信噪比条件。例如，对于低浓度检测，需要考虑满足检测极限浓度的信噪比；而对于高浓度检测，则需要考虑尽量接近其吸收度饱和区域，若达不到也应因此作为依据给出非线性补偿。



#### 2.4.4 弯曲状态对吸收度影响

笔者将波导长度、弯曲半径、弯曲角度、弯曲长度等变量糅合在一节中阐述，是因为这些变量之间有太多的联系，牵一发而动全身。在实际的传感系统中，空芯波导通常被密绕成匝，两端留有水平部分以便于耦合。仿真中将两端视为损耗不变的耦合部分，仅考虑弯曲部分的长度作为波导长度 $l$ 。图 2-11.a 展示了信噪比为 40，气体浓度 200ppm 情况下，波导长度、弯曲半径与气体吸收强度之间的关系。可以看到在弯曲半径固定的情况下，气体吸收存在基于波导长度的最优解，如图中蓝线所示；而波导长度一定的情况下，气体吸收随弯曲半径增加而增加。图 2-11.b 展示了信噪比为 100，波导长度 1.5 米情况下，弯曲半径、气体浓度与气体吸收强度之间的关系。可以看到随气体浓度增加吸收度逐渐趋近与饱和且弯曲半径越大这一饱和趋势相对越缓慢。而随着弯曲半径的增加，气体吸收不断增加。




图 2-11 波导长度、弯曲半径、气体浓度与气体吸收强度关系图

接下来，我们分别从弯曲长度和弯曲半径变量的角度观察系统。

##### (1) 弯曲长度

根据公式 (1-1)，气体吸收度与光程长度成正比。在理想情况下，波导长度越长气体吸收度越好。然而，考虑到波导长度增加也会同时增加系统损耗，因此在直线传播的情况下波导长度存在最优值<sup>[43]</sup>。那么，在小型化的气体传感系统中是否也同样存在最优长度呢？

图 2-12 展示了气体吸收度及系统灵敏度随着弯曲长度的变化图。图 2-12.a 与 b 为弯曲一整圈的情况下，长度为 0.5、1、1.5、2 米的波导的气体吸收度及灵敏度随浓度升高而变化的趋势。在这里我们需要注意，虽然在弯曲的情况下弯曲长度的增加意味着更充分的气体吸收，但弯曲长度的增加带来了更多的直线损耗。因此，越长的波导虽然在低浓度区域有着更高的灵敏度和更低的饱和

吸收度。并且其灵敏度的下降趋势也更快。从 a 图的相交点不难想象，在某一浓度下，存在着气体吸收度最大化的最优波导长度。不仅如此，系统的灵敏度也存在着最优弯曲长度。




图 2-12 弯曲长度对气体吸收度的影响

综合以上结论，弯曲长度存在针对气体吸收度和灵敏度不同的最优值。目标检测浓度越高，系统的最优弯曲长度越短。针对于痕量气体检测，弯曲波导长度的增加不仅能够提高气体吸收度和系统灵敏度，还不会增加传感器所占的面积，具有很好的优势。

## (2) 弯曲半径

接下来我们固定弯曲长度，探究改变弯曲半径给传感系统带来的变化。此处，我们考虑将一根空芯波导按照某一弯曲半径缠绕的情况。根据 2.3.2 小节中讨论的弯曲损耗公式可知，弯曲半径对弯曲损耗有着 $1/R$ 的影响。弯曲半径过小会造成极大的弯曲损耗，从而导致气体吸收度的极度降低。而随着弯曲半径的增加，弯曲带来的气体更充分吸收的效果开始展现，并最终趋于饱和。




图 2-13 弯曲半径的影响

图 2-13 展示了不同浓度和波导长度情况下弯曲半径对小型化系统的影响。首先，图中再次产生了交叉点。这意味着对于某一弯曲半径，存在使得气体吸收最大的波导弯曲长度。在孔径较大的情况下，波导长度越长气体吸收度越低。这是因为当波导内径扩大到一定程度，气体吸收度的大小就将无限逼近系统的检测浓度上限。该上限与系统本身的损耗相关，而波导越长其损耗也就越大，系统的检测浓度上限也就越低。然而在孔径较小的情况下，长波导的优势就体现出来了。密绕的长波导使得气体的吸收更为充分，也因此有可能比损耗更低的短波导获得更好的气体吸收度及系统灵敏度。同样的，这一趋势在高浓度情况中比低浓度情况更为明显。这是因为，气体浓度的增加使得吸收峰增加，因此拥有了更高的气体吸收度。

综合以上理论，在为小型化气体传感器选取合适的弯曲半径时，应该考虑到气体检测的目标浓度范围。低浓度情况下，可以选择图 2-13.a 中红色圆圈处所表示的踏入饱和和检测极限的起始点弯曲半径，以获得更为小型化的气体传感系统。高浓度情况下，则需要综合考虑非线性补偿以及其他系统小型化参数来确定弯曲半径。

## 2.5 弯曲波导长度优化

在前文中我们简要提到了针对某一波导孔径、信噪比、弯曲半径、气体浓度以及系统灵敏度的最优波导弯曲长度。这一节中，我们将对此进行更为详尽的阐述。

### (1) 光源发散角的最优弯曲长度

对于小型化系统存在最优值的光源半高全宽发散角也有其最优的波导弯曲长度，如图 2-14 所示。




图 2-14 半高全宽发散角的最优弯曲长度

由图 2-14.a 可知，在光源发散角为  $5^\circ$ 、 $10^\circ$  和  $15^\circ$  时，气体吸收度最高且最优波导长度最长的角度是  $10^\circ$ 。而图 2-14.b 中，在光源发散角为  $10^\circ$ 、 $20^\circ$  和  $30^\circ$  时，气体吸收度最高且最优波导长度最长的角度仍然是  $10^\circ$ 。在 2.4.1 小节中，我们讨论过最优半高全宽发散角  $\theta_{d_{max}}$  在波导长度 1m，弯曲半径 0.2m 的情况下等于  $8.709^\circ$ 。可以想见，当光源发散角小于  $\theta_{d_{max}}$  时，最优波导弯曲长度随光源发散角的降低而降低，于此同时系统的气体吸收度也降低；当光源发散角大于  $\theta_{d_{max}}$  时，最优波导弯曲长度随光源发散角的增加而降低，于此同时系统的气体吸收度也降低。

## (2) 波导孔径的最优弯曲长度

在一般情况下，波导孔径并不会是一个连续的变量，而是由基管型号所决定的离散量。当然，我们也可以通过拉丝塔拉制出特定波导孔径的柔性波导，但在目前我们选取了小型化传感系统中可能用到的  $400\mu\text{m}$ 、 $700\mu\text{m}$  和  $1000\mu\text{m}$  波导内径计算其在弯曲半径等于 0.2m 时的最优长度，依次分别为 2.18m、2.239m 和 2.508m，如图 2-15 所示：




图 2-15 波导孔径的最优弯曲长度

如图所示，小型化传感器气室的波导孔径越大，其对应的最优弯曲长度越长，其最优弯曲长度处的最大气体吸收度也相应越大。这是因为波导孔径的增大会降低系统的损耗抵消了波导长度增长带来的衰减，从而使波导增加带来的气体吸收增加能够被更好的体现出来而不是淹没在噪声中。另外，无论弯曲长度如何变化，波导内径较大的曲线始终在波导内径较小的曲线上方。这与 2.4.2 中气体吸收度随波导半径的增加而增加的仿真结论相一致。并且当波导弯曲长

度小于最优弯曲长度时，三种波导孔径情况下的吸收度曲线在一定范围内几乎重合。也就是说，在波导长度小于最优弯曲长度时，孔径的变化对气体吸收度的影响非常微弱，只有在最优弯曲长度附近，这种差异才十分明显。

### (3) 系统固有噪声的最优弯曲长度

前文中提到过，在探究会影响系统信噪比的变量时，不应该直接使用固定的 SNR 值进行计算，而是应该设定系统的固有噪声，通过  $(P_{Back} + n_0)/n_0$  计算获得某一点的系统信噪比。如图 2-16 所示， $n_0$  的最小取值  $2e-4$  为 1m 长的空芯波导以  $R=2m$  的半径弯曲时，假设系统信噪比为 100 的情况下根据理论公式推算所得的系统固有噪声。若在此图中，以  $SNR=100$  为每一条曲线的固定值，则随着弯曲长度的增加，系统损耗也相应增加，输出光强  $P_{Back}$  降低。为了使得信噪比继续保持不变，系统固有噪声  $n_0$  就减小。也就出现了随着弯曲长度增加系统固有噪声反而减小的与实际情况不相符合的场景。




图 2-16 系统固有噪声的最优弯曲长度

图 2-16 中随着系统固有噪声数量级的升高，最优弯曲长度变短，分别为 4.652m、3.41m、2.278m。系统固有噪声升高一个数量级，最优弯曲长度减小 1m 多的长度，且减小速度变缓。这是因为系统固有噪声的升高使得弯曲长度增加带来的吸收度增加因为淹没在噪声中而失去效用。另外，随着固有噪声的降低，气体吸收度在全部弯曲长度范围内都有所升高，只是升高的幅度大小不一。这一结论与 2.4.3 小节中，信噪比带来的气体吸收度增加存在饱和值的结论相符合。在实际传感器设计中，我们可以通过测量因为光源、检测器等外部条件带来的系统固有损耗，从而计算适合该噪声的最优弯曲长度。



#### (4) 弯曲半径的最优弯曲长度

弯曲半径作为小型化气体传感气室体积大小的重要指标，一般会在设计传感设备时就固定下来。在实际应用中，可以利用一个方形盒子作为盛放弯曲波导的容器，该方形盒子的边长即可视为波导吸收腔的弯曲直径。另外，也可以使用一个圆柱体将柔性波导缠绕于其上，该圆柱体的半径即可视为波导吸收腔的弯曲半径。在图 2-17 中，我们比较了低浓度和高浓度情况下，弯曲半径为 0.3m、0.2m 和 0.1m 时气体吸收度随弯曲长度的变化。




图 2-17 弯曲半径的最优弯曲长度

图 2-17.a 中为浓度 100ppm 下的情况，其中气体吸收峰值处的弯曲长度从低到高分别为 1.346m、1.896m 和 3.26m。而图 2-18.b 为浓度 1000ppm 时的对应情况，最优弯曲长度分别为 1.258m、1.684m 和 1.9m。可以发现，在小型化传感系统中弯曲半径越小，则最优弯曲长度也就越短。这是因为弯曲半径减小，则系统衰减增大，弯曲长度增加能够带来的吸收度增加会更早的被系统损耗所淹没。另外，图 b 中的曲线相比于图 a 要陡峭的多，这说明浓度越高的情况下系统的吸收度对弯曲长度的变化越敏感，选取合适的波导长度也就越重要。这是由于高浓度时，气体吸收度对系统噪声十分敏感，而弯曲长度的变化与系统信噪比有着直接的联系。

#### (5) 气体浓度的最优弯曲长度

经过 2.4 节的仿真分析，我们知道气体浓度的高低会使得各个变量的小型化系统的影响发生变化。在本节的（4）小节中，我们也探讨了一高一低两个浓度下最优弯曲长度的变化。通常来说，低浓度情况下能够容忍更小的波导孔径、更差的信噪比，以此类推，更长的波导弯曲长度；而高浓度情况下，由于其本身的非线性响应就会导致气体吸收度的恶化，因此需要更大的波导孔径、更高

的信噪比，以此类推，更长的波导弯曲长度来弥补其淹没在系统衰减中的吸收度，如图 2-18 所示：




图 2-18 气体浓度的最优弯曲长度

在充满浓度为 1500ppm、1000ppm 和 500ppm 的气体的波导中，传感系统的最优弯曲波导长度分别为 1.028m、1.308m 和 1.791m。同上文中的推测一致，气体浓度越大则其对应的最优波导长度就越小。因此，我们可以根据不同的目标浓度范围，选择合适的弯曲波导长度作为小型化气室的波导长度。可以看出，对于微量的气体检测，将柔性长波导作为小型化气室的传感系统具有优势。而在气体浓度过大时，短光纤作为气室腔体可以获得更好的气体吸收度测量值。另外，图 2-18 还很明显的表示出了在经过了最优弯曲长度后，不同浓度气体吸收度曲线之间的距离迅速减小至几乎重合并降低至趋近零点。这是因为当弯曲长度越来越长，则系统损耗也就越来越大，输入光线在光纤内部已经几乎损耗殆尽，再也无法从背景噪声中被检测出来。

#### (6) 系统灵敏度的最优弯曲长度

上文中所考虑的最优弯曲长度，始终是针对气体吸收度的最优弯曲长度，而有时人们会更关心系统的灵敏度。例如对于测量范围稍大一些的气体传感系统来说，需要关心的不仅是气体吸收度的绝对大小，还有在这范围内气体吸收度的相对值变化是否明显。换句话说，就是传感系统在该浓度范围内的灵敏度优秀与否。在此我们以气体浓度作为变量，探讨如何选择合适的弯曲长度以获得最优的系统灵敏度。2.4.4 小节中图 2-12.b 已经展示过了某一弯曲长度下，

系统灵敏度随气体浓度升高的变化。从整体上来看，系统灵敏度随着气体浓度的增加而降低。




图 2-19 系统灵敏度的最优弯曲长度

图 2-19.a 和 b 给出了低浓度和高浓度情况下，系统灵敏度随着弯曲长度变化的趋势图。从图 a 中可以发现气体浓度较低时，灵敏度随着弯曲长度的增加趋势更为持久，直至弯曲长度为 2m 时 100ppm 的灵敏度还未开始下降。而气体浓度越高，灵敏度的最优弯曲长度越小。当浓度达到 2000ppm 时，最优长度降至 0.73m。总的来说，最优灵敏度波导长度比最优吸收度波导长度要短。因为即使已经越过最优灵敏度波导长度，系统的灵敏度开始下降，对于气体吸收而言只是差距不会再被拉大而是逐渐减小。而当气体吸收之间的差距减小为零时，才开始到达最优吸收度波导长度。对于追求系统灵敏度的传感场景而言，如果手中的设备是基于最优吸收度波导长度而设计的，那么可以适当的减小波导长度以获得更好的系统灵敏度。

## 2.5 本章小结

本章介绍了空芯波导的结构及其传输原理。从电磁波理论、几何光学理论及弯曲模型三个角度详细阐述了小型化波导式气体吸收腔的理论背景与数学模型。并基于该模型针对影响气体吸收的参数进行了程序仿真并寻求优化值。探讨了系统的最优光源发散角，以及如何选取合适的波导孔径、系统信噪比、弯曲半径等。并重点分析了在各类不同场景下的最优弯曲波导长度。



# 第三章 小型化气体传感系统搭建

## 3.1 概述

气体传感系统一般由光源、气室、检测器这三部分组成<sup>[45]</sup>。在绪论 1.2 节中讨论过不同光源、气室、检测器的选取。在本次搭建的小型化气体传感实验系统中，采用宽谱的傅里叶红外光谱仪（FTIR）作为光源，设置扫描步长为  $4\text{cm}^{-1}$ ，样品扫描次数为 40 次。由于外光路通过透镜反射的光源发散角较大，在焦距处加入约 10cm 的镀银光纤作为耦合光纤。耦合光纤可以起到降低光源发散角，滤除高次模的效果。综合考虑柔韧性和损耗，选取了内径为  $700\mu\text{m}$  具有柔韧性的玻璃基管制备在目标波长优化损耗的 Ag/AgI 空芯光纤作为气室。与傅里叶光谱仪配套的 DTGS 检测器作为光输出端的检测器。气体实验检测对象选择了低浓度、无色无味、在红外有吸收峰的常见气体检测对象——甲烷。为了给定量测量提供参考，使用配气仪接入 5000ppm 甲烷/氮气（由上海神开气体有限公司制备）和纯氮气（由复旦大学药品仓库提供）配比作为定量浓度的气体发生设备。综合以上部件设计并搭建的波导式气体吸收传感系统示意图如图 3-1 所示：




图 3-1 甲烷气体传感系统

在气体传感实验过程中，由于需要检测信噪比对小型化系统的影响，因此要求信噪比较差时，检测器仍能够获得吸收数据。为了更好的检测气体，我们选取了甲烷气体在红外  $3.33\mu\text{m}$  处——中红外区域相对较高的吸收峰作为检测目标波段。通过银镜反应及碘化反应，制备了优化在该目标波段的 Ag/AgI 玻璃基底空芯波导作为气体传感的气室及光路径。通过贴有红外透明的 KCL 晶体薄片


的三通耦合借口连接光路与气路并保证系统的气密性。下文中，将就空芯光纤制备、耦合接口制作的过程作详细的阐述。

## 3.2 空芯光纤制备

前文中提到过，本次设计并搭建的小型化气体吸收传感系统的气室为柔性空芯波导。作为本文中被优化的对象——空芯光纤的制备尤为重要。我们需要的是在目标气体样本吸收峰波段具有较低损耗窗口的空芯光纤，这样才能最大限度的挖掘空芯光纤的传感能力。

### 3.2.1 镀银光纤制备

首先，我们通过银镜反应在波导孔径为 700 $\mu\text{m}$ 的空芯玻璃基管的内部镀上一层稍厚的金属银膜。该方法被称为液相镀膜法，适用于内径细且长度长的光纤内壁膜镀制。在进行反应之前，我们向基管内部通入  $\text{SnCl}_2$  溶液。这种处理方式能够有效的减小后续镀膜的时间并且可以使得银膜的表面更加光滑，从而降低损耗<sup>[46]</sup>。预处理后，按照银氨反应公式（4-1）配比，将银氨溶液和葡萄糖溶液分两根导管抽入空芯波导中。两种溶液充分混合，在波导内部以匀速流过并发生氧化还原反应。



在镀制的过程中，根据以往经验可知经过预处理后的银镜反应时间变短为 10 分钟<sup>[47]</sup>。由于镀制基管波导长度长于 1 米，反应液流入端到废液流出端的银膜厚度会因为表面张力的存在而厚薄不均匀。因此在反应进行到一半，即 5 分钟时，需要将波导倒置，即废液流出端变为反应液流入端。反应完毕后，需要将干燥氮气吹入空芯波导内部，使其干燥。




图 3-2 镀银光纤镀制介质膜前后损耗谱图

镀银光纤在红外波段的传输光谱基本为一条直线，如图 3-2 中黑色曲线所示。其中，4.2μm 处的隆起为二氧化碳吸收峰；6μm 处为水的吸收峰。两者皆自然存在于空气中，经由自由扩散进入光纤内部。在本实验中，这两个峰对目标波段检测并无影响。并且，吹入数秒的氮气后这些峰将消失。

### 3.2.2 Ag/AgI 光纤制备

本实验中主要实验场景需要测量弯曲状况下的输出光谱。然而镀银光纤在弯曲时的附加损耗相对较大，弯曲 360 度后输出端几乎接受不到光信号。因此，我们通过碘化部分银膜的方式在光纤内部镀上一层碘化银介质膜。需要注意的是，制作碘化银膜的镀银光纤银膜不可太薄，否则被碘化过后的空芯光纤可能会因为剩余银膜过薄甚至银膜完全碘化而无法传输光线。

查阅资料可知，碘化银介质在红外的吸收率非常小，因此可以视作基本透明<sup>[41]</sup>。这层透明薄膜的存在保护了内部的银膜，并带来了干涉。这一薄膜干涉作用使得原本平滑的镀银光纤传输曲线发生了改变。我们在下图中可以看到许多干涉峰的存在。一般情况下，从长波长到短波长标记这些干涉峰出现的位置为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，他们符合以下公式：

$$\lambda_n = \frac{4d\sqrt{n^2-1}}{n} \quad (3-2)$$

其中，d 为膜的厚度，n 为介质折射率。需要注意的是，同一种介质的折射率在不同的波段是不同的。简单的来说，很多在无法透过可见光的物质材料却可以透过红外、X 光等波段的光波。因此，在计算空芯光纤的传输损耗曲线时，不可以用特定的折射率值而忽视介质材料色散，否则其得到的结果一定会与实测结果产生差异偏差，且波长越小该偏差越大<sup>[48]</sup>。我们需要计算介质折射率相对与波长的公式。碘化银的折射率计算公式为：

$$n_{AgI} = 2.0216 + \frac{0.0878}{\lambda^2} - \frac{0.0024}{\lambda^4} \quad (3-3)$$

在本实验中，红外目标区域碘化银的折射率记作  $n_{AgI} = 2.1$ 。与此类似，银的复折射率及吸收率计算公式为：

$$n_{Ag} = 1.05316 - \frac{1.67903}{125\lambda^3} + \frac{8.42437}{25\lambda^2} - \frac{4.31643}{5\lambda} \quad (3-4)$$

$$k_{Ag} = 5.8703 - \frac{4.5852}{125\lambda^3} + \frac{16.6577}{25\lambda^2} - \frac{18.0731}{5\lambda} \quad (3-5)$$

通过以上公式反推，可以得到碘化银的最佳膜厚公式：

$$d = \frac{m\lambda_m}{4\sqrt{n^2-1}} \quad (3-6)$$

图 3-3 展示了根据以上公式仿真所得的优化在目标吸收峰位置 3.33μm 处的 Ag/AgI 空芯光纤传输损耗谱图。




图 3-3 优化后的空芯光纤损耗谱仿真图

由此，我们得到了波导吸收腔在目标波长的碘化银介质最佳厚度为  $0.29\mu\text{m}$ 。参考前人对此总结的理论公式与实验经验，我们利用可以利用碘化反应的温度与时间来精确控制膜厚<sup>[47]</sup>：

$$d = At^m \quad (3-7)$$

配置  $5\text{g/L}$  的碘的环己烷溶液，根据经验数值其  $A=26.65$ ，在室温下需要反应约  $55\text{s}$ <sup>[47]</sup>。




图 3-4 有机物残留带来的干扰峰

反应完毕后，需要通足够长时间的氮气，并用酒精溶液清洗残留在空芯光纤内部的环己烷，保证其不会影响后续的红外吸收实验，否则便会如图 3-4 曲线所示。在  $\text{AgI}$  镀实验过程中，出现了在目标波长  $3.33\mu\text{m}$  附近的干扰吸收峰。这对于接下来的气体实验的灵敏度、系统噪声等参量将有一定的负面影响。通

过分析，猜测应该是混入反应液体当中的有机物的碳氢键所造成的吸收峰，并且很可能是作为碘溶液溶剂的环己烷。后来通过在空芯光纤中通入酒精液体进行清洗，将这个影响实验结果的干扰吸收峰去降低了超过 3/4，如图 3-4 中黑色曲线所示。但却仍然不能使之完全与周围齐平，将干扰吸收峰完全去除。或许可以通过更长时间的酒精液体清洗能够将该干扰峰的大小降到更低。但考虑到剩余峰并不大，并且实验中会将原本光纤的吸收作为背景光谱去除掉，因此，认为在整体实验中，该峰对于气体吸收实验结果并不会造成太大的影响。但为了保证小型化传感实验的最优性及可靠性，谨慎起见，仍旧重新按照以上步骤制作了新的空芯光纤。并且在镀制光纤后通酒精液体进行清洗，以彻底消除该干扰峰。因为在制作 AgI 膜时，碘的溶剂环己烷会带来目标波长处的吸收峰。在后面的实验中可以考虑利用酒精作为溶剂进行实验。

按照上述理论步骤，实际镀制了 4 根空芯波导，其损耗谱图实测结果与仿真结果都非常吻合。另外，在可见光范围内，这批的干涉峰位于蓝绿波段存在波谷。因此，若在可见光波段观察该光纤输出，能够观测到蓝绿色光，有别于镀银光纤的白色光。

### 3.3 耦合接口

为了保证将光通路与气体通路共同耦合进入空芯光纤内部，使得气体在导入光纤同时不会散发到系统外部，进而使得光纤内部气压的平稳性和系统的气密性，我们设计了如图 3-5 所示的耦合接口。




图 3-5 耦合接口设计图

该耦合接口的右边是内径为 0.85mm 的孔，内径为 0.7mm 外径为 0.85mm 的空芯光纤从这一头插入；接口的左边被钻开了一个孔径 1.2mm 的洞，并在用胶水在其上粘贴利用 KCL 晶体切出的薄片制成的红外窗片，既能够保证在红外波段的透明，又可以阻绝待测气体流入到空气；接口的下方是孔径为 0.9mm 的

钻孔，专门用来连接来自配气仪的软管以吹入气体。空芯波导在于耦合接口粘结的时候，需要停留在与氯化钾薄片 1mm 左右的距离，从而确保耦合接口的插入损耗不至于太大并且气流能够无阻滞的流入光纤内部。耦合接口的红外窗片、空芯光纤以及用于气体导入的金属细管都利用 504 胶水粘合在有机玻璃块上。

该接口不仅可以用于红外气体的检测与传感，只要将窗片换为在某一波段透明的物质薄片即可对该波段有吸收峰的气体进行检测。




图 3-6 耦合接口接入前后损耗谱

当然，不可忽略的是，这种耦合接口的存在，会给气体传感系统带来附加的损耗。通过多组的耦合接口制作比较，我们发现这种附加损耗与红外窗片的透明度、空芯光纤与耦合光纤之间的距离等都有关系。另外，由于作为红外窗片的 KCL 薄片为利用 KCL 晶体块手工切片而成。因此不同切片之间由于切面的粗糙度以及切片厚度的不同将会带来不同大小的损耗。

实验中，有出现了胶水量过多而污染了 KCL 红外窗片的情况，该胶水在甲烷吸收波段亦有吸收，因此出现了上图中最上方的被污染的输出光谱。图 3-6 中 4.2μm 处的尖峰为空气中固有存在的 CO<sub>2</sub> 吸收峰。上图中下方的两条曲线为实验中所用的耦合接口接入前后的输出光谱，整体清晰平滑，并且在目标波段有着最低的损耗。通过比较小型化传感系统加入耦合接口前后的损耗光谱曲线的纵坐标高低，可以得到该耦合接口给小型化传感系统带来的附加损耗约为 1dB。该附加插入损耗的来源为耦合接口使得光纤与耦合光纤之间的耦合由原先的紧靠变为若干毫米的空间距离，并且由于 KCL 红外窗片为手工切制，也会因为其晶体结构被破坏而带来影响。整体传感系统在水平不弯曲的情况下损耗约为 5dB/m。

### 3.4 系统降噪优化

上文中已有提及，该小型化气体传感系统光源为宽谱 FTIR 光源，相对应与之匹配的中红外区域 DTGS 宽谱检测器。在实验系统初期搭建完毕后，经常出现如图 3-7 所示的信号剧烈抖动，从而导致无法得到精确的检测结果。




图 3-7 输出光谱抖动实测图

经检查发现，由于当时吹入背景氮气气体测量，流量设置为 1000ml/min。空芯光纤虽然固定在了光具座上，其尾端却因气流而产生了抖动。该抖动幅度较小但频率很高，因此起先未被察觉。经过比较，气体流量降至 800ml/min，则输出抖动消失。并且，通过在系统输出末端增加光具座并使用胶布固定的方式，即使在 1000ml/min 流量的情况下，终端输出也不再发生抖动。

另外，输出时常伴有规则的全波段噪声扰动。通过查阅资料得知，日光灯辐射、外界阳光、系统本身噪声等都会对仪器输出产生影响。为了获得更为准确的实验结果，我们为 DTGS 检测器制作了暗箱，并在每次测量时尽量避免日光灯、阳光对系统输出端检测的干扰。




图 3-8 FTIR 检测输出示意图

---

为了保证每次测量数据具有可比性，在测量中我们采用耦合光纤输出端的光谱作为所有测量数据的背景光谱。通过调节检测器端光具座的位置，使输出至最大位置，即图 3-8 中虚线十字的位置达到最高。如此，我们就可以假设系统噪声固定不变，输出端光强的变化皆由气室弯曲、气体浓度的改变造成。另外，在比较信噪比对气体传感系统的影响时候，也可以通过调节幅度的高低来达到系统信噪比的升降。

### 3.5 本章小结

本章完整的介绍了以柔性 Ag/AgI 空芯光纤作为气室的小型化红外气体吸收传感系统的设计与搭建过程。阐明了该传感系统所使用的光源、气室、检测器及其他辅助设备；详细说明了小型化传感系统柔性吸收腔的优化理论依据、银膜以及碘化银膜的镀膜工艺原理与制备过程及注意要点；描述了耦合接口的制作过程以及其对于系统的重要作用。最后分析了系统初期架设完毕后遇到的困难以及解决方法。



## 第四章 系统实验与理论结果

### 4.1 概述

基于上述实验平台，笔者设计了不同的弯曲状态（详见 4.2.5 节中表 4-2），并在 0ppm-2000ppm 浓度范围内每隔一定距离多次测量该浓度下的甲烷吸收谱线。检测结果表明，该气体吸收传感系统能够有效的对甲烷气体浓度进行定量检测，如图 4-1 所示。其中，图 4-1.a 为复旦大学化学系提供的甲烷标准气体红外吸收峰谱图；b 为 FTIR 接收端测得的甲烷吸收谱图；c 和 d 分别为甲烷气体在红外的两个吸收峰范围内不同浓度下的吸收谱图测量值。




图 4-1. 甲烷气体传感系统检测

由图 4-1.c 可知，甲烷红外吸收峰的主峰在 3.33μm 左右，而旁瓣则占据了 3.15μm 至 3.5μm 的波段。随着气体浓度的不断增加，其吸收谱线中主峰增加趋势降低，而旁瓣逐渐明显并增高。在计算峰值时，笔者比较了最大值（吸收峰顶端数值）、主峰面积、主峰加旁瓣面积三种计量方式，详细比较见 4.4 小节。本文中，为了保证数据的可比性，全都采用了 3.15μm 至 3.5μm 的吸收峰面积积分作为气体吸收相对大小。

由图 4-1.d 可知，甲烷在  $7.6\mu\text{m}$  处的吸收峰也可被清晰检测。当然，相比于  $3.33\mu\text{m}$  的吸收峰，该峰的清晰度因为损耗提升、信噪比恶化而降低。因此我们可以推得，只要选取合适的吸收峰和传感检测范围，该传感系统亦可应用于多气体检测。

通过计算吸收谱线上吸收峰面积或高度，就能够获得气体吸收及系统损耗的相对值。当以气体浓度作为横轴，对该相对值随气体浓度增加的曲线作线性拟合即可获得检测系统的灵敏度。除了系统损耗和灵敏度，我们还关心传感系统的检测极限。

由于配气仪在 5000ppm 甲烷（氮气）及 1000ml 流量的情况下最低可配浓度为 50ppm。如果希望配得更低浓度的待测气体，则需要购买浓度更低的甲烷气体，或设置更大的气体流量。过大的气体流量不仅会过度浪费实验气体，还会造成空芯光纤气室的抖动。因此我们需要通过极限抖动的幅值与输出端光强的大小来估计最低可测量极限，详见 4.2.5 节。在弯曲半径为 38cm 的情况下，吸收峰区域基线抖动范围为 0.16dB。在低浓度区域内（0~300ppm）对其吸收曲线作线性拟合计算可知当吸收峰高度为 0.16dB 时，气体浓度小于 1ppm。

## 4.2 气体浓度检测实验

### 4.2.1 非线性响应

对于气体传感系统，我们对表征系统的气体吸收度  $P_{out}$  求导得到系统灵敏度，即吸收曲线的斜率。在理想条件下，由公式（1-1）可知，气体吸收度的大小与待测气体的浓度呈线性关系。即对于某一传感系统，其灵敏度为固定常数。然而在实际情况中，由于噪声、损耗等各类因素的存在，气体吸收曲线会呈现出非线性的趋势，如图 4-2 所示。




图 4-2 气体吸收曲线的非线性饱和（\*圆点为实测数据）

由图 4-2.a 我们可以看出，低浓度区域的线性度很好，但随着浓度的增加吸收曲线越来越偏离理想线性曲线。这是因为尽管随着气体浓度的增加，其理论吸收在不断线性增大，但系统噪声的存在使得可检测出的吸收峰趋近饱和。也就是说，气体吸收使得信号衰减到了系统无法检测出的最低值，则系统测得的吸收峰将不再变大。另外，气体吸收非线性的趋势并不是突然进入的，而是随着气体浓度的增加不断的进行。因此，在气体测量浓度范围较大的传感系统中，我们需要对这种非线性响应做出一定的吸收度补偿，以保证浓度测量的准确性。

图 4-2.b 展示了不同信噪比情况下气体吸收度随气体浓度增加而变化的趋势仿真图，与实测数值相吻合。另外也可以看出，气体吸收度的饱和值与信噪比的大小直接相关。也就是说，系统信噪比越大，能够达到的最大检测极限浓度越高。

为了使不同传感参数下的气体吸收特性具有可比性，后文中比较系统性能时所提到的灵敏度，皆指代低浓度区域符合线性变化时的吸收曲线斜率。同时，也会通过比较进入非线性区域的快慢来比较系统的可检测范围。

#### 4.2.2 信噪比参数影响

在确定了系统的非线性响应以及灵敏度以后，我们来考虑系统信噪比的影响。首先，需要明确的是在实验中降低系统信噪比的方式。在 3.4 节中，我们已经介绍过了 FTIR 检测器端传输给电脑的损耗光谱。通常情况下，我们通过观察该输出光谱的最大值度数（即虚线十字处）来粗略的估计系统的信噪比状况。如图 4-3 所示，我们通过恶化空芯光纤与耦合光纤之间的耦合效率降低系统信噪比，并通过观察输出端光强至最佳位置的 1/2 及 1/4 处，从而获得 SNR 减半再减半的效果。




图 4-3 系统信噪比降低示意图

从上图中我们可以很明显的发现，随着幅度（即输出光强）的降低，损耗谱线的光滑度也随之降低。这是因为信号降低后，噪声对谱线的影响加大，相对之下的谱线抖动也就更为剧烈。当输出光强减小至与系统噪声相同的数量级

的时候，就无法再被检测出来。这也解释了为什么吸收峰面积会出现饱和以及检测极限浓度存在的原因。




图 4-4 信噪比变化对小型化系统的影响

图 4-4 为我们展示了 30cm 的波导弯曲 20、30、40 度情况下，光纤的信噪比最佳、减半、再减半的气体吸收图。此处的吸收为吸收峰高度，通过气体损耗谱减去背景损耗谱获得。由于信噪比降低后吸收谱线抖动强烈，因此此处的吸收由吸收峰的最大值代替。

显然，随着信噪比的降低，吸收曲线进入饱和区域的速度更快，且线性区域的灵敏度降低，也就意味着传感系统的表现变差。不仅如此，实验也证明了对于不同浓度和不同弯曲角度，信噪比降低带来的影响也会不同。可以发现，信噪比的降低对于高浓度的气体吸收具有更大的影响，而在低浓度区域的区分并不十分明显。这是因为噪声的变大使得更多的吸收峰淹没在其中无法被检测到。另外，随着弯曲角度的增加，系统信噪比降低的造成的影响会越来越强。这是因为波导被弯曲的越剧烈，其附加损耗就越大。这些结论与 2.4.3 节中的仿真结果一致。

#### 4.2.3 弯曲长度参数影响

实验中，由于波导长度及其柔韧性的限制选取了  $r=38\text{cm}$  和  $r=19\text{cm}$  两种情况，改变其弯曲长度进行测量，如图 4-5 所示。




图 4-5 弯曲长度变化对小型化系统的影响

2.4.4 小节中详细讨论了弯曲状况下波导长度对气体吸收的影响。图 4-5.b 的趋势与图 2-13.a 如出一辙。两条曲线相交在约 760ppm 处。也就是说，在浓度低于该交点时更长的弯曲长度更佳，反之则越短越好。仔细辨别图 4-8.a 的趋势其实也是一致的。波导弯曲长度更长的数值点期初在最上方而后慢慢与短波导的数值点融合。只是因为变化太小，不及图 b 明显。但是通过直线拟合可以得到低浓度区域弯曲长度更长的波导吸收曲线斜率越大（图例右侧数值即为曲线的直线拟合斜率）。

该实验结果论证了 2.4.4 小节的理论推导，并从侧面证明了某一浓度下最优弯曲长度的存在。这意味着，我们能够针对于已经确定设备体积（即弯曲半径）的小型化气体传感系统给出气体吸收或灵敏度的最优弯曲长度值。

#### 4.2.4 弯曲半径参数影响

由 2-3-2 小节可知，在弯曲理论公式中弯曲半径是一个非常重要的参数。而实验过程中，由于考虑到波导长度变化的不便捷性，通常选择改变波导的弯曲角度。如图 4-6 所示，图中标记的 $\theta$ 即为弯曲角度。通过该角度的大小与弧长大小（弯曲长度）由圆周长公式就可以求得系统的弯曲半径。




图 4-6 弯曲传感实验实拍图

实验中，我们确定了波导的弯曲长度后，将其剩余部分水平不弯曲地固定在光具座上。基于已知条件，可以计算出该弯曲状况下的弦长，令光具座固定点之间的直线距离等于该弦长。只有这样才能够认为两端的水平直线部分的延长线的夹角，即视为弯曲角度。如果弦长距离处理不当，就会造成弯曲半径的变化导致非正圆弯曲，从而影响实验结果的准确性与可比性。关于非正圆弯曲的影响，4.5 小节做了简单的归纳与概括。另外，我们还采用了一种将弧线画在纸上进行比对的方法来确保实验严格按照参数设定进行。

在空芯光纤的弯曲长度固定不变为 60cm 时，分别将光纤弯曲 20、45、90 及 135 度，其对应的弯曲半径为 171.88cm、76.39cm、38.19cm 和 25.46cm，测量小型化系统在不同浓度下的气体吸收曲线，并通过其斜率推算某一浓度区间的系统灵敏度，如图 4-7 所示：




图 4-7 弯曲半径变化对小型化系统的影响

图 4-7.a 展示了在低浓度线性区域，系统灵敏度随着弯曲半径的增大而增加；图 4-7.b 展示了在更大的浓度区间内，非线性响应产生，弯曲半径越小，其进入饱和的速度越快<sup>2</sup>；图 4-7.c 为低浓度区域拟合斜率实测点与弯曲半径、灵敏度仿真曲线的拟合图。由实验结果可知，在小型化传感系统中，随着弯曲半径的减小气体吸收度会由缓及快地响应减小，且该差异在低浓度区域更为明显。

另有弯曲长度 30cm 时的实验数据，趋势与图 4-7 相同。但由于弯曲长度过短，不同弯曲角度区别没有 60cm 对照组明显。

#### 4.2.5 系统检测极限与灵敏度

图 4-7.c 展示了小型化传感系统的灵敏度随弯曲半径增大而降低，且降低速度又快至慢的趋势线。系统灵敏度可以很直观的从气体吸收曲线的斜率得到。因此，本小节将着重讨论系统的检测极限。4.1 节中已经讨论过对于本实验系统检测极限的估算方法。具体来说，就是计算空芯光纤充满背景气体，即 0ppm 情况下，吸收峰范围内的信号抖动幅度。

表 4-1 整理了 22 组不同弯曲状况下的系统最低检测极限。表内全部实测数值为 4 组以上数据取平均获得。对 50-300ppm 的 6 个数据点进行线性拟合，获得其斜率与拟合  $R^2$  值，分别可以表征不同系统的小浓度范围内灵敏度与线性度的相对大小。通过该拟合曲线，计算得到当气体吸收峰高度等于基线抖动幅度时所对应的气体浓度，即为检测极限。

<sup>2</sup> 图 4-7.b 中没有弯曲 135 度时的吸收曲线，是因为测量间隙光纤受外力断裂。因此，135 度只测量了低浓度区域的数据，并非遗漏。



表 4-1 22 组实验的灵敏度与检测极限

No.	Bending Conditions				0 Base	Linear fit(~300ppm)		
	Angle/°	l/cm	R/cm	s/c <sup>3</sup>	Max	Slope	R <sup>2</sup>	LOD/ppm
1	0	100	0.00	-	6.4125	0.0029	0.9998	0.4629
2	10	30	171.89	-	6.6107	0.0053	0.9992	0.3158
3	20	30	85.94	-	6.6406	0.0042	0.9906	0.8637
4	20	30	85.94	s2	9.0803	0.0040	0.9663	6.2143
5	20	30	85.94	s4	11.7418	0.0025	0.9647	13.3846
6*	30	30	57.30	-	6.3012	0.0041	0.9988	0.5490
7	30	30	57.30	s2	8.8021	0.0039	0.9962	5.6052
8	30	30	57.30	s4	10.3902	0.0030	0.995	11.8947
9	40	30	42.97	-	6.7487	0.0038	0.982	0.5481
10	40	30	42.97	s2	9.0458	0.0026	0.9682	6.1026
11	40	30	42.97	s4	11.4792	0.0022	0.9603	12.4211
12	45	30	38.20	-	6.7819	0.0036	0.9768	0.5390
13	90	30	19.10	-	6.6649	0.0033	0.976	12.7735
14	20	60	171.89	-	6.6631	0.0054	0.9971	0.6578
15	45	60	76.39	-	6.7433	0.0050	0.996	0.6997
16	90	60	38.20	-	6.7911	0.0048	0.9963	0.8863
17	60	40	38.20	-	6.6189	0.0042	0.9977	0.8409
18	135	60	25.46	-	6.7069	0.0046	0.98	5.3339
19	180	60	19.10	-	6.7481	0.0043	0.9772	14.0980
20	180	60	-	c1	6.6752	0.0039	0.9891	11.7846
21	180	60	-	c2	6.8784	0.0037	0.9839	12.2162
22	270	90	19.10	-	6.9570	0.0052	0.9682	18.2527

可以发现，信噪比的直接降低会显著的降低灵敏度并增大检测极限浓度，这与 2.4.3 节中的仿真结论相符合。虽然弯曲同样会带来附加损耗，从而增大检测极限浓度，但也明显的提升了小型化系统的灵敏度。在同样的波导弯曲半径下，随着光纤长度的增加，小型化系统衰减增大，而灵敏度却有所抬升；而在相同波导长度的情况下，弯曲半径越大，系统损耗越低，灵敏度也越低。

因此，系统信噪比的降低、弯曲半径的增加、波导长度的缩短都能够降低系统的最低检测极限。不仅如此，光源发散角的减小和波导孔径的增大也可以达到同样的效果。因为这些趋势都能够降低小型化系统的背景衰减 $P_{Back}$ 或者减小固有噪声 $n_0$ ，从而优化系统信噪比，降低最低检测极限。

除了以上所讨论最低检测极限外，根据非线性响应系统同样存在着最高检测极限。但是由于实验中可测量浓度范围较小，仅在 0~4000ppm，而在最高浓度 4000ppm 处输出端响应仍未到达饱和。因此最高检测极限在表 4-2 中没体现。

<sup>3</sup> s/c 列表示：SNR 减半与否以及是否费、非正圆弯曲。

当然，在已知条件下也可以根据可测量浓度范围内的非线性状况很据理论仿真曲线拟合获得其最高检测极限。

## 4.3 系统响应时间分析

### 4.3.1 自由扩散定律

由菲克定律可知，气体自由扩散的速率与浓度的梯度成正比<sup>[49]</sup>

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial x} \quad (4-1)$$

其中，C 为物质浓度。

将此定理应用于 A，B 两种混合物质，则物质 A 的扩散速度符合公式，即菲克第一定律。

$$J_A = -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial x} \quad (4-2)$$

我们将 $D_{AB}$ 称为扩散系数。考虑气体在时间维度的变浓度化梯度，可以推导出：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (4-3)$$

最常来估算气体扩散系数 DAB 的公式为 Chapman-Enskog 理论<sup>[50]</sup>：

$$D = \frac{1.86 \times 10^{-3} T^{\frac{3}{2}} (\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2})^{\frac{1}{2}}}{p \sigma_{12}^2 \Omega} \quad (4-4)$$

其中，T 为绝对温度，p 为大气压，M 为分子量。表 4-2 中展示了室温常压下，部分气体的扩散系数实验数据。

表 4-2 常温常压下气体扩散系数实验数据

Gas Pair	Temperature/K	Diffusion index/(cm <sup>2</sup> /s)
Air-CH <sub>4</sub>	282	0.196
Air-CO <sub>2</sub>	282	7.016
Air-benzene	298.2	0.096
Air- toluene	299.1	0.086
CO-N <sub>2</sub>	295.8	0.212
CO <sub>2</sub> -N <sub>2</sub>	298.2	0.165
N <sub>2</sub> -benzene	311.3	0.102
N <sub>2</sub> -C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	298.0	0.163

在本实验情况中，将会使用到表 4-2 中的空气-甲烷对的扩散系数 $D = 0.196$ 。

### 4.3.2 气体逃逸时间

陆维佳曾研究过空芯光纤外部气体扩散进入腔内的二元气体自由扩散模型<sup>[51]</sup>。在此，我们用相似的方法模拟并实验了某一浓度 $C_0$ 下，甲烷气体从 1m 长的 Ag/AgI 光纤逃逸至空气中的速度。



根据公式（4-3），结合边界条件： $C(0,0) = 0$ ， $C(x,0) = C_0$ ， $C(l,0) = 0$ ，其中 $0 < x < l$ 。可以得到波导内部气体浓度随着时间变化的表达式<sup>[49; 50]</sup>：

$$C(x,t) = C_0 \left( \frac{4}{\pi} * \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{1}{n} * \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) * e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 Dt} \right) \quad (4-5)$$

对 $x$ 进行积分可得到：

$$C_{total}(t) = \frac{1}{l} \int_0^l C(x,t) * dx = C_0 \left( \frac{8}{\pi^2} * \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{1}{n^2} * e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 Dt} \right) \quad (4-6)$$

一般来说，当气体浓度降低至检测极限浓度则视作逃逸完毕。为了方便计算，我们认为当气体浓度降低至原来的 1%，则视为逃逸完毕。对于 1 米长的光纤，需要约二个多小时的时间。图 4-8 给出了实验中实测气体逃逸的吸收曲线。最上方的虚线为起始浓度，下方虚线为 0ppm 基线。




图 4-8 气体逃逸速度

从上图中可以看出，2000ppm 的初始气体逃逸速度，即气体浓度降低的速率比 1000ppm 要快。在长度为 1 米，内径为 700 $\mu\text{m}$  的波导中 2000ppm 的甲烷气体经过 20 分钟降至 1000ppm；1000ppm 的气体经过 15 分钟降至 500ppm；而相比之下 500ppm 的气体需要花费一个多小时才能完全扩散完毕。这是因为由公式（4-1）可知，气体浓度差越大，则其降低的速率也就越快。因此，我们可以得出气体逃逸速度随着浓度的下降而不断变缓的结论。

由公式（4-6）可知，气体浓度的降低时间与光纤长度的平方成正比：

$$T_f \propto \frac{L^2}{D} \quad (4-7)$$

因此，空芯光纤的长度越长，气体在其中停留的时间也就越长。这一性质对于气体传感检测来说是有益处的。

另外，在实验中笔者亦有尝试探讨气体充满响应时间。然而，由于空芯光纤的容积太小——700 $\mu\text{m}$  内径 1 米长的波导容积仅有 0.385 毫升，即便是 200ml/min 的流量，充满时间也仅有 0.1 秒。在现有实验条件下，DTGS 检测器的宽谱扫描时间为 40 次/分钟，0.1 秒内的差别无法记录。当然，这也从另一个方面佐证了空芯光纤的响应速度快和气体容量小的优势。

## 4.4 吸收峰计算

在信噪比较差的情况下，由于基线不稳定，旁瓣很容易淹没在噪声中，因此通过计量吸收峰的最大值来表征吸收是更优并且更简便的方案。当信噪比情况良好时，若检测浓度较低则不需要考虑旁瓣影响，反之则将旁瓣波段起伏计入吸收峰面积。




图 4-9 吸收度的不同计算方法

图 4-9 展示了甲烷气体在  $3.3\mu\text{m}$  处吸收峰相对应的气体吸收度的三种典型计算方法。由图例可知，圆形点为计算吸收峰最大值；三角形点为计算  $3.3\mu\text{m}$  到  $3.34\mu\text{m}$  的吸收峰面积积分；方形点为计算  $3.15\mu\text{m}$  到  $3.5\mu\text{m}$  的吸收峰面积积分。为了便于比较，我们采用了两种方式归一化曲线：图 a 中，我们将吸收峰面积除以吸收峰宽度获得  $0\text{ppm}$  基线在 6 上下的三条曲线；图 b 中，三条曲线为原始测量值减去了  $0\text{ppm}$  处基线的数值，归一化到坐标系原点，其物理意义相当于吸收峰面积与吸收峰高度。

图 a 中，吸收峰高度曲线斜率最高。这是因为旁瓣及主峰其他区域都低于吸收峰最高点，当采用图 a 的归一方式时积分面积的相对大小必然低于吸收峰最高值。而由图 b 可以发现，对吸收峰积分的范围越大，则气体吸收度曲线的斜率就越高。并且随着气体浓度的提升，三种计算方式下的气体吸收度之间的间隔也不断拉大。这是因为当计算了旁瓣及主峰其他区域后，随着气体浓度升高吸收峰的差值增加了，并且浓度越大，旁瓣的增加越大。换一种说法，只有计入旁瓣才能够完整的体现吸收峰面积。另外，通过拟合可以发现，无论怎样归一化， $3.15\mu\text{m}$  到  $3.5\mu\text{m}$  的吸收峰面积积分算法都具有最佳的线性度。因此，本文中主要采用这种方式计算气体吸收。

## 4.5 非正圆弯曲

一般来说，非正圆可以概括为两种形式：1. 当弦长小于正圆弯曲弦长时；2. 当弦长大于正圆弯曲弦长时。一般情况下，波导在弯曲时会自主弯曲成正圆形。因此在第一种情况中，波导会以“类跑道形”呈现。即部分为直线，部分以比正圆弯曲时更小的曲率弯曲。而在第二种情况中，光具座固定点给光纤两端增加了拉扯力。波导会以“类椭圆形”呈现，即大部分的波导比正圆弯曲时更大的曲率弯曲，而一小部分波导则会以更小的曲率弯曲。

如如 4-10 所示，在 60cm 长波导弯曲 180 度时，笔者尝试了这两种非正圆弯曲。其中 non-circle1 的弦长比正圆弦长大 5cm；non-circle2 的弦长比正圆弦长小 5cm。这两种非正圆弯曲都降低了 0ppm 处损耗基线的大小，同时灵敏度都比正圆弯曲时有所降低。其中“类跑道形”我们可以理解为弯曲角度相同，弯曲长度变短时的情况；而“类椭圆形”的情况可以近似为弯曲长度相同，弯曲半径变大时的情况。




图 4-10 非正圆弯曲对小型化系统的影响

由于非正圆情况下，光在波导内部的传输情况非常复杂，因此没有做具体仿真。但由实验结果可知，非正圆弯曲对结果的影响是不可忽视的。在构造小型化传感系统时，若盛放光纤的容器与光纤长度、半径设计有所出入，则可按照上图的结果推断其对输出的影响。

## 4.5 本章小结

本章主要介绍了在第三章的传感系统平台上进行气体吸收传感实验的各种结果。从非线性响应、信噪比、弯曲长度、弯曲半径、检测极限与灵敏度等角度分析了实验所得结果，并与第二章中的仿真结果进行了比较。

系统的线性输出以及非线性响应与仿真结果完全一致，说明了该传感设备能够被用于测量气体浓度，而理论模型也可作为传感设备非线性补偿的可靠依

---

据来源。通过增加系统固有噪声而实现的系统信噪比的降低能够导致非线性响应的程度加剧，且使得可检测范围缩小。波导弯曲长度的增加会导致如下方面的影响：首先是低浓度区域的灵敏度提高，其次是更快进入饱和趋势以及最高检测极限会相应降低。该结论与第二章中的理论仿真结果完全吻合，并证明了第二章中所提出的最优弯曲波导长度存在，也间接证明了小型化传感设备各类优化建议的可行性。而弯曲半径变量的增加能够使得系统灵敏度提升且线性度范围也响应增大。

在章节最后，针对气体传感系统输出光谱吸收峰的计算以及非正圆弯曲会带来的影响做了简要的分析和讨论，可为同类实验参考。

---

## 第五章 总结

### 5.1 主要结论

本文聚焦的关注点是基于柔性空芯波导的小型化气体吸收传感系统的参数优化与设计。通过建立完善的理论模型，对小型化气体传感系统的输出进行仿真。基于该模型对其主要参数进行优化设计，以获得更优的气体吸收度、系统灵敏度以及系统检测极限。结合实际光源和检测器以及检测平台的情况，设计并成功架设了目标气体为甲烷的小型化传感系统，为理论模型提供夯实的实验数据依据。

首先，本文考虑了弯曲状况下的空芯光纤至今为止主要的传输理论分析方法并综合了会使得实际检测结果偏离理想值的各类参量得出了与实际数据更为吻合的小型化气体吸收传感系统模型。该理论模型以朗伯比尔定律为核心，考虑了系统噪声、光源功率分布、弯曲损耗等影响，并基于几何光学分析计算出了系统的有效光程代替波导长度作为更精确的光程。

其次，按照理论模型进行仿真获得不同参数设定下的小型化波导气体吸收传感系统的理论输出损耗光谱。可知该小型化系统存在只与弯曲状态有关的最优光源发散角，波导内径越大、信噪比越好、弯曲半径越大则气体吸收度越高，但趋势逐渐变缓存在优化饱和点；波导长度存在针对各个参数不同的最优值。

而后，基于以上结论设计并搭建了小型化波导式气体传感系统。选择 FTIR 用作宽谱红外光源，其配套的 DTGS 器用作检测器，在  $700\mu\text{m}$  的玻璃基管内部镀制银膜及碘化银膜获得柔性气室，加入耦合光通路与气通路的耦合接口。测量了甲烷气体  $3.33\mu\text{m}$  处的红外吸收曲线。实验数据与仿真拟合完全吻合，论证了理论模型以及基于其所提出的各类优化条件的可信性与可行性。

随着光源及检测器技术的不断进步，基于柔性波导的小型化红外光谱传感设备将有更多的用武之地。而光纤拉制技术的不断成熟也能够使得柔性波导具有越来越多的选择性和多样性。本文中的优化建议与结论将为这些方向的进一步研究提供很好的理论依据和参考。

### 5.2 创新点

本文的创新点如下：

1. 建立了弯曲空芯波导的小型化气体吸收传感系统理论模型。

---

2. 对小型化气体传感系统的光源发散角、系统信噪比、弯曲长度、弯曲半径等参数提出了优化建议。

3. 针对不同传感参数及目标下的最优弯曲长度给出了具体的方案。并针对不同场景探讨了最优弯曲长度。

4. 基于实验室现有条件，搭建了小型化气体传感系统。并通过甲烷气体红外吸收检测实验论证了最优波导弯曲长度的存在。

## 5.3 研究展望

关于基于柔性波导的小型化气体传感系统研究还有一些可以探讨的细节以及可以尝试的应用领域。在下一步的工作中，可以从以下几个方面着手进行更深入的研究：

### 1、多气体传感实验

文中对于该小型化系统的多气体传感理论可行性进行了论证。然而尚未辅以直接的实验结果证明。在接下来的实验中，可以考虑加入二氧化碳或其他在红外波段非甲烷吸收峰处有吸收的气体进行检测。通过数据证明多气体传感，并尝试发掘多气体传感中的不同气体之间是否会产生影响以及如何避免。

### 2、液体检测

空芯光纤不仅可以用作气体检测，其在液体检测领域也有着诸多应用。本文所建立的红外传感系统也可以用于液体传感检测。根据液体分子在红外波段的特征吸收峰，可以进行与气体检测一样的定性定量传感实验。并考虑弯曲对于气体和液体传感系统的影响之间的异同。

### 3、特殊形态的空芯波导

本文中，仅考虑了单层介质-金属膜圆形截面均匀内径的空芯波导的情况。而实际已有多层结构或多孔结构以及非均匀孔径结构的空芯波导被制作出。这些特殊形态的空芯光纤在作为小型化传感气室时，也会产生出不同的效果，是一个值得探讨的方向。

---

## 参考文献

- [1] Starr C, Evers C A, Starr L. Biology : concepts and applications[M]. Thomson Brooks/Cole, 2008: 454-483(30).
- [2] Howell, Peter. Signals and systems for speech and hearing[M]. Emerald, 2011.
- [3] Kao K C, Hockham G A. Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies[J]. Optoelectronics [see also IEE Proceedings-Optoelectronics], IEE Proceedings J, 1986, 133(7): 191-198.
- [4] Kapron F P, Keck D B, Maurer R D. RADIATION LOSSES IN GLASS OPTICAL WAVEGUIDES[J]. Applied Physics Letters, 1970, 17(10): 423-425.
- [5] Brackett C A. Dense wavelength division multiplexing networks: Principles and applications[J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 1990, 8(6): 948-964.
- [6] Kim S S, Young C, Vidakovic B, et al. Potential And Challenges For Mid-Infrared Sensors In Breath Diagnostics[J]. Sensors Journal IEEE, 2010, 10(1): 145 - 158.
- [7] Righettoni M, Tricoli A, Gass S, et al. Breath acetone monitoring by portable Si:WO<sub>3</sub> gas sensors[J]. Analytica Chimica Acta, 2012, 738(15): 69-75.
- [8] 施文. 有毒有害气体检测仪器原理和应用[M]. 化学工业出版社, 2009: 66-66.
- [9] 郑龙江, 李鹏, 秦瑞峰, et al. 气体浓度检测光学技术的研究现状和发展趋势[J]. 激光与光电子学进展, 2008, 45(8): 24-32.
- [10] 黎敏. 光纤传感器及其应用技术[M]. 武汉大学出版社, 2012.
- [11] Wild K. Gas quality measurement: a gas control revolution?[J]. Gas engineering and management, 2000, 40(JULAOU): 12-14.
- [12] Pyun S H, Cho J, Davidson D F, et al. Interference-free mid-IR laser absorption detection of methane[J]. Measurement Science & Technology, 2011, 22(2): 620-626.
- [13] Hodgkinson J, Shan Q, Pride R D. Detection of a simulated gas leak in a wind tunnel[J]. Measurement Science & Technology, 2006, 17(17): 1586-1593.
- [14] Gardiner T, Mead M I, Garcelon S, et al. A lightweight near-infrared spectrometer for the detection of trace atmospheric species[J]. Review of Scientific Instruments, 2010, 81(8): 083102-083102-11.
- [15] Mcdermitt D, Burba G, Xu L, et al. A new low-power, open-path instrument for measuring methane flux by eddy covariance[J]. Applied Physics B, 2011, 102(2): 391-405.
- [16] Cibula E, Donlagic D, Stropnik C. Miniature fiber optic pressure sensor for medical applications[C]. Sensors, 2002. Proceedings of IEEE, 2002: 711-714 vol.1.
- [17] Rowan-Robinson M. Night vision: exploring the infrared universe[M]. Cambridge University Press, 2013.
- [18] 王咏涛 王. 红外检测技术[M]. 化学工业, 2006.
- [19] 顾畹仪. 光纤通信系统[M]. 北京邮电大学出版社, 1999.
- [20] Harrington J A. A Review of IR Transmitting, Hollow Waveguides[J]. Fiber and Integrated Optics, 2000, 19(3): 211-227.

- 
- [21] Herriott D R, Schulte H J. Folded Optical Delay Lines[J]. *Applied Optics*, 1965, 4(4): 883.
- [22] Ferguson D W, Rao K N, Mickelson M E, et al. An Experimental Study of the 4-0 and 5-0 Quadrupole Vibration Rotation Bands of H<sub>2</sub> in the Visible[J]. *Journal of Molecular Spectroscopy*, 1993, 160(2): 315-325.
- [23] Steyert D W, Sirota J M, Mickelson M E, et al. Two new long-pass cells for infrared and visible spectroscopy[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2001, 72(12): 4337-4343.
- [24] Stambler N, Dubinsky Z. Corals as light collectors: an integrating sphere approach[J]. *Coral Reefs*, 2005, 24(1): 1-9.
- [25] Melas F D, Pustogov V V. Development and Optimization of a Mid-Infrared Hollow Waveguide Gas Sensor Combined with a Supported Capillary Membrane Sampler[J]. *Applied Spectroscopy*, 2003, 57(6): 600-6.
- [26] Mizaikoff B. Peer Reviewed: Mid-IR Fiber-Optic Sensors[J]. *Analytical chemistry*, 2003, 75(11): 258 A-267 A.
- [27] Garmire E, McMahon T, Bass M. Flexible infrared waveguides for high-power transmission[J]. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 1980, 16(1): 23-32.
- [28] Matsuura K, Matsuura Y, Harrington J A. Evaluation of gold, silver, and dielectric-coated hollow glass waveguides[J]. *Optical Engineering*, 1996, 35(12): 3418-3421.
- [29] Belz M, Dress P. Linearity and effective optical pathlength of liquid waveguide capillary cells[C]. *Internal Standardization and Calibration Architectures for Chemical Sensors*, 1999.
- [30] Hongo A, Morosawa K, Matsumoto K. Transmission of kilowatt-class CO<sub>2</sub> laser light through dielectric-coated metallic hollow waveguides for material processing[J]. *Appl Opt*, 1992, 31(24): 5114-5120.
- [31] Harrington J A, Gregory C C. Hollow sapphire fibers for the delivery of CO<sub>2</sub> laser energy[J]. *Optics Letters*, 1990, 15(10): 541-543.
- [32] 林宵, 石艺尉, 隋可融, et al. 多层介质膜红外空芯光纤的传输特性[J]. *红外与毫米波学报*, 2010, 29(4): 278-282.
- [33] Shi Y W, Wang Y, ., Abe Y, ., et al. Cyclic olefin polymer-coated silver hollow glass waveguides for the infrared[J]. *Applied Optics*, 1998, 37(33): 7758-62.
- [34] Bledt C M, Harrington J A, Kriesel J M. Loss and modal properties of Ag/AgI hollow glass waveguides[J]. *Applied Optics*, 2012, 51(16): 3114-3119.
- [35] Miyagi M, Kawakami S. Design theory of dielectric-coated circular metallic waveguides for infrared transmission[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 1984, 2(2): 116-126.
- [36] Miyagi M, Harada K, Kawakami S. Wave Propagation and Attenuation in the General Class of Circular Hollow Waveguides with Uniform Curvature[J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques*, 1984, 32(5): 513-521.
- [37] Miyagi M, ., Kawakami S, . Losses and phase constant changes caused by bends in the general class of hollow waveguides for the infrared[J]. *Applied Optics*, 1981, 20(24): 4221-6.
- [38] Miyagi M. Waveguide-loss evaluation in circular hollow waveguides and its ray-optical treatment[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 1985, 3(2): 303-307.



- 
- [39] Matsuura Y, Saito M, Miyagi M, et al. Loss characteristics of circular hollow waveguides for incoherent infrared light[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1989, 6(3): 423-427.
- [40] Miyagi M, ., Matsuura Y, ., Saito M, ., et al. Spectral attenuation of incoherent IR light in circular hollow waveguides[J]. Applied Optics, 1988, 27(20): 4169-70.
- [41] Roshan G, Harrington J A. Infrared transmissive, hollow plastic waveguides with inner Ag-AgI coatings[J]. Applied Optics, 2005, 44(30): 6449-55.
- [42] Saito M, Matsuura Y, Kawamura M, et al. Bending losses of incoherent light in circular hollow waveguides[J]. Josa A, 1990, 7(11): 2063-2068.
- [43] 周佳琦, 陆维佳, 孙帮山, et al. 空芯光纤气体传感气室的优化设计[J]. 光学学报, 2012, (2): 281-286.
- [44] Zhou J Q, Lu W J, Yao Z R, et al. Optimization of hollow waveguides as absorption cells for spectroscopic gas sensing[J]. Applied Spectroscopy, 2013, 67(3): 301-6.
- [45] Hodgkinson J, Tatam R P. Optical gas sensing: a review[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(1): 012004.
- [46] 隋可融, 汤晓黎, 朱晓松, et al. 高性能 Ag/AgI 红外空芯光纤的研究[J]. 光子学报, 2008, 37(11): 2186-2190.
- [47] 曾旋, 刘炳红, 何宇婧, et al. 近红外低损耗 AgI/Ag 空芯光纤的制作[J]. 光学学报, 2013, (3): 72-76.
- [48] 隋可融, 朱晓松, 汤晓黎, et al. 空芯光纤中介质层材料色散的研究[J]. 光学学报, 2008, 28(11): 2062-2066.
- [49] Crank J. The mathematics of diffusion[J]. Mathematical Gazette, 1956, 8(3): 1-10.
- [50] Cussler E L, Cussler E L. Diffusion, mass transfer in fluid systems[M]. Cambridge University Press, 1984.
- [51] 陆维佳, 周佳琦, 赵华新, et al. 波导式气体吸收池时间响应特性[J]. 光电工程, 2012, 39(4): 114-120.

---

## 致谢

在光纤实验室的日子里，有迅速的进步与成长，也有长期的停滞不前。所幸的是，无论何时何境大家的包容与鼓励始终陪伴着我。这段不长的研究生旅途之中，有太多的人需要感谢。

最要感谢的是我的导师石艺尉教授。自始至终，石老师一直耐心的教导我，在我灰心的时候给我鼓励；在我懈怠的时候给我鞭策；在我获得成绩的时候为我高兴；在我举足不前的时候给予我包容。我一直为能够遇到这样一位平易近人的好导师而感到无比幸运。

同时要感谢朱晓松老师和汤晓黎老师在实验中给予我指导，为我提出各种建议和意见。感谢一直给予我无私帮助的各位师兄师姐。是你们不厌其烦的为我讲解那些浅显的问题；是你们在忙中拨出时间指导我做实验；是你们让我感觉到实验室是一个家庭般温暖的存在。你们的帮助和照顾，我都会永远铭记在心。也要感谢师弟师妹们，你们的活力为实验室带来的无尽的朝气；你们的奋进为前人的课题注入了新的生机；你们的积极让实验室的氛围更为融洽。

更要感谢二十多年如一日的关心、包容我的父母，你们是我背后的支柱。

最后，向审阅本论文的专家教授们表示诚挚的谢意，感谢你们在百忙之中抽出时间，提出宝贵意见和建议。