

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 03 от 06.05.2026 г.

1. Номера УПД: № 1387 от 16.04.2026 г., № 1434 от 20.04.2026 г., № 1565 от 24.04.2026 г., № 1683 от 28.04.2026 г., № 1685 от 30.04.2026 г., № 1823 от 04.05.2026 г.
2. Наименование материала: песок для строительных работ
3. Количество материала, т: 112518
4. Место изготовления: месторождение «Ширяевское - 2»
5. Место выгрузки песка: АО «СКУ»
6. Получатель: АО «СКУ»

7. УСРЕДНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕСКА:

Наименование остатка	Остатки, в % по массе, на ситах					Проход через сито с сеткой 0,16, % по массе
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частные остатки	0,01	0,07	0,43	15,1	64,96	19,43
Полные остатки	0,01	0,08	0,51	15,61	80,57	100

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Допустимые нормы	Результаты испытания
1	Модуль крупности		Св. 0,7 до 1,0	0,97
2	Полный остаток на сите 0,63	% по массе	Не нормируется	0,51
3	Содержание зёрен крупностью св. 10 мм	% по массе	Не допускается	0,0
4	Содержание зёрен крупностью св. 5 мм	% по массе	Не допускается	0,0
5	Содержание зёрен крупностью менее 0,16 мм	% по массе	Не нормируется	19,43
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц	% по массе	Не более 10	0,72
7	Содержание глины в комках	% по массе	Не более 1	0,0
8	Насыпная плотность	кг/м³	Не нормируется	1500
9	Наличие засоряющих примесей			отсутствуют
10	Аморфные разновидности диоксида кремния	ммоль/л	Не более 50	17,18
11	Сера/сульфиды/сульфаты	%	Не более 1	0,04-0,08/нет/0,06
12	Содержание органических примесей			Цвет раствора светлее эталона

Основание: Протоколы испытаний №№ 01 - 20 за период с 12 апреля по 04 мая 2026 г., лаборатории по проверке качества природного песка АО «Порт Тольятти».

Примечание: Пункты с 10 по 12, приведены согласно лабораторных исследований песка при проведении геологоразведочных работ, отчёт о результатах геологоразведочных работ.

8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: Экспертное заключение № 24714 от 27.06.2025 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти». Согласно Протокола лабораторных испытаний № 63-01-06/10303-25 от 27.06.2025 г., песок для строительных работ по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует 1-му классу строительных материалов, Аэфф. 22 ± 6 Бк/кг.

Закключение: данная партия песка соответствует ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия, **класс II, группа «тонкий».**

Сертификат соответствия № РОСС.СДС.РПТ.РФ.1242.



Зав. лабораторией АО «Порт Тольятти»

Л. И Агафонова