

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЩЕБНЯ № _____ от «___» _____ 2026 г.

К УПД № _____

на партию щебня в объеме _____ тн., грузополучатель _____

Производитель: АО «Сокское карьероуправление»

Дробзавод № 1

месторождение: Сокское

адрес производства: 443048, Красноглинский район, п. Красная Глинка, АО «СКУ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24-027 действует до 28.07.2028 г.

Результаты лабораторных исследований

анализ № 18 от 27.11.2025 г.

Фракция щебня 20 – 40 мм

Насыпной вес 1.26

Марка щебня М 400 – 600

1. Гранулометрический состав щебня

Фракция щебня (мм)	Полные остатки на ситах (%), размер ячеек (мм)			
	50	40	30	20
20 – 40	0.5	9.7	47.4	90.0

2. Морозостойкость F 50

циклов 50

3. Дробимость при сжатии в цилиндре в насыщенном состоянии 24.0 %

4. Класс по радиоактивности II Аэфф 38.2 Бк/кг

5. Содержание глинистых и пылевидных частиц 2.9 %

6. Содержание зерен лещадной и игловатой формы 27.0 %, Гр. 3

7. Содержание зерен слабых пород 5.9 %

8. Наличие глины в комках 0.18%

9. Вредные примеси отсутствуют.

Заключение: соответствует ГОСТ 8267-93

Начальник ОТК _____

Козлова Н.В.