

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ЩЕБНЯ № _____ от «____» _____ 2026 г.

К УПД № _____

на партию щебня в объеме _____ тн., грузополучатель _____

Производитель: АО «Сокское карьероуправление»
месторождение: Сокское

Дробзавод № 3

адрес производства: 443048, Красноглинский район, п. Красная Глинка, АО «СКУ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24-027 действует до 28.07.2028 г.

Результаты лабораторных исследований

анализ № 3 от 06.07.26 г.

Фракция щебня 5 — 20 мм

Насыпной вес 1.27

Марка щебня М 400 — 600

1. Гранулометрический состав щебня

Фракция щебня (мм)	Полные остатки на ситах (%), размер ячеек (мм)				
	25	20	10	5	-5
5 - 20	0.5	6.7	80.0	95.0	100

2. Морозостойкость F 50

циклов 50

3. Дробимость при сжатии в цилиндре в насыщенном состоянии 22.7 %

4. Класс по радиоактивности II Аэфф 38.2 Бк/кг

5. Содержание глинистых и пылевидных частиц 2.9 %

6. Содержание зерен лещадной и игловатой формы 27.3 %, Гр. 3

7. Содержание зерен слабых пород 8.1 %

8. Наличие глины в комках 0.2 %

9. Вредные примеси отсутствуют.

Заклучение: соответствует ГОСТ 8267-93

Начальник ОТК _____

Козлова Н.В.

