

CONTROL GENERAL DE MATAFUEGOS

Nº

Planta Nº 1

Responsable: Hernandez E.

Firma: Hernandez Emmanuel

Fecha: 6/8/21

Control:

- 1- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación.
- 2- Inspección visual, presintos, inscripción, etiquetas, etc.
- 3- Comprobación del presión.
- 4- Inspección visual del estado externo de las partes mecánicas (boquillas, válvula, manguera, etc.)

TÉC. SUP. SEGURIDAD E HIGIENE
Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL
MAT CPQ 7704

Completar (referencia):

✓ = Si

X = No

N/A = No aplicable

Nº de mataf.	Esta accesible?	Vencido?	Se encuentra en buen estado?	Tiene Precinto de seguridad?	Figura su peso?	La presión es correcta?	Sus partes mecánicas estan bien?	Su limpieza exterior es buena?
IV	✓	Si	✓	X	✓	✓	✓	X
(47) 60043	✓	NO	✓	✓	X	✓	✓	X
(45) 137045	✓	NO	✓	✓	X	X	✓	X
(43) 247745	✓	NO	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
44	Sustituto							
48	Sustituto							
42	Sustituto							
(51) 155987	✓	NO	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
55	Sustituto							
53	Sustituto							
51	Sustituto							
50	Sustituto							
41	Sustituto							
(30) 105282	✓	NO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(31) 132668	X	NO	✓	X	✓	✓	✓	X
(33) 194674	✓	NO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(21) 51576	X	NO	X	X	✓	X	✓	X
(28) 52196	✓	NO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(29) 16043	X	NO	✓	✓	✓	✓	✓	X

OBSERVACIONES

Nº de mataf.	Resumen Estado de extintores y/o gabinetes contra incendio
IV	Se encuentra vencido
1	Hay 8 extintores sustituidos en los siguientes:
	Taller Mantenimiento Oficinas Jef. Producción Taller
	Electricidad, Sector Depósito (Trabadora) y Recibo A
	vestuario Operarios

COMPLETA SUPERVISOR

Nº de mataf.	Acciones a seguir	Fecha Empezo	Fecha Termina

Planta Nº 2

Responsable: Hernández F.

Firma:

Fecha: 6/8/21

Control.

- 1- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación.
- 2- Inspección visual, presintos, inscripción, etiquetas, etc.
- 3- Comprobación del presión.
- 4- Inspección visual del estado externo de las partes mecánicas (boquillas, válvula, manguera, etc.)

Hernandez Emmanuel
TEC. SUP. SEGURIDAD E HIGIENE
Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL
MAT CPQ 7704

Completar (referencia):



= Si

X = No

N/A = No aplicable

Nº de mataf.	Esta accesible?	Vencido?	Se encuentra en buen estado?	Tiene Precinto de seguridad?	Figura su peso?	La presión es correcta?	Sus partes mecánicas estan bien?	Su limpieza exterior es buena?
(20) 969441	X	NO	V	V	V	V	V	X
(27) 497666	X	NO	V	V	V	V	V	V
(20) 66533	V	Si	V	V	V	V	V	X
(20) 5012	V	NO	V	V	V	V	V	X
5145	V	NO	V	V	V	N/A	V	V
(12)	V	NO	V	V	X	V	V	X
(23) 14238	X	NO	V	V	V	V	V	V
651331	X	NO	V	X	V	N/A	V	V
(13) 3321	V	NO	V	V	V	V	V	X
Sustituto - CORPUEGADORA 1								
806074	V	NO	X	X	V	X	X	X
Sustituto - FINAL CORPUEGADORA 1								
150150	X	NO	X	X	V	X	V	X
52100	X	NO	V	V	V	V	V	V
5031	X	NO	V	V	V	V	V	V
Sustituto - ENTARADORA AUTOMATICA								
9156	V	NO	X	V	X	V	X	V
4139	V	NO	V	V	V	V	V	V
Sustituto TRANSFORMADOR -								

OBSERVACIONES

Nº de mataf.	Resumen Estado de extintores y/o gabinetes contra incendio
20	EXTINTOR VENCIDO.
806074	EXTINTOR DAÑADO Y SIN CARGA.
/	4 EXTINTORES SUSTITUTOS A SALIDA FINAL CORPUEGADORA,
/	SUB TRANSFORMADORES Y ENTARADORA AUTOMATICA,
/	EXTINTOR SIN INSTALAR A DEPÓSITO DE PLANTA,

COMPLETA SUPERVISOR

Nº de mataf.	Acciones a seguir	Fecha Empezo	Fecha Termina

