

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022

Señores:
MAXIPACK S.A.
Aldecoa 953 Avellaneda
AT: Martín Gellert
REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 1

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en Planta 1 Aldecoa 953 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en Enfardadora Automática.
- 2- Hora de inicio: 19.27 Hs
- 3- Hora de finalización: 19.45 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 27 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en la impresora 186, la cual se encuentra ubicada en el sector de ingreso a planta sobre la calle Felipe Aldecoa.

19.27 hs uno de los operarios de la impresora 186 le informa al Brigadista Vera Daniel que detecto humo y presencia de fuego en la antes mencionada impresora. De inmediato el Brigadista da aviso Personal de la empresa de Seguridad y solicita las llaves de la cabina de gas y de tableros eléctricos.

19:27 El personal de Seguridad Patrimonial da aviso a los brigadistas Sr. Panizza Diego y Sr. Tevez Jose y Sr. Gomez Jose, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento. (Se utilizo silbato para dar la alarma de evacuación)

19:28 hs. El personal de Seguridad patrimonial realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda al teléfono 4208-2222 y comunica que se están desarrollando el ejercicio de evacuación supervisado por personal de Bomberos Voluntarios de Avellaneda.

19:28 hs El brigadista Vera Daniel procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica.

19:29 hs El brigadista Vera Daniel procede a la simulación de corte del suministro de gas en la cabina ubicada en la parte posterior del inmueble.

19:29 hs El Brigadista Sr. Sr. Panizza Diego procede a revisar la zona de vestuarios, impresora TCY y Laboratorio de Calidad; el Sr. Tevez Jose revisa la zona de Administración y sector de

producción y el Sr. Gomez Jose, procede a revisar el depósito de bobinas, zona de caldera y preparado de adhesivo, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa

19:29 hs. Los brigadistas Vera Daniel y Porro Matias proceden a desplegar la línea de del hidrante ubicado en las proximidades del principio de incendio.

19:32 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Felipe Aldecoa y Rivero). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

19:45 hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: **18 minutos.**

8- Tiempo de evacuación total de la planta: **5 minutos.**

9- Resultado final general del ejercicio: **SATISFACTORIO**

10- Observaciones:

- Correcta predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Correcta actuación del encargado y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Correcta organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico
- El tiempo total del ejercicio fue de 18 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 8 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.
- Impacto Ambiental: Se evaluó que el principio de incendio no produjo ninguna implicancia con consecuencias ambientales.
- Se conto con la presencia para la supervisión del simulacro de evacuación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, 3 oficiales y un móvil.
- Posterior a la finalización del ejercicio el personal de bomberos realizó una recorrida por las instalaciones de la empresa para identificación de condiciones inseguras.

11- Registro Fotográfico.



Corte suministro ELECTRICO.



Corte suministro GAS.



Despliegue de línea.



Despliegue de línea.



Personal en el punto de encuentro.




Personal en el punto de encuentro.

CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para el personal de producción que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal de Brigada de Emergencia.

Atentamente:


Hernandez Emmanuel
Técnico superior en Seguridad, Higiene y
control Ambiental industrial
Mat: CPHST N° THS-000284 PBA